Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 9173.038.1 | Телефон: | Узел учета: ТЦ-3 СЦО+ГВС

Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 61 / ТЦ-3 СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Бабушкина 61 | Код УУТЭ:

Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:

Источник 2я Невская котельная | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-211904-ч(с)-0417.bxt

Вычислитель: ВКТ-7 № 211904 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 0

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,12	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,35558 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,36052

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,1176

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=107,28 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=44,64

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.03.2017 по 22.04.2017

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.03.17	24,00	-	124,04	97,83	26,21	72,94	39,56	33,38	7,00	5,00	3,13	28,06	-	28,06	28,74	-	28,74	-	72,81	-	2,04			5,18
24.03.17	24,00	-	115,10	97,21	17,89	72,68	39,04	33,64	7,00	5,00	3,13	19,86	-	19,86	20,31	-	20,31	-	72,42	-	1,44			4,57
25.03.17	24,00	-	114,43	97,16	17,27	72,59	38,92	33,67	7,00	5,00	3,13	19,31	-	19,31	19,74	-	19,74	-	72,48	-	1,40			4,52
26.03.17	24,00	-	116,43	96,94	19,49	72,56	39,06	33,50	7,00	5,00	3,11	21,48	-	21,48	21,98	-	21,98	-	72,43	-	1,55			4,66
27.03.17	24,00	-	113,93	96,82	17,11	72,49	39,03	33,46	7,00	5,00	3,09	19,28	-	19,28	19,76	-	19,76	-	72,33	-	1,39			4,48
28.03.17	24,00	-	115,30	96,45	18,85	72,78	38,90	33,88	7,00	5,00	3,09	21,31	-	21,31	21,81	-	21,81	-	72,75	-	1,55			4,64
29.03.17	24,00	-	114,87	96,60	18,27	74,89	39,52	35,37	7,00	5,00	3,24	20,68	-	20,68	21,20	-	21,20	-	74,71	-	1,55			4,79
30.03.17	24,00	-	114,41	96,68	17,73	74,77	39,41	35,36	7,00	5,00	3,25	20,04	-	20,04	20,56	-	20,56	-	74,62	-	1,50			4,75
31.03.17	24,00	-	116,36	96,86	19,50	74,99	39,79	35,20	7,00	5,00	3,27	21,41	-	21,41	21,95	-	21,95	-	74,84	-	1,60			4,87
01.04.17	24,00	-	115,24	96,96	18,28	74,06	39,43	34,63	7,00	5,00	3,21	20,31	-	20,31	20,82	-	20,82	-	73,79	-	1,50			4,71
02.04.17	24,00	-	118,08	97,00	21,08	72,44	39,26	33,18	7,00	5,00	3,07	23,11	-	23,11	23,65	-	23,65	-	72,41	-	1,68			4,74
03.04.17	24,00	-	112,16	96,96	15,20	72,59	39,25	33,34	7,00	5,00	3,09	17,25	-	17,25	17,66	-	17,66	-	72,39	-	1,25			4,34
04.04.17	24,00	-	116,17	97,86	18,31	72,87	39,64	33,23	7,00	5,00	3,10	20,36	-	20,36	20,82	-	20,82	-	72,83	-	1,49			4,59
05.04.17	24,00	-	118,65	98,62	20,03	70,65	39,76	30,89	7,00	5,00	2,92	22,08	-	22,08	22,58	-	22,58	-	69,97	-	1,54			4,46
06.04.17	24,00	-	113,46	95,99	17,47	69,71	38,86	30,85	7,00	5,00	2,82	19,43	-	19,43	19,86	-	19,86	-	69,71	-	1,35			4,18
07.04.17	24,00	-	113,49	95,88	17,61	70,03	38,83	31,20	7,00	5,00	2,86	19,54	-	19,54	19,97	-	19,97	-	69,90	-	1,36			4,23
08.04.17	24,00	-	113,91	95,34	18,57	69,80	38,42	31,38	7,00	5,00	2,87	20,43	-	20,43	20,88	-	20,88	-	69,66	-	1,43			4,29
09.04.17	24,00	-	116,80	95,44	21,36	69,92	38,39	31,53	7,00	5,00	2,88	23,19	-	23,19	23,69	-	23,69	-	69,91	-	1,62			4,50
10.04.17	24,00	-	113,35	96,23	17,12	70,04	39,36	30,68	7,00	5,00	2,82	19,02	-	19,02	19,46	-	19,46	-	69,95	-	1,33			4,15
11.04.17	24,00	-	113,71	96,31	17,40	69,93	39,48	30,45	7,00	5,00	2,81	19,30	-	19,30	19,72	-	19,72	-	69,76	-	1,35			4,15
12.04.17	24,00	-	112,60	95,34	17,26	69,20	38,32	30,88	7,00	5,00	2,81	19,17	-	19,17	19,58	-	19,58	-	69,01	-	1,33			4,14
13.04.17	24,00	-	113,25	94,77	18,48	68,67	37,47	31,20	7,00	5,00	2,83	20,38	-	20,38	20,81	-	20,81	-	68,62	-	1,40			4,23
14.04.17	24,00	-	112,60	95,92	16,68	71,65	38,07	33,58	7,00	5,00	3,07	18,72	-	18,72	19,12	-	19,12	-	71,83	-	1,34			4,42
15.04.17	24,00	-	117,15	97,25	19,90	74,76	39,31	35,45	7,00	5,00	3,32	21,73	-	21,73	22,29	-	22,29	-	74,53	-	1,62			4,94
16.04.17	24,00	-	79,53	69,02	10,51	74,08	39,07	35,01	7,00	5,00	2,32	11,87	-	11,87	12,17	-	12,17	-	73,96	-	0,88			3,20
17.04.17	24,00	-	115,00	97,43	17,57	74,54	39,27	35,27	7,00	5,00	3,31	19,28	-	19,28	19,77	-	19,77	-	74,41	-	1,44			4,74
18.04.17	24,00	-	114,54	97,56	16,98	74,68	39,36	35,32	7,00	5,00	3,31	18,86	-	18,86	19,32	-	19,32	-	74,57	-	1,41			4,72
19.04.17	24,00	-	113,88	97,78	16,10	74,95	39,58	35,37	7,00	5,00	3,34	17,80	-	17,80	18,24	-	18,24	-	74,82	-	1,33			4,67
20.04.17	24,00	-	115,41	98,13	17,28	74,68	39,91	34,77	7,00	5,00	3,28	19,13	-	19,13	19,61	-	19,61	-	74,44	-	1,42			4,71
21.04.17	24,00	-	113,98	97,45	16,53	73,67	39,67	34,00	7,00	5,00	3,18	18,46	-	18,46	18,88	-	18,88	-	73,44	-	1,36			4,53
22.04.17	24,00	-	114,61	97,32	17,29	72,81	39,49	33,32	7,00	5,00	3,12	19,12	-	19,12	19,60	-	19,60	-	72,44	-	1,39			4,50
Среднее	24,00	-	113,95	95,91	18,04	72,47	39,14	33,32	7,00	5,00	3,06	20,00	-	20,00	20,47	-	20,47	-	72,31	-	1,45	-	-	4,50
Итого	744,00		3532,44	2973,11	559,33						94,76	619,97	0,00	619,97	634,55	0,00	634,55	0,00			44,83	0,00	0,00	139,58

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.03.17 11:00	104080,88	79100,35	17008,53	-	17419,65	-	6654,02	-	-
	23.04.17 05:00	107576,10	82045,05	17619,20	-	18044,66	-	6792,03	-	-

Период расчета по среднему: суток;

Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;

Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 0 °С = 0,00 Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **139,58** Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **634,55** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ / _____ /

печать Потребителя

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление коммерческого учета Отдел организации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ 25 АПР 2017 г.

печать энергосбыта