Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 63 / СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 2я Невская котельная

Договор: 9172.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 63
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 207233

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207233-ч(с)-0417.txt
Режим (схема): 3001

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до ДОПУСТИТЬ РАБОТУ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ
Термопреобр.: КТСП-Н — Преобр.давления:
Термопреобр.: КТСП-Н — Преобр.давления:
Термопреобр.: — Преобр.давления:
Термопреобр.: — Преобр.давления:
Термопреобр.: — Преобр.давления:

Txв, гр.С= 0

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,348 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=104,904 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.03.2017 по 22.04.2017

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.03.17	24,00	-	139,01	139,01	0,00	72,64	44,79	27,85	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,88
24.03.17	24,00	-	137,59	137,59	0,00	72,43	44,44	27,99	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,85
25.03.17	24,00	-	137,91	137,91	0,00	72,28	44,27	28,01	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,86
26.03.17	24,00	-	137,88	137,88	0,00	72,27	44,32	27,95	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,86
27.03.17	24,00	-	137,54	137,54	0,00	72,20	44,37	27,83	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,83
28.03.17	24,00	-	136,51	136,51	0,00	72,43	44,28	28,15	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,84
29.03.17	24,00	-	136,78	136,78	0,00	74,58	44,87	29,71	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,07
30.03.17	24,00	-	137,02	137,02	0,00	74,47	44,75	29,72	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,07
31.03.17	24,00	-	138,05	138,05	0,00	74,68	45,12	29,56	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,08
01.04.17	24,00	-	137,92	137,92	0,00	73,78	44,92	28,86	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,98
02.04.17	24,00	-	138,23	138,23	0,00	72,11	44,57	27,54	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,81
03.04.17	24,00	-	137,70	137,70	0,00	72,31	44,47	27,84	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,83
04.04.17	24,00	-	138,77	138,77	0,00	72,56	44,72	27,84	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,86
05.04.17	24,00	-	139,11	139,11	0,00	70,56	44,63	25,93	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,61
06.04.17	24,00	-	134,89	134,89	0,00	69,43	43,58	25,85	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,49
07.04.17	24,00	-	134,41	134,41	0,00	69,79	43,60	26,19	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,52
08.04.17	24,00	-	133,97	133,97	0,00	69,55	43,30	26,25	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,52
09.04.17	24,00	-	134,25	134,25	0,00	69,63	43,35	26,28	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,53
10.04.17	24,00	-	135,46	135,46	0,00	69,80	44,20	25,60	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,47
11.04.17	24,00	-	135,40	135,40	0,00	69,71	44,74	24,97	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,39
12.04.17	24,00	-	133,16	133,16	0,00	69,01	43,60	25,41	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,39
13.04.17	24,00	-	131,96	131,96	0,00	68,42	42,56	25,86	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,41
14.04.17	24,00	-	133,19	133,19	0,00	71,34	43,25	28,09	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,74
15.04.17	24,00	-	136,34	136,34	0,00	74,53	44,96	29,57	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,03
16.04.17	24,00	-	136,30	136,30	0,00	73,89	44,65	29,24	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,99
17.04.17	24,00	-	137,80	137,80	0,00	74,26	44,93	29,33	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,04
18.04.17	24,00	-	139,24	139,24	0,00	74,36	45,18	29,18	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,06
19.04.17	24,00	-	139,71	139,71	0,00	74,65	45,42	29,23	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,09
20.04.17	24,00	-	140,30	140,30	0,00	74,41	45,61	28,80	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,04
21.04.17	24,00	-	139,05	139,05	0,00	73,38	45,28	28,10	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,91
22.04.17	24,00		139,69	139,69	0,00	74,15	45,44	28,71	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,01
Среднее	24,00	-	136,94	136,94	-	72,25	44,46	27,79	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,81
Итого	744,00		4245,14	4245,14	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	118,06

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.03.17 12:00	37786,14	37816,84	-	-	-	-	1252,10	-	-
	22.04.17 11:00	41892,18	41922,88	-	-	-	-	1066,18	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **118,06** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ / _____ /

ООО «ИнфраХит Монтаж» печать потребителя ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЕТ ПРИНЯТ печать энергосбыта «24» АПР 2017 г.