Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 66-1 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9969.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 66-1
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207788-ч(с)-0417.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 207788
Режим (схема):
Приборы УУТЭ поверены до __________
Txв, гр.С= 0,28

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ-3 32	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТПТР-01	Преобр.давления:	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ-3 32	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТПТР-01	Преобр.давления:	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ-3 2С	Gmin= 0,12	Gmax= 30	Термопреобр.: ТПТ-1-3	Преобр.давления:	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,307 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1868
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0849
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=92,64 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=34,08

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.03.2017 по 22.04.2017

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	P1	P2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.03.17	24,00	-	142,15	129,47	12,68	74,11	46,92	27,19	7,00	5,00	3,52	12,68	-	-	14,76	-	14,76	-	74,18	-	0,94			4,47
24.03.17	24,00	-	139,06	127,02	12,04	74,15	46,39	27,76	7,00	5,00	3,53	12,04	-	-	13,95	-	13,95	-	74,23	-	0,89			4,42
25.03.17	24,00	-	147,41	134,50	12,91	73,34	46,67	26,67	7,00	5,00	3,59	12,91	-	-	14,73	-	14,73	-	73,29	-	0,95			4,53
26.03.17	24,00	-	149,79	137,74	12,05	74,95	47,81	27,14	7,00	5,00	3,74	12,05	-	-	13,69	-	13,69	-	74,94	-	0,90			4,65
27.03.17	24,00	-	141,13	129,09	12,04	74,66	46,90	27,76	7,00	5,00	3,59	12,04	-	-	13,81	-	13,81	-	74,67	-	0,90			4,49
28.03.17	24,00	-	139,53	125,87	13,66	72,82	45,77	27,05	7,00	5,00	3,41	13,66	-	-	15,33	-	15,33	-	72,83	-	0,99			4,40
29.03.17	24,00	-	138,23	125,34	12,89	73,22	45,42	27,80	7,00	5,00	3,49	12,89	-	-	14,57	-	14,57	-	73,29	-	0,94			4,43
30.03.17	24,00	-	138,41	126,93	11,48	76,28	46,88	29,40	7,00	5,00	3,73	11,48	-	-	13,32	-	13,32	-	76,32	-	0,88			4,61
31.03.17	24,00	-	139,91	128,13	11,78	76,67	47,51	29,16	7,00	5,00	3,74	11,78	-	-	13,67	-	13,67	-	76,67	-	0,90			4,64
01.04.17	24,00	-	139,46	128,08	11,38	75,82	47,20	28,62	7,00	5,00	3,67	11,38	-	-	13,64	-	13,64	-	75,84	-	0,86			4,53
02.04.17	24,00	-	142,42	128,15	14,27	73,66	46,67	26,99	7,00	5,00	3,46	14,27	-	-	15,73	-	15,73	-	73,68	-	1,05			4,51
03.04.17	24,00	-	139,50	128,37	11,13	73,70	46,56	27,14	7,00	5,00	3,49	11,13	-	-	13,00	-	13,00	-	73,72	-	0,82			4,31
04.04.17	24,00	-	142,40	129,53	12,87	73,95	47,00	26,95	7,00	5,00	3,49	12,87	-	-	14,60	-	14,60	-	73,98	-	0,95			4,44
05.04.17	24,00	-	141,54	130,20	11,34	73,30	47,38	25,92	7,00	5,00	3,38	11,34	-	-	13,13	-	13,13	-	73,23	-	0,83			4,21
06.04.17	24,00	-	140,59	128,43	12,16	70,80	45,84	24,96	7,00	5,00	3,21	12,16	-	-	13,68	-	13,68	-	70,81	-	0,86			4,07
07.04.17	24,00	-	139,65	129,18	10,47	71,59	46,03	25,56	7,00	5,00	3,30	10,47	-	-	12,12	-	12,12	-	71,58	-	0,75			4,05
08.04.17	24,00	-	145,22	131,93	13,29	71,18	46,08	25,10	7,00	5,00	3,32	13,29	-	-	14,84	-	14,84	-	71,21	-	0,95			4,26
09.04.17	24,00	-	146,48	133,03	13,45	71,20	46,21	24,99	7,00	5,00	3,33	13,45	-	-	15,11	-	15,11	-	71,25	-	0,96			4,29
10.04.17	24,00	-	144,83	131,51	13,32	71,16	46,96	24,20	7,00	5,00	3,18	13,32	-	-	14,97	-	14,97	-	71,18	-	0,95			4,13
11.04.17	24,00	-	144,24	130,35	13,89	71,21	46,98	24,23	7,00	5,00	3,16	13,89	-	-	15,41	-	15,41	-	71,24	-	0,99			4,15
12.04.17	24,00	-	140,31	127,57	12,74	71,11	45,85	25,26	7,00	5,00	3,22	12,74	-	-	14,46	-	14,46	-	71,13	-	0,91			4,13
13.04.17	24,00	-	142,69	124,99	17,70	70,87	45,04	25,83	7,00	5,00	3,23	17,70	-	-	19,78	-	19,78	-	70,90	-	1,25			4,49
14.04.17	24,00	-	140,27	123,85	16,42	72,68	45,22	27,46	7,00	5,00	3,40	16,42	-	-	18,35	-	18,35	-	72,78	-	1,20			4,60
15.04.17	24,00	-	140,71	124,30	16,41	76,24	46,94	29,30	7,00	5,00	3,64	16,41	-	-	18,36	-	18,36	-	76,25	-	1,25			4,90
16.04.17	24,00	-	140,30	125,16	15,14	76,61	47,08	29,53	7,00	5,00	3,70	15,14	-	-	17,04	-	17,04	-	76,64	-	1,16			4,86
17.04.17	24,00	-	140,60	125,95	14,65	76,05	47,04	29,01	7,00	5,00	3,65	14,65	-	-	16,98	-	16,98	-	76,09	-	1,11			4,77
18.04.17	24,00	-	138,35	126,43	11,92	76,28	47,19	29,09	7,00	5,00	3,68	11,92	-	-	13,94	-	13,94	-	76,30	-	0,91			4,59
19.04.17	24,00	-	133,57	121,65	11,92	76,49	47,40	29,09	7,00	5,00	3,54	11,92	-	-	8,58	-	8,58	-	76,51	-	0,91			4,45
20.04.17	24,00	-	159,04	145,35	13,69	76,51	49,37	27,14	7,00	5,00	3,95	13,69	-	-	15,70	-	15,70	-	76,56	-	1,05			5,00
21.04.17	24,00	-	177,12	167,62	9,50	75,82	50,65	25,17	7,00	5,00	4,22	9,50	-	-	11,36	-	11,36	-	75,90	-	0,72			4,94
22.04.17	24,00		156,58	144,87	11,70	76,27	49,14	27,13	7,00	5,00	3,90	11,70	-	-	11,88	-	11,88	-	76,32	-	0,89	-	-	4,80
Среднее	24,00	-	143,60	130,66	12,93	73,96	46,91	27,05	7,00	5,00	3,53	12,93	-	-	14,53	-	14,53	-	73,98	-	0,96	-	-	4,49
Итого	744,00		4451,49	4050,59	400,89						109,47	400,89	0,00	0,00	450,49	0,00	450,49	0,00			29,64	0,00	0,00	139,11

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	07.04.17 15:00	75062,82	55196,57	21789,31	-	22361,78	-	2716,99	-	-
	22.04.17 12:00	77229,72	57160,86	22575,78	-	23167,88	-	2784,29	-	-

Период расчета по среднему:				суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему:				Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему				куб.м;
Период расчета по договору:				
Период превышения t2:				
Корректировка на температуру холодной воды		0,28 °С	= -0,11	Гкал;
Итого по приборам учета:	с учетом корректировок		**139,00**	Гкал;
Итого по приборам учета:	с учетом корректировок		**450,49**	куб.м.

Отрегулировать температуру

Наладить работу системы отопления

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_______________ /___________/

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

печать потребителя

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации ККУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ

2 5 АПР 2017

«____» ____________ г.