Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 7 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 1я Невская котельная

Договор: 8793.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 7
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 206886
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-206886-ч(с)-0417.txt
Режим (схема): 3001

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Подающ.тр.(М1): | расходомер: ПРЭМ 32 | Gmin= 0,067 | Gmax= 30 | |
| Обратн.тр.(М2): | расходомер: ПРЭМ 32 | Gmin= 0,067 | Gmax= 30 | |
| тр-д. ГВС(М3): | расходомер: ПРЭМ 32 | Gmin= 0,067 | Gmax= 30 | |
| тр.цирк.ГВС(М4): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | |
| тр.подпитки(V5): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | |

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: ТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 1,4

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,191 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,132
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,06
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=57,3 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=24

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.03.2017 по 22.04.2017

| Дата | Ти | НС | Учет отопление (ТВ-1) | | | | | | | | | Учет ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | | | Контрольные данные | | Общее теплопотр-е |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | M1, | M2, | dM, | T1, | T2, | dT, | P1 | P2 | Qотопл | M3, | M4, | dM, | V3 | V4 | dVгвс | Vподп | T3, | T4, | Qгвс общ. | Qгвс изл. | Qтех.гвс | Q общ. |
| | час | | т | т | т | С | С | С | гк/см2 | гк/см2 | Гкал | т | т | т | м.куб | м.куб. | м.куб. | м.куб | С | С | Гкал | Гкал | Гкал. | Гкал. |
| 23.03.17 | 24,00 | - | 84,12 | 67,94 | 16,18 | 70,12 | 46,85 | 23,27 | 7,00 | 5,00 | 1,76 | 16,23 | - | - | 16,49 | - | 16,49 | - | 58,87 | - | 0,96 | | | 2,72 |
| 24.03.17 | 24,00 | - | 84,08 | 69,07 | 15,01 | 69,95 | 46,58 | 23,37 | 7,00 | 5,00 | 1,78 | 14,98 | - | - | 15,22 | - | 15,22 | - | 59,35 | - | 0,89 | | | 2,67 |
| 25.03.17 | 24,00 | - | 84,20 | 68,19 | 16,01 | 70,40 | 46,57 | 23,83 | 7,00 | 5,00 | 1,80 | 16,10 | - | - | 16,36 | - | 16,36 | - | 59,68 | - | 0,96 | | | 2,76 |
| 26.03.17 | 24,00 | - | 83,65 | 66,30 | 17,35 | 69,97 | 46,27 | 23,70 | 7,00 | 5,00 | 1,76 | 17,69 | - | - | 17,96 | - | 17,96 | - | 57,68 | - | 1,02 | | | 2,78 |
| 27.03.17 | 24,00 | - | 83,97 | 67,10 | 16,87 | 70,15 | 46,29 | 23,86 | 7,00 | 5,00 | 1,78 | 17,09 | - | - | 17,37 | - | 17,37 | - | 59,01 | - | 1,01 | | | 2,79 |
| 28.03.17 | 24,00 | - | 83,56 | 68,17 | 15,39 | 70,28 | 46,34 | 23,94 | 7,00 | 5,00 | 1,80 | 15,53 | - | - | 15,79 | - | 15,79 | - | 59,11 | - | 0,92 | | | 2,72 |
| 29.03.17 | 24,00 | - | 83,83 | 66,31 | 17,52 | 71,53 | 46,68 | 24,85 | 7,00 | 5,00 | 1,87 | 17,72 | - | - | 18,00 | - | 18,00 | - | 58,66 | - | 1,04 | | | 2,90 |
| 30.03.17 | 24,00 | - | 83,39 | 68,45 | 14,94 | 72,20 | 47,14 | 25,06 | 7,00 | 5,00 | 1,89 | 15,05 | - | - | 15,30 | - | 15,30 | - | 60,05 | - | 0,91 | | | 2,79 |
| 31.03.17 | 24,00 | - | 83,35 | 68,66 | 14,69 | 71,88 | 47,14 | 24,74 | 7,00 | 5,00 | 1,84 | 15,09 | - | - | 15,35 | - | 15,35 | - | 60,63 | - | 0,91 | | | 2,76 |
| 01.04.17 | 24,00 | - | 83,75 | 67,04 | 16,71 | 71,00 | 46,82 | 24,18 | 7,00 | 5,00 | 1,82 | 16,97 | - | - | 17,23 | - | 17,23 | - | 58,68 | - | 1,00 | | | 2,81 |
| 02.04.17 | 24,00 | - | 83,48 | 67,15 | 16,33 | 70,48 | 46,93 | 23,55 | 7,00 | 5,00 | 1,75 | 16,58 | - | - | 16,81 | - | 16,81 | - | 58,81 | - | 0,98 | | | 2,73 |
| 03.04.17 | 24,00 | - | 83,43 | 68,37 | 15,06 | 70,13 | 46,57 | 23,56 | 7,00 | 5,00 | 1,76 | 15,35 | - | - | 15,60 | - | 15,60 | - | 59,24 | - | 0,91 | | | 2,67 |
| 04.04.17 | 24,00 | - | 83,69 | 69,13 | 14,56 | 70,30 | 46,82 | 23,48 | 7,00 | 5,00 | 1,76 | 14,73 | - | - | 15,00 | - | 15,00 | - | 60,45 | - | 0,89 | | | 2,65 |
| 05.04.17 | 24,00 | - | 83,67 | 67,07 | 16,60 | 68,63 | 46,56 | 22,07 | 7,00 | 5,00 | 1,66 | 16,66 | - | - | 16,93 | - | 16,93 | - | 57,73 | - | 0,96 | | | 2,62 |
| 06.04.17 | 24,00 | - | 83,60 | 67,27 | 16,33 | 67,22 | 45,83 | 21,39 | 7,00 | 5,00 | 1,60 | 16,63 | - | - | 16,90 | - | 16,90 | - | 56,62 | - | 0,94 | | | 2,54 |
| 07.04.17 | 24,00 | - | 83,42 | 68,03 | 15,39 | 67,43 | 45,79 | 21,64 | 7,00 | 5,00 | 1,60 | 15,81 | - | - | 16,06 | - | 16,06 | - | 57,76 | - | 0,92 | | | 2,51 |
| 08.04.17 | 24,00 | - | 83,78 | 65,78 | 18,00 | 67,49 | 45,65 | 21,84 | 7,00 | 5,00 | 1,62 | 18,23 | - | - | 18,49 | - | 18,49 | - | 56,61 | - | 1,03 | | | 2,65 |
| 09.04.17 | 24,00 | - | 83,87 | 66,67 | 17,20 | 67,36 | 45,54 | 21,82 | 7,00 | 5,00 | 1,63 | 17,29 | - | - | 17,56 | - | 17,56 | - | 57,03 | - | 0,99 | | | 2,61 |
| 10.04.17 | 24,00 | - | 83,49 | 68,44 | 15,05 | 67,44 | 46,25 | 21,19 | 7,00 | 5,00 | 1,60 | 15,11 | - | - | 15,34 | - | 15,34 | - | 57,78 | - | 0,87 | | | 2,47 |
| 11.04.17 | 24,00 | - | 82,66 | 67,71 | 14,95 | 67,13 | 46,14 | 20,99 | 7,00 | 5,00 | 1,55 | 15,36 | - | - | 15,57 | - | 15,57 | - | 57,32 | - | 0,88 | | | 2,43 |
| 12.04.17 | 24,00 | - | 80,71 | 71,72 | 8,99 | 66,80 | 45,50 | 21,30 | 7,00 | 5,00 | 1,59 | 9,36 | - | - | 9,50 | - | 9,50 | - | 57,76 | - | 0,54 | | | 2,13 |
| 13.04.17 | 24,00 | - | 72,43 | 64,82 | 7,61 | 75,57 | 47,48 | 28,09 | 7,00 | 5,00 | 1,92 | 7,63 | - | - | 7,77 | - | 7,77 | - | 61,47 | - | 0,47 | | | 2,39 |
| 14.04.17 | 24,00 | - | 90,42 | 75,00 | 15,42 | 69,23 | 45,77 | 23,46 | 7,00 | 5,00 | 1,78 | 15,78 | - | - | 16,11 | - | 16,11 | - | 66,38 | - | 1,05 | | | 2,83 |
| 15.04.17 | 24,00 | - | 89,55 | 73,71 | 15,84 | 72,35 | 47,01 | 25,34 | 7,00 | 5,00 | 1,91 | 16,00 | - | - | 16,35 | - | 16,35 | - | 69,36 | - | 1,11 | | | 3,02 |
| 16.04.17 | 24,00 | - | 89,80 | 72,81 | 16,99 | 72,28 | 46,96 | 25,32 | 7,00 | 5,00 | 1,88 | 17,37 | - | - | 17,71 | - | 17,71 | - | 68,67 | - | 1,19 | | | 3,08 |
| 17.04.17 | 24,00 | - | 87,83 | 74,24 | 13,59 | 71,91 | 46,85 | 25,06 | 7,00 | 5,00 | 1,85 | 14,18 | - | - | 14,49 | - | 14,49 | - | 69,62 | - | 0,99 | | | 2,84 |
| 18.04.17 | 24,00 | - | 87,54 | 74,48 | 13,06 | 71,17 | 46,53 | 24,64 | 7,00 | 5,00 | 1,83 | 13,52 | - | - | 13,82 | - | 13,82 | - | 68,96 | - | 0,93 | | | 2,77 |
| 19.04.17 | 24,00 | - | 88,20 | 74,03 | 14,17 | 72,06 | 47,18 | 24,88 | 7,00 | 5,00 | 1,86 | 14,58 | - | - | 14,92 | - | 14,92 | - | 69,25 | - | 1,01 | | | 2,87 |
| 20.04.17 | 24,00 | - | 88,96 | 73,98 | 14,98 | 72,29 | 47,61 | 24,68 | 7,00 | 5,00 | 1,84 | 15,39 | - | - | 15,71 | - | 15,71 | - | 69,63 | - | 1,07 | | | 2,91 |
| 21.04.17 | 24,00 | - | 87,08 | 74,20 | 12,88 | 71,62 | 47,47 | 24,15 | 7,00 | 5,00 | 1,80 | 13,27 | - | - | 13,57 | - | 13,57 | - | 69,03 | - | 0,92 | | | 2,72 |
| 22.04.17 | 24,00 | - | 89,77 | 72,02 | 17,75 | 70,49 | 46,89 | 23,60 | 7,00 | 5,00 | 1,75 | 18,02 | - | - | 18,38 | - | 18,38 | - | 66,38 | - | 1,20 | | | 2,95 |
| Среднее | 24,00 | - | 84,69 | 69,48 | 15,21 | 70,22 | 46,58 | 23,64 | 7,00 | 5,00 | 1,76 | 15,46 | - | - | 15,73 | - | 15,73 | - | 61,53 | - | 0,95 | - | - | 2,71 |
| Итого | 744,00 | | 2625,28 | 2153,86 | 471,42 | | | | | | 54,61 | 479,30 | 0,00 | 0,00 | 487,66 | 0,00 | 487,66 | 0,00 | | | 29,45 | 0,00 | 0,00 | 84,07 |

| Показания счетчиков на момент снятия данных: | Дата, время | M1(т) | M2(т) | M3(т) | M4(т) | V3(м3) | V4(м3) | Q СЦО (Гкал) | Q ГВС (Гкал) | Траб, ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 23.03.17 12:00 | 21737,64 | 20714,60 | 7956,50 | - | 8103,24 | - | 638,84 | - | - |
| | 23.04.17 02:00 | 24328,40 | 22839,72 | 8429,96 | - | 8584,97 | - | 721,84 | - | - |

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 1,4 °C = -0,66 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **83,41** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **487,66** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

печать потребителя

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25 АПР 2017
«___» _____ г.

печать энергосбыта