Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 70 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9970.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 70
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 208359
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208359-ч(с)-0417.txt
Режим (схема): 3001

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: ТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Txв, гр.С= 0,28
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,32 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1868
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0849
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=96,48 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=34,08

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.03.2017 по 22.04.2017

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
23.03.17	24,00	-	121,71	99,86	21,85	74,40	44,32	30,08	7,00	5,00	3,02	21,65	-	-	22,20	-	22,20	-	74,59	-	1,61			4,63
24.03.17	24,00	-	119,71	98,18	21,53	74,42	43,75	30,67	7,00	5,00	3,03	21,28	-	-	21,84	-	21,84	-	74,47	-	1,58			4,61
25.03.17	24,00	-	127,17	103,13	24,04	73,60	43,87	29,73	7,00	5,00	3,09	23,93	-	-	24,52	-	24,52	-	73,39	-	1,76			4,84
26.03.17	24,00	-	128,89	105,24	23,65	75,22	45,11	30,11	7,00	5,00	3,19	23,42	-	-	24,04	-	24,04	-	75,13	-	1,76			4,95
27.03.17	24,00	-	121,28	99,71	21,57	74,94	44,39	30,55	7,00	5,00	3,01	21,99	-	-	22,56	-	22,56	-	74,90	-	1,65			4,66
28.03.17	24,00	-	119,30	97,65	21,65	73,07	43,35	29,72	7,00	5,00	2,87	22,03	-	-	22,56	-	22,56	-	72,99	-	1,61			4,48
29.03.17	24,00	-	119,44	97,34	22,10	73,49	42,86	30,63	7,00	5,00	2,95	22,45	-	-	23,01	-	23,01	-	73,66	-	1,66			4,61
30.03.17	24,00	-	120,89	98,20	22,69	76,50	44,07	32,43	7,00	5,00	3,17	22,85	-	-	23,43	-	23,43	-	76,59	-	1,75			4,92
31.03.17	24,00	-	120,03	99,03	21,00	76,87	44,49	32,38	7,00	5,00	3,20	21,06	-	-	21,64	-	21,64	-	76,85	-	1,62			4,82
01.04.17	24,00	-	121,10	98,79	22,31	75,97	44,33	31,64	7,00	5,00	3,14	22,25	-	-	22,85	-	22,85	-	75,77	-	1,68			4,82
02.04.17	24,00	-	124,72	99,19	25,53	73,84	44,01	29,83	7,00	5,00	2,97	25,41	-	-	26,04	-	26,04	-	73,84	-	1,88			4,85
03.04.17	24,00	-	120,81	98,86	21,95	73,90	43,87	30,03	7,00	5,00	2,99	21,71	-	-	22,26	-	22,26	-	73,88	-	1,61			4,59
04.04.17	24,00	-	122,73	99,78	22,95	74,13	44,20	29,93	7,00	5,00	3,02	22,51	-	-	23,10	-	23,10	-	74,15	-	1,67			4,69
05.04.17	24,00	-	122,22	100,11	22,11	73,43	44,79	28,64	7,00	5,00	2,90	21,74	-	-	22,30	-	22,30	-	73,08	-	1,59			4,49
06.04.17	24,00	-	122,60	98,88	23,72	70,98	43,41	27,57	7,00	5,00	2,76	23,33	-	-	23,87	-	23,87	-	70,95	-	1,65			4,41
07.04.17	24,00	-	121,06	99,18	21,88	71,79	43,58	28,21	7,00	5,00	2,84	21,31	-	-	21,81	-	21,81	-	71,74	-	1,53			4,37
08.04.17	24,00	-	124,75	101,20	23,55	71,38	43,55	27,83	7,00	5,00	2,87	22,90	-	-	23,45	-	23,45	-	71,40	-	1,63			4,50
09.04.17	24,00	-	127,17	101,92	25,25	71,39	43,54	27,85	7,00	5,00	2,89	24,52	-	-	25,12	-	25,12	-	71,44	-	1,75			4,64
10.04.17	24,00	-	123,96	100,95	23,01	71,32	44,35	26,97	7,00	5,00	2,78	22,29	-	-	22,82	-	22,82	-	71,27	-	1,59			4,36
11.04.17	24,00	-	112,20	92,02	20,18	71,39	44,50	26,89	7,00	5,00	2,36	21,75	-	-	22,26	-	22,26	-	71,37	-	1,55			3,92
12.04.17	24,00	-	121,05	98,26	22,79	71,29	43,40	27,89	7,00	5,00	2,79	22,13	-	-	22,66	-	22,66	-	71,27	-	1,58			4,37
13.04.17	24,00	-	120,81	97,06	23,75	71,07	42,45	28,62	7,00	5,00	2,82	23,22	-	-	23,76	-	23,76	-	71,04	-	1,65			4,47
14.04.17	24,00	-	119,29	96,34	22,95	72,95	42,52	30,43	7,00	5,00	2,97	22,35	-	-	22,91	-	22,91	-	73,23	-	1,64			4,61
15.04.17	24,00	-	121,15	96,91	24,24	76,44	44,06	32,38	7,00	5,00	3,18	23,68	-	-	24,29	-	24,29	-	76,39	-	1,81			4,99
16.04.17	24,00	-	118,96	97,63	21,33	76,82	44,25	32,57	7,00	5,00	3,21	21,00	-	-	21,56	-	21,56	-	76,85	-	1,61			4,82
17.04.17	24,00	-	119,67	98,15	21,52	76,25	44,16	32,09	7,00	5,00	3,16	21,46	-	-	22,02	-	22,02	-	76,23	-	1,64			4,79
18.04.17	24,00	-	114,61	94,20	20,41	76,51	44,35	32,16	7,00	5,00	2,97	21,15	-	-	21,71	-	21,71	-	76,49	-	1,62			4,59
19.04.17	24,00	-	119,18	98,80	20,38	76,69	44,55	32,14	7,00	5,00	3,19	20,20	-	-	20,72	-	20,72	-	76,67	-	1,55			4,74
20.04.17	24,00	-	120,75	99,43	21,32	76,67	45,05	31,62	7,00	5,00	3,16	21,15	-	-	21,70	-	21,70	-	76,62	-	1,62			4,78
21.04.17	24,00	-	118,82	99,76	19,06	75,96	44,86	31,10	7,00	5,00	3,12	18,92	-	-	19,42	-	19,42	-	76,05	-	1,44			4,55
22.04.17	24,00	-	120,92	100,50	20,42	75,10	44,63	30,47	7,00	5,00	3,09	20,15	-	-	20,67	-	20,67	-	74,74	-	1,51			4,60
Среднее	24,00	-	121,19	98,91	22,28	74,12	44,02	30,10	7,00	5,00	2,99	22,12	-	-	22,68	-	22,68	-	74,10	-	1,64	-	-	4,63
Итого	744,00		3756,95	3066,26	690,69						92,71	685,79	0,00	0,00	703,10	0,00	703,10	0,00			50,79	0,00	0,00	143,50

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.03.17 08:00	75047,28	61738,54	14419,12	-	14778,82	-	2354,84	-	-
	23.04.17 03:00	78780,77	64783,98	15102,29	-	15479,23	-	2497,56	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,28 °С = -0,19 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **143,31** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **703,10** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ / _____
печать потребителя

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации АУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25 АПР 2017
« » г.