Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 72 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9971.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 72
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207206-ч(с)-0417.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 207206 Режим (схема): 3001
Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 0,28

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,12	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,327 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1868
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0849
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=98,64 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=34,08

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.03.2017 по 22.04.2017

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.03.17	24,00	-	134,48	118,78	15,70	74,54	46,43	28,11	7,00	5,00	3,34	15,70	-	-	17,87	-	17,87	-	74,48	-	1,17			4,51
24.03.17	24,00	-	132,20	116,34	15,86	74,59	45,69	28,90	7,00	5,00	3,36	15,86	-	-	17,99	-	17,99	-	74,53	-	1,18			4,55
25.03.17	24,00	-	140,77	123,50	17,27	73,75	46,10	27,65	7,00	5,00	3,42	17,27	-	-	19,46	-	19,46	-	73,58	-	1,27			4,69
26.03.17	24,00	-	144,21	126,96	17,25	75,39	47,68	27,71	7,00	5,00	3,53	17,25	-	-	19,62	-	19,62	-	75,27	-	1,30			4,82
27.03.17	24,00	-	134,02	118,90	15,12	75,09	46,59	28,50	7,00	5,00	3,40	15,12	-	-	17,32	-	17,32	-	74,98	-	1,13			4,53
28.03.17	24,00	-	131,65	116,08	15,57	73,23	45,24	27,99	7,00	5,00	3,26	15,57	-	-	17,57	-	17,57	-	73,11	-	1,14			4,39
29.03.17	24,00	-	130,61	115,59	15,02	73,71	44,83	28,88	7,00	5,00	3,34	15,02	-	-	17,11	-	17,11	-	73,65	-	1,11			4,45
30.03.17	24,00	-	132,37	116,92	15,45	76,73	46,47	30,26	7,00	5,00	3,54	15,45	-	-	17,77	-	17,77	-	76,64	-	1,18			4,73
31.03.17	24,00	-	134,15	118,17	15,98	77,11	47,12	29,99	7,00	5,00	3,55	15,98	-	-	18,39	-	18,39	-	77,00	-	1,23			4,78
01.04.17	24,00	-	134,46	117,95	16,51	76,20	46,95	29,25	7,00	5,00	3,46	16,51	-	-	18,84	-	18,84	-	76,04	-	1,26			4,71
02.04.17	24,00	-	136,20	118,70	17,50	74,06	46,68	27,38	7,00	5,00	3,26	17,50	-	-	19,70	-	19,70	-	73,95	-	1,29			4,55
03.04.17	24,00	-	133,84	118,20	15,64	74,12	46,22	27,90	7,00	5,00	3,30	15,64	-	-	17,78	-	17,78	-	74,01	-	1,16			4,46
04.04.17	24,00	-	135,05	119,79	15,26	74,35	46,52	27,83	7,00	5,00	3,34	15,26	-	-	17,47	-	17,47	-	74,26	-	1,13			4,47
05.04.17	24,00	-	135,91	120,11	15,80	73,65	47,09	26,56	7,00	5,00	3,20	15,80	-	-	17,91	-	17,91	-	73,44	-	1,16			4,36
06.04.17	24,00	-	134,77	118,55	16,22	71,21	45,53	25,68	7,00	5,00	3,05	16,22	-	-	18,12	-	18,12	-	71,09	-	1,15			4,20
07.04.17	24,00	-	134,71	119,01	15,70	72,00	45,79	26,21	7,00	5,00	3,13	15,70	-	-	17,67	-	17,67	-	71,86	-	1,13			4,25
08.04.17	24,00	-	138,82	122,04	16,78	71,59	45,70	25,89	7,00	5,00	3,17	16,78	-	-	18,82	-	18,82	-	71,49	-	1,20			4,37
09.04.17	24,00	-	141,14	123,36	17,78	71,60	45,95	25,65	7,00	5,00	3,17	17,78	-	-	19,88	-	19,88	-	71,50	-	1,27			4,44
10.04.17	24,00	-	137,38	122,21	15,17	71,53	46,75	24,78	7,00	5,00	3,03	15,17	-	-	17,16	-	17,16	-	71,42	-	1,08			4,11
11.04.17	24,00	-	135,86	121,24	14,62	71,58	46,83	24,75	7,00	5,00	3,00	14,62	-	-	16,57	-	16,57	-	71,49	-	1,05			4,05
12.04.17	24,00	-	133,59	117,97	15,62	71,51	45,45	26,06	7,00	5,00	3,08	15,62	-	-	17,54	-	17,54	-	71,39	-	1,12			4,19
13.04.17	24,00	-	133,53	116,39	17,14	71,28	44,37	26,91	7,00	5,00	3,14	17,14	-	-	19,09	-	19,09	-	71,17	-	1,22			4,36
14.04.17	24,00	-	130,48	115,47	15,01	73,17	44,46	28,71	7,00	5,00	3,32	15,01	-	-	17,14	-	17,14	-	73,16	-	1,10			4,42
15.04.17	24,00	-	131,79	116,05	15,74	76,68	46,13	30,55	7,00	5,00	3,55	15,74	-	-	18,06	-	18,06	-	76,55	-	1,20			4,75
16.04.17	24,00	-	135,02	116,74	18,28	77,05	46,43	30,62	7,00	5,00	3,58	18,28	-	-	20,69	-	20,69	-	76,95	-	1,41			4,99
17.04.17	24,00	-	133,46	117,48	15,98	76,48	46,34	30,14	7,00	5,00	3,55	15,98	-	-	18,31	-	18,31	-	76,38	-	1,22			4,77
18.04.17	24,00	-	131,88	117,88	14,00	76,72	46,49	30,23	7,00	5,00	3,57	14,00	-	-	16,32	-	16,32	-	76,62	-	1,07			4,64
19.04.17	23,00	-	126,93	113,66	13,27	76,93	46,73	30,20	7,00	5,00	3,44	13,27	-	-	10,75	-	10,75	-	76,81	-	1,02			4,46
20.04.17	24,00	-	134,25	119,70	14,55	76,90	47,31	29,59	7,00	5,00	3,55	14,55	-	-	16,88	-	16,88	-	76,78	-	1,12			4,67
21.04.17	24,00	-	132,87	119,96	12,91	76,19	47,25	28,94	7,00	5,00	3,48	12,91	-	-	15,13	-	15,13	-	76,11	-	0,98			4,46
22.04.17			131,35	117,77	13,58	76,67	47,10	29,58	7,00	5,00	3,49	13,58	-	-	14,25	-	14,25	-	76,57	-	1,04	-	-	4,53
Среднее	23,97	-	134,44	118,76	15,69	74,37	46,27	28,11	7,00	5,00	3,34	15,69	-	-	17,65	-	17,65	-	74,27	-	1,16	-	-	4,50
Итого	719,00		4167,75	3681,47	486,28						103,55	486,28	0,00	0,00	547,18	0,00	547,18	0,00			36,09	0,00	0,00	139,64

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.03.17 08:00	94242,84	82455,05	37807,68	-	38755,79	-	2645,39	-	-
	22.04.17 12:00	98302,21	86039,46	39367,62	-	40354,68	-	2581,36	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,28 °С = -0,14 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **139,50** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **547,18** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

печать потребителя

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ 25 АПР 2017 г.