Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 74 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9972.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 74
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207222-ч(с)-0417.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 207222 Режим (схема): 3001

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Приборы УУТЭ поверены до _____

Тхв, гр.С= 0,28

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,307 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1322
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0601
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=92,64 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=24

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.03.2017 по 22.04.2017

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
23.03.17	24,00	-	126,50	104,58	21,92	74,46	45,08	29,38	7,00	5,00	3,08	21,92	-	-	24,13	-	24,13	-	74,42	-	1,63			4,71
24.03.17	24,00	-	124,52	102,83	21,69	74,50	44,39	30,11	7,00	5,00	3,10	21,69	-	-	23,87	-	23,87	-	74,45	-	1,61			4,71
25.03.17	24,00	-	130,18	108,11	22,07	73,64	44,68	28,96	7,00	5,00	3,14	22,07	-	-	24,20	-	24,20	-	73,38	-	1,62			4,76
26.03.17	24,00	-	135,05	110,30	24,75	75,29	45,81	29,48	7,00	5,00	3,26	24,75	-	-	27,11	-	27,11	-	75,14	-	1,86			5,12
27.03.17	24,00	-	127,01	104,50	22,51	75,00	44,99	30,01	7,00	5,00	3,14	22,51	-	-	24,80	-	24,80	-	74,86	-	1,69			4,83
28.03.17	24,00	-	125,07	102,38	22,69	73,12	43,84	29,28	7,00	5,00	3,01	22,69	-	-	24,79	-	24,79	-	72,96	-	1,66			4,66
29.03.17	24,00	-	125,14	102,05	23,09	73,64	43,56	30,08	7,00	5,00	3,07	23,09	-	-	25,20	-	25,20	-	73,63	-	1,70			4,77
30.03.17	24,00	-	127,69	103,04	24,65	76,64	44,80	31,84	7,00	5,00	3,29	24,65	-	-	27,09	-	27,09	-	76,55	-	1,89			5,18
31.03.17	24,00	-	128,01	104,00	24,01	77,03	45,43	31,60	7,00	5,00	3,29	24,01	-	-	26,46	-	26,46	-	76,89	-	1,85			5,14
01.04.17	24,00	-	128,44	103,77	24,67	76,13	45,25	30,88	7,00	5,00	3,21	24,67	-	-	27,07	-	27,07	-	75,97	-	1,87			5,09
02.04.17	24,00	-	131,16	104,18	26,98	73,98	44,90	29,08	7,00	5,00	3,04	26,98	-	-	29,29	-	29,29	-	73,85	-	1,99			5,03
03.04.17	24,00	-	126,25	103,93	22,32	74,03	44,56	29,47	7,00	5,00	3,07	22,32	-	-	24,51	-	24,51	-	73,89	-	1,65			4,72
04.04.17	24,00	-	117,77	98,47	19,30	74,25	44,52	29,73	7,00	5,00	2,94	19,30	-	-	21,23	-	21,23	-	74,06	-	1,43			4,37
05.04.17	24,00	-	114,82	93,00	21,82	73,55	44,79	28,76	7,00	5,00	2,68	21,82	-	-	23,71	-	23,71	-	73,19	-	1,60			4,28
06.04.17	24,00	-	111,70	91,57	20,13	71,09	43,34	27,75	7,00	5,00	2,55	20,13	-	-	21,93	-	21,93	-	70,93	-	1,43			3,97
07.04.17	24,00	-	110,72	91,46	19,26	71,91	43,48	28,43	7,00	5,00	2,60	19,26	-	-	21,10	-	21,10	-	71,76	-	1,38			3,99
08.04.17	24,00	-	112,65	93,15	19,50	71,47	43,42	28,05	7,00	5,00	2,62	19,50	-	-	21,23	-	21,23	-	71,31	-	1,39			4,01
09.04.17	24,00	-	113,54	93,86	19,68	71,49	43,48	28,01	7,00	5,00	2,63	19,68	-	-	21,50	-	21,50	-	71,36	-	1,40			4,04
10.04.17	24,00	-	111,77	92,76	19,01	71,43	44,33	27,10	7,00	5,00	2,52	19,01	-	-	20,65	-	20,65	-	71,24	-	1,35			3,88
11.04.17	24,00	-	110,86	92,11	18,75	71,47	44,30	27,17	7,00	5,00	2,51	18,75	-	-	20,41	-	20,41	-	71,29	-	1,34			3,84
12.04.17	24,00	-	110,49	90,35	20,14	71,38	43,07	28,31	7,00	5,00	2,56	20,14	-	-	21,93	-	21,93	-	71,20	-	1,43			4,00
13.04.17	24,00	-	126,91	108,32	18,59	71,16	44,34	26,82	7,00	5,00	2,91	18,59	-	-	20,55	-	20,55	-	71,01	-	1,32			4,23
14.04.17	24,00	-	144,64	127,20	17,44	73,13	46,31	26,82	7,00	5,00	3,42	17,44	-	-	19,66	-	19,66	-	73,14	-	1,28			4,69
15.04.17	24,00	-	145,40	127,35	18,05	76,59	48,07	28,52	7,00	5,00	3,64	18,05	-	-	20,47	-	20,47	-	76,46	-	1,38			5,02
16.04.17	24,00	-	143,52	127,78	15,74	76,98	48,38	28,60	7,00	5,00	3,66	15,74	-	-	18,16	-	18,16	-	76,86	-	1,21			4,87
17.04.17	24,00	-	144,64	128,04	16,60	76,40	48,32	28,08	7,00	5,00	3,60	16,60	-	-	18,98	-	18,98	-	76,28	-	1,27			4,87
18.04.17	24,00	-	143,88	128,19	15,69	76,66	48,40	28,26	7,00	5,00	3,63	15,69	-	-	18,10	-	18,10	-	76,54	-	1,20			4,83
19.04.17	24,00		144,01	128,00	16,01	76,68	48,37	28,31	7,00	5,00	3,63	16,01	-	-	18,41	-	18,41	-	76,56	-	1,23	-	-	4,86
20.04.17	24,00		144,01	128,00	16,01	76,68	48,37	28,31	7,00	5,00	3,63	16,01	-	-	18,41	-	18,41	-	76,56	-	1,23	-	-	4,86
21.04.17	24,00		144,01	128,00	16,01	76,68	48,37	28,31	7,00	5,00	3,63	16,01	-	-	18,41	-	18,41	-	76,56	-	1,23	-	-	4,86
22.04.17	24,00		144,01	128,00	16,01	76,68	48,37	28,31	7,00	5,00	3,63	16,01	-	-	18,41	-	18,41	-	76,56	-	1,23	-	-	4,86
Среднее	24,00	-	128,21	108,04	20,16	74,29	45,46	28,83	7,00	5,00	3,12	20,16	-	-	22,32	-	22,32	-	74,16	-	1,49	-	-	4,61
Итого	744,00		3974,38	3349,29	625,09						96,67	625,09	0,00	0,00	691,78	0,00	691,78	0,00			46,33	0,00	0,00	143,00

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.03.17 07:00	65366,51	52926,95	17423,91	-	17867,57	-	2146,34	-	-
	19.04.17 12:00	68799,96	55796,59	18426,51	-	18895,40	-	2271,08	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,28 °С = -0,18 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **142,82** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **691,78** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

печать потребителя / _____ / печать энергосбыта

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ Отчёт принят

«25» АПР 2017 г.