Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 76 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9973.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 76
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207145-ч(с)-0417.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 207145 Режим (схема): 3001

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: ТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 0,28

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,307 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,2006
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0912
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=92,1 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=36,48

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.03.2017 по 22.04.2017

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.03.17	24,00	-	141,14	125,96	15,18	74,57	47,82	26,75	7,00	5,00	3,37	15,18	-	-	17,36	-	17,36	-	74,79	-	1,14			4,50
24.03.17	24,00	-	150,16	133,55	16,61	73,73	47,98	25,75	7,00	5,00	3,44	16,61	-	-	18,84	-	18,84	-	73,87	-	1,23			4,67
25.03.17	24,00	-	152,93	137,17	15,76	75,35	49,42	25,93	7,00	5,00	3,56	15,76	-	-	18,11	-	18,11	-	75,52	-	1,19			4,75
26.03.17	24,00	-	142,91	128,62	14,29	75,08	48,59	26,49	7,00	5,00	3,41	14,29	-	-	16,43	-	16,43	-	75,27	-	1,08			4,48
27.03.17	24,00	-	133,13	120,13	13,00	73,15	47,20	25,95	7,00	5,00	3,12	13,00	-	-	9,48	-	9,48	-	73,41	-	0,95			4,07
28.03.17	24,00	-	138,92	124,86	14,06	73,72	47,02	26,70	7,00	5,00	3,33	14,06	-	-	16,21	-	16,21	-	73,97	-	1,04			4,38
29.03.17	24,00	-	140,11	126,25	13,86	76,74	48,51	28,23	7,00	5,00	3,56	13,86	-	-	16,15	-	16,15	-	76,95	-	1,07			4,63
30.03.17	24,00	-	141,92	127,57	14,35	77,12	49,11	28,01	7,00	5,00	3,57	14,35	-	-	16,72	-	16,72	-	77,30	-	1,11			4,68
31.03.17	24,00	-	143,15	127,17	15,98	76,22	48,85	27,37	7,00	5,00	3,48	15,98	-	-	18,27	-	18,27	-	76,38	-	1,22			4,70
01.04.17	24,00	-	145,29	127,74	17,55	74,06	48,44	25,62	7,00	5,00	3,28	17,55	-	-	19,74	-	19,74	-	74,24	-	1,30			4,58
02.04.17	24,00	-	140,83	127,65	13,18	74,12	48,11	26,01	7,00	5,00	3,32	13,18	-	-	15,25	-	15,25	-	74,30	-	0,98			4,30
03.04.17	24,00	-	144,34	129,05	15,29	74,35	48,50	25,85	7,00	5,00	3,34	15,29	-	-	17,49	-	17,49	-	74,55	-	1,14			4,48
04.04.17	24,00	-	143,14	129,58	13,56	73,63	48,92	24,71	7,00	5,00	3,20	13,56	-	-	15,61	-	15,61	-	73,70	-	1,00			4,20
05.04.17	24,00	-	141,75	127,99	13,76	71,17	47,27	23,90	7,00	5,00	3,06	13,76	-	-	15,65	-	15,65	-	71,34	-	0,98			4,04
06.04.17	24,00	-	142,16	128,48	13,68	71,97	47,53	24,44	7,00	5,00	3,14	13,68	-	-	15,62	-	15,62	-	72,13	-	0,99			4,13
07.04.17	24,00	-	148,28	131,47	16,81	71,55	47,47	24,08	7,00	5,00	3,17	16,81	-	-	18,81	-	18,81	-	71,74	-	1,21			4,37
08.04.17	24,00	-	149,48	132,59	16,89	71,55	47,46	24,09	7,00	5,00	3,19	16,89	-	-	18,93	-	18,93	-	71,74	-	1,21			4,41
09.04.17	24,00	-	143,91	131,17	12,74	71,51	48,12	23,39	7,00	5,00	3,07	12,74	-	-	14,63	-	14,63	-	71,70	-	0,91			3,98
10.04.17	24,00	-	143,68	129,51	14,17	71,56	48,16	23,40	7,00	5,00	3,03	14,17	-	-	16,04	-	16,04	-	71,75	-	1,02			4,05
11.04.17	24,00	-	141,32	126,53	14,79	71,47	47,09	24,38	7,00	5,00	3,09	14,79	-	-	16,75	-	16,75	-	71,65	-	1,06			4,15
12.04.17	24,00	-	138,88	124,76	14,12	71,23	46,25	24,98	7,00	5,00	3,12	14,12	-	-	16,09	-	16,09	-	71,40	-	1,01			4,13
13.04.17	24,00	-	138,50	123,52	14,98	73,13	46,52	26,61	7,00	5,00	3,29	14,98	-	-	17,10	-	17,10	-	73,38	-	1,10			4,39
14.04.17	24,00	-	141,11	124,07	17,04	76,65	48,31	28,34	7,00	5,00	3,52	17,04	-	-	19,34	-	19,34	-	76,81	-	1,31			4,83
15.04.17	24,00	-	140,19	124,89	15,30	77,02	48,50	28,52	7,00	5,00	3,56	15,30	-	-	17,62	-	17,62	-	77,21	-	1,18			4,74
16.04.17	24,00	-	140,20	125,53	14,67	76,45	48,43	28,02	7,00	5,00	3,52	14,67	-	-	16,94	-	16,94	-	76,64	-	1,12			4,64
17.04.17	24,00	-	140,75	125,85	14,90	76,71	48,93	27,78	7,00	5,00	3,50	14,90	-	-	17,19	-	17,19	-	76,90	-	1,15			4,64
18.04.17	24,00	-	135,57	121,28	14,29	76,93	49,02	27,91	7,00	5,00	3,39	14,29	-	-	11,59	-	11,59	-	77,08	-	1,10			4,49
19.04.17	24,00	-	157,37	144,75	12,62	76,89	51,54	25,35	7,00	5,00	3,67	12,62	-	-	14,98	-	14,98	-	77,08	-	0,97			4,65
20.04.17	24,00	-	172,70	160,61	12,09	76,18	53,02	23,16	7,00	5,00	3,72	12,09	-	-	14,49	-	14,49	-	76,41	-	0,92			4,65
21.04.17	24,00		155,21	142,21	13,00	76,67	51,19	25,47	7,00	5,00	3,59	13,00	-	-	13,69	-	13,69	-	76,86	-	1,00	-	-	4,59
22.04.17	24,00		155,21	142,21	13,00	76,67	51,19	25,47	7,00	5,00	3,59	13,00	-	-	13,69	-	13,69	-	76,86	-	1,00	-	-	4,59
Среднее	24,00	-	144,65	130,09	14,57	74,42	48,53	25,89	7,00	5,00	3,36	14,57	-	-	16,28	-	16,28	-	74,61	-	1,09	-	-	4,45
Итого	744,00		4484,25	4032,73	451,52						104,19	451,52	0,00	0,00	504,80	0,00	504,80	0,00			33,68	0,00	0,00	137,88

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	20.04.17 20:00	11538,79	10326,39	4457,01	-	4585,93	-	403,91	-	-
	22.04.17 12:00	11827,40	10594,22	4600,82	-	4733,58	-	411,71	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,28 °С = -0,13 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок 137,75 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок 504,80 куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

Наладить работу системы отопления

Отрегулировать температуру _____

ООО «ИнфраХит Монтаж»
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25 АПР 2017
«____» _____ г.