Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 8 / СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 1я Невская котельная

Договор: 8561.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 8
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 207931

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207931-ч(с)-0417.txt
Режим (схема): 3001

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:

Приборы УУТЭ поверены до _____

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Txв, гр.С= 1,4

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,25 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=75,36 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.03.2017 по 22.04.2017

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.03.17	24,00	-	71,21	71,21	0,00	74,19	43,10	31,09	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,22
24.03.17	24,00	-	70,31	70,31	0,00	74,03	42,80	31,23	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,20
25.03.17	24,00	-	71,32	71,32	0,00	74,46	42,96	31,50	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,25
26.03.17	24,00	-	70,33	70,33	0,00	74,01	42,63	31,38	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,21
27.03.17	24,00	-	70,45	70,45	0,00	74,25	42,75	31,50	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,22
28.03.17	24,00	-	69,97	69,97	0,00	74,37	42,69	31,68	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,22
29.03.17	24,00	-	69,70	69,70	0,00	75,57	42,90	32,67	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,28
30.03.17	24,00	-	70,56	70,56	0,00	76,26	43,34	32,92	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,33
31.03.17	24,00	-	70,53	70,53	0,00	75,93	43,45	32,48	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,29
01.04.17	24,00	-	67,92	67,92	0,00	74,97	42,52	32,45	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,21
02.04.17	24,00	-	68,61	68,61	0,00	74,51	42,76	31,75	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,18
03.04.17	24,00	-	68,75	68,75	0,00	74,16	42,44	31,72	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,18
04.04.17	24,00	-	68,58	68,58	0,00	74,21	42,59	31,62	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,17
05.04.17	24,00	-	69,25	69,25	0,00	72,50	42,50	30,00	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,08
06.04.17	24,00	-	68,64	68,64	0,00	71,26	41,91	29,35	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,02
07.04.17	24,00	-	68,32	68,32	0,00	71,39	41,84	29,55	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,02
08.04.17	24,00	-	67,96	67,96	0,00	71,50	41,75	29,75	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,02
09.04.17	24,00	-	68,46	68,46	0,00	71,14	41,61	29,53	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,02
10.04.17	24,00	-	69,28	69,28	0,00	71,21	42,21	29,00	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,01
11.04.17	24,00	-	68,96	68,96	0,00	71,04	42,33	28,71	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,98
12.04.17	24,00	-	69,03	69,03	0,00	70,85	41,90	28,95	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,00
13.04.17	24,00	-	69,09	69,09	0,00	71,03	42,15	28,89	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,00
14.04.17	24,00	-	69,09	69,09	0,00	71,03	42,15	28,89	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,00
15.04.17	24,00	-	69,09	69,09	0,00	71,03	42,15	28,89	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,00
16.04.17	24,00	-	69,09	69,09	0,00	71,03	42,15	28,89	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,00
17.04.17	24,00	-	69,09	69,09	0,00	71,03	42,15	28,89	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,00
18.04.17	24,00	-	69,09	69,09	0,00	71,03	42,15	28,89	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,00
19.04.17	24,00	-	69,09	69,09	0,00	71,03	42,15	28,89	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,00
20.04.17	24,00	-	76,66	76,66	0,00	76,53	45,06	31,47	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,41
21.04.17	24,00	-	76,04	76,04	0,00	75,86	44,88	30,98	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,36
22.04.17	24,00		73,93	73,93	0,00	74,47	44,03	30,45	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,26
Среднее	24,00	-	69,95	69,95	-	73,09	42,64	30,45	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,13
Итого	744,00		2168,40	2168,40	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	66,07

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.03.17 12:00	19059,71	19400,67	-	-	-	-	706,64	-	-
	22.04.17 12:00	21186,53	21536,70	-	-	-	-	772,93	-	-

Период расчета по среднему:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: суток;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему Гкал;
Период расчета по договору: куб.м;
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 1,4 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **66,07** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ / _____ /

печать потребителя

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
24 АПР 2017

печать энергосбыта

«____» _____ г.