

Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабьинская 81-2/ СДЮ  
 Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"  
 Клиент: Общественный ЭД

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за апрель 2017

Договор: 9247.038.1  
 Стройматериал: Бабьинская 81-2  
 Телефон: (812) 313-47-06  
 Связь по телефону: Девушка

Вычет: СДЮ  
 Код УТЭ: 28760

График: 150/70

Таб. гр.С= 0,28

Установленные приборы:  
 Вычислитель: ВК7-7 № 202295  
 Подано: тр.(M1):  
 Обмотка: тр.(M2):  
 Тр.д. ГВС(M3):  
 Тр.подпитки(M4):  
 Тр.подпитки(M5):  
 Расчетный алгоритм: зима; лето;  
 Часовые и суточные архивы в файлах: ВК7-7-202295-(0-04)17.txt  
 Режим (Сезон):  
 Гли= 0,2  
 Гли= 0,2  
 Гли= 30  
 Гли= 30  
 Гли= 30  
 Гли= 30

Приборы УТЭ поверены до \_\_\_\_\_  
 Термометр: КТСЛ-Н  
 Термометр: КТСЛ-Н  
 Термометр:  
 Термометр:  
 Термометр:  
 Термометр:  
 Пребр. давления:  
 Пребр. давления:  
 Пребр. давления:  
 Пребр. давления:  
 Пребр. давления:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,372 Qвент= Qвент.от= Qвс=

Договорные нагрузки (гр.сч.), Гкал/час: Qот.гр.сч.= Qвс.гр.сч.= Qвент.гр.сч.= Qвс.гр.сч.=

Договорные расходы (гр.сч.), Гкал/час: Qот.гр.сч.= Qвс.гр.сч.= Qвент.гр.сч.= Qвс.гр.сч.=

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.03.2017 по 22.04.2017

Дата	Тп	НС	Учет отопления (ТВ-1)				Учет ГВС (ТВ-2)				Контрольные данные				Общие теплопотери		
			Т	М1	М2	М3	Т	М4	М5	М6	Т3	Т4	Qвс.общ.	Qвс.мал.		Qвс.гвс.	Q.общ.
23.03.17	24.00	-	118,96	118,96	0,00	72,40	42,40	30,00	7,00	5,00	3,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,57
24.03.17	24.00	-	116,90	116,90	0,00	72,42	41,99	30,43	7,00	5,00	3,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,56
25.03.17	24.00	-	49,46	49,46	0,00	69,36	40,31	29,05	7,00	5,00	1,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,44
26.03.17	24.00	-	17,66	17,66	0,00	61,01	51,70	9,31	7,00	5,00	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16
27.03.17	24.00	-	122,19	122,19	0,00	72,10	52,31	19,79	7,00	5,00	2,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,45
28.03.17	24.00	-	118,86	118,86	0,00	71,15	41,05	30,10	7,00	5,00	3,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,58
29.03.17	24.00	-	119,07	119,07	0,00	71,33	40,99	30,34	7,00	5,00	3,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,61
30.03.17	24.00	-	120,53	120,53	0,00	74,38	42,45	31,93	7,00	5,00	3,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,85
31.03.17	24.00	-	122,18	122,18	0,00	74,81	43,09	31,72	7,00	5,00	3,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,88
01.04.17	24.00	-	122,09	122,09	0,00	74,16	43,00	31,16	7,00	5,00	3,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,81
02.04.17	24.00	-	122,89	122,89	0,00	72,02	42,52	29,50	7,00	5,00	3,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,63
03.04.17	24.00	-	122,33	122,33	0,00	71,98	42,37	29,61	7,00	5,00	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,62
04.04.17	24.00	-	123,51	123,51	0,00	72,27	42,84	29,43	7,00	5,00	3,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,63
05.04.17	24.00	-	123,92	123,92	0,00	71,89	43,33	28,56	7,00	5,00	3,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,54
06.04.17	24.00	-	122,50	122,50	0,00	69,28	42,07	27,21	7,00	5,00	3,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,33
07.04.17	24.00	-	123,02	123,02	0,00	70,02	42,31	27,71	7,00	5,00	3,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,41
08.04.17	24.00	-	41,94	41,94	0,00	69,58	42,23	27,35	7,00	5,00	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,15
09.04.17	24.00	-	0,00	0,00	0,00	16,55	14,02	2,53	7,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.04.17	24.00	-	76,70	76,70	0,00	68,92	40,65	28,27	7,00	5,00	2,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,17
11.04.17	24.00	-	125,09	125,09	0,00	69,46	42,55	26,91	7,00	5,00	3,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,37
12.04.17	24.00	-	121,18	121,18	0,00	69,42	41,68	27,74	7,00	5,00	3,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,36
13.04.17	24.00	-	119,57	119,57	0,00	69,21	41,16	28,05	7,00	5,00	3,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,36
14.04.17	24.00	-	118,58	118,58	0,00	70,60	40,98	29,62	7,00	5,00	3,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,51
15.04.17	24.00	-	118,77	118,77	0,00	74,33	42,46	31,87	7,00	5,00	3,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,79
16.04.17	24.00	-	119,68	119,68	0,00	74,70	42,68	32,02	7,00	5,00	3,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,84
17.04.17	24.00	-	120,26	120,26	0,00	74,20	42,67	31,53	7,00	5,00	3,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,79
18.04.17	24.00	-	120,70	120,70	0,00	74,42	42,80	31,62	7,00	5,00	3,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,82
19.04.17	24.00	-	121,28	121,28	0,00	74,69	43,23	31,46	7,00	5,00	3,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,82
20.04.17	24.00	-	122,89	122,89	0,00	74,69	43,75	30,94	7,00	5,00	3,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,80
21.04.17	24.00	-	121,62	121,62	0,00	74,60	43,26	31,34	7,00	5,00	3,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,81
22.04.17	24.00	-	121,62	121,62	0,00	74,60	43,26	31,34	7,00	5,00	3,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,81
Среднее	24.00	-	107,61	107,60	-	70,02	42,00	28,01	7,00	5,00	3,18	-	-	-	-	-	3,18
Итого	744,00	-	3335,96	3335,53	0,00	-	-	-	98,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,44

Показания счетчиков на момент снятия данных: 07.02.17 02:00 М1(Г) 4804,21 М2(Г) 43618,65 М3(Г) 0,00 М4(Г) 0,00 М5(Г) 0,00 М6(Г) 0,00 Q.СДЮ (Гкал) 1335,83 Q.ГВС (Гкал) 1335,83

Период расчета по среднему: 07.02.17 02:00 - 22.04.17 02:00

Кол-во тепловой энергии, рассчитанное по среднему: 3335,53 Гкал

Объем теплоснабжения, рассчитанный по среднему: 3335,53 Гкал

Период превышения Е2: 0,28 °С = 0,00 Гкал

Корректировка на температуру холодной воды: 98,44 Гкал

Итого по приборам учета: с учетом корректировок 3335,53 Гкал

Итого по приборам учета: с учетом корректировок 3335,53 Гкал

ООО «ИнфраХит Монтаж»  
 печать, подписание  
 ОТЧЕТ ПРИНТА

Филиал "Энергосеть"  
 Управление приборного учета  
 Отдел электр. энергоснабжения КУУТЭ

ГВП "ТЭК СПб"

25.04.17

Наладить работу систем отопления