Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 89-1 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Бабушкина 89-1
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: СПТ-943 № 14858
Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-14858-ч(с)-0417.txt
Режим (схема): 0;7

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin=	Gmax=
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin=	Gmax=
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТПТР-05 — Преобр.давления:
Термопреобр.: КТПТР-05 — Преобр.давления:
Термопреобр.: ТПТ-15-2 — Преобр.давления:
Термопреобр.: — Преобр.давления:
Термопреобр.: — Преобр.давления:

Txв, гр.С= 0,28

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Qгвс=m3*(h3-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,4626 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,081
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=138,78 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.03.2017 по 22.04.2017

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.03.17	24,00		198,42	175,50	22,91	73,64	44,96	28,68	5,00	4,00	5,04	23,07	0,00	0,00	23,63	0,00	23,63	-	73,26	0,00	1,69			6,73
24.03.17	24,00		195,75	172,32	23,43	73,67	44,31	29,36	5,00	4,00	5,06	23,66	0,00	0,00	24,24	0,00	24,24	-	73,29	0,00	1,73			6,79
25.03.17	24,00	*	96,57	87,21	9,36	72,92	43,91	29,02	5,00	4,00	2,40	12,16	0,00	0,00	12,42	0,00	12,42	-	67,27	0,00	0,82			3,21
26.03.17	24,00	*	75,89	63,24	12,64	69,48	40,64	28,84	5,00	4,00	1,61	17,21	0,00	0,00	17,55	0,00	17,55	-	63,38	0,00	1,09			2,70
27.03.17	24,00		200,39	173,86	26,53	74,04	45,09	28,95	5,00	4,00	5,04	26,73	0,00	0,00	27,39	0,00	27,39	-	73,54	0,00	1,97			7,00
28.03.17	24,00		194,63	170,50	24,13	72,72	43,82	28,90	5,00	4,00	4,91	24,56	0,00	0,00	25,15	0,00	25,15	-	72,20	0,00	1,77			6,69
29.03.17	24,00		192,85	169,96	22,89	72,30	43,23	29,07	5,00	4,00	4,91	23,53	0,00	0,00	24,09	0,00	24,09	-	71,94	0,00	1,69			6,60
30.03.17	24,00		195,68	172,28	23,40	75,72	44,96	30,76	5,00	4,00	5,31	23,48	0,00	0,00	24,09	0,00	24,09	-	75,21	0,00	1,77			7,08
31.03.17	24,00		195,58	173,61	21,98	76,14	45,58	30,56	5,00	4,00	5,33	21,96	0,00	0,00	22,53	0,00	22,53	-	75,59	0,00	1,66			6,98
01.04.17	24,00		196,81	172,78	24,04	75,74	45,52	30,22	5,00	4,00	5,24	24,01	0,00	0,00	24,62	0,00	24,62	-	75,10	0,00	1,80			7,05
02.04.17	24,00		199,32	173,49	25,83	73,23	44,85	28,38	5,00	4,00	4,94	25,90	0,00	0,00	26,53	0,00	26,53	-	72,71	0,00	1,88			6,82
03.04.17	24,00		197,47	173,88	23,59	73,19	44,60	28,58	5,00	4,00	4,99	23,56	0,00	0,00	24,13	0,00	24,13	-	72,65	0,00	1,71			6,70
04.04.17	24,00		198,54	175,08	23,47	73,48	45,04	28,44	5,00	4,00	5,01	23,32	0,00	0,00	23,89	0,00	23,89	-	72,99	0,00	1,70			6,71
05.04.17	24,00		199,79	175,60	24,19	73,34	45,67	27,67	5,00	4,00	4,89	24,00	0,00	0,00	24,58	0,00	24,58	-	72,64	0,00	1,74			6,64
06.04.17	24,00		197,53	173,16	24,36	70,44	44,30	26,15	5,00	4,00	4,55	24,27	0,00	0,00	24,81	0,00	24,81	-	69,87	0,00	1,70			6,25
07.04.17	24,00		197,30	173,73	23,57	71,19	44,48	26,72	5,00	4,00	4,67	23,37	0,00	0,00	23,90	0,00	23,90	-	70,64	0,00	1,65			6,32
08.04.17	24,00		208,20	180,85	27,35	70,65	44,63	26,01	5,00	4,00	4,74	27,15	0,00	0,00	27,77	0,00	27,77	-	70,18	0,00	1,91			6,64
09.04.17	24,00		208,67	183,47	25,20	70,72	44,78	25,94	5,00	4,00	4,79	24,92	0,00	0,00	25,49	0,00	25,49	-	70,33	0,00	1,75			6,54
10.04.17	24,00		204,03	180,24	23,79	70,76	45,18	25,58	5,00	4,00	4,64	23,53	0,00	0,00	24,07	0,00	24,07	-	70,29	0,00	1,65			6,30
11.04.17	24,00		200,90	176,52	24,38	70,77	45,21	25,57	5,00	4,00	4,54	24,19	0,00	0,00	24,74	0,00	24,74	-	70,26	0,00	1,70			6,24
12.04.17	24,00		196,59	173,59	23,01	70,71	44,21	26,50	5,00	4,00	4,63	22,77	0,00	0,00	23,29	0,00	23,29	-	70,24	0,00	1,60			6,23
13.04.17	24,00		197,45	170,79	26,66	70,55	43,28	27,27	5,00	4,00	4,69	26,42	0,00	0,00	27,01	0,00	27,01	-	70,09	0,00	1,85			6,54
14.04.17	24,00		193,92	169,73	24,19	71,47	42,92	28,55	5,00	4,00	4,88	23,87	0,00	0,00	24,42	0,00	24,42	-	71,07	0,00	1,70			6,58
15.04.17	24,00		197,67	169,83	27,83	75,77	44,81	30,96	5,00	4,00	5,31	27,42	0,00	0,00	28,12	0,00	28,12	-	75,25	0,00	2,06			7,37
16.04.17	24,00		195,89	170,92	24,97	76,05	45,13	30,92	5,00	4,00	5,34	24,51	0,00	0,00	25,15	0,00	25,15	-	75,58	0,00	1,85			7,19
17.04.17	24,00		195,21	172,30	22,91	75,50	44,97	30,53	5,00	4,00	5,31	22,45	0,00	0,00	23,03	0,00	23,03	-	74,98	0,00	1,68			6,99
18.04.17	24,00		196,13	172,18	23,95	75,81	45,08	30,74	5,00	4,00	5,34	23,51	0,00	0,00	24,11	0,00	24,11	-	75,38	0,00	1,77			7,11
19.04.17	24,00		198,11	172,58	25,53	76,02	45,52	30,50	5,00	4,00	5,31	25,09	0,00	0,00	25,74	0,00	25,74	-	75,55	0,00	1,90			7,21
20.04.17	24,00		198,58	174,20	24,38	76,03	45,94	30,09	5,00	4,00	5,29	23,92	0,00	0,00	24,54	0,00	24,54	-	75,50	0,00	1,81			7,10
21.04.17	24,00		199,04	175,66	23,38	75,17	45,69	29,48	5,00	4,00	5,23	22,89	0,00	0,00	23,48	0,00	23,48	-	74,73	0,00	1,71			6,94
22.04.17	24,00	*	189,10	164,86	24,24	75,03	46,04	28,99	5,00	4,00	4,84	23,78	0,00	0,00	24,38	0,00	24,38	-	74,28	0,00	1,77			6,60
Среднее	24,00	-	190,71	167,22	23,49	73,30	44,66	28,64	5,00	4,00	4,80	23,59	-	-	24,16	-	24,16	-	72,45	-	1,71	-	-	6,51
Итого	744,00		5912,03	5183,94	728,09						148,78	731,21	0,00	0,00	748,88	0,00	748,88	0,00			53,09	0,00	0,00	201,87

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.03.17 07:00	159632,57	131654,41	30313,15	0,00	31031,67	0,00	6382,33	2167,15	-
	23.04.17 12:00	165488,23	136785,00	31041,35	0,00	31777,47	0,00	6591,84	2220,01	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему: куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,28 °C = -0,20 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **201,67** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **748,88** куб.м.

Отрегулировать температуру

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ / _____ /

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ
печать потребителя

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации УУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«____» 25 АПР 2017 г.

Наладить работу системы отопления