Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 89-2 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9001.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 89-2
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-205749-ч(с)-0417.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 205749 Режим (схема): 3001
Приборы УУТЭ поверены до _____
Txв, гр.С= 0,28

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подлитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,256 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,121
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,055
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=77,28 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=22,08

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.03.2017 по 22.04.2017

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.03.17	24,00	-	129,82	108,75	21,07	73,85	50,37	23,48	7,00	5,00	3,25	17,23	-	-	17,44	-	17,44	-	50,18	-	0,87			4,11
24.03.17	24,00	-	127,97	107,13	20,84	73,88	49,80	24,08	7,00	5,00	3,28	16,96	-	-	17,15	-	17,15	-	49,52	-	0,84			4,12
25.03.17	24,00	-	36,01	31,86	4,15	71,40	48,59	22,81	7,00	5,00	0,83	4,55	-	-	4,59	-	4,59	-	46,49	-	0,21			1,04
26.03.17	24,00	-	73,95	57,66	16,29	71,92	47,14	24,78	7,00	5,00	1,91	15,47	-	-	15,61	-	15,61	-	44,72	-	0,69			2,61
27.03.17	24,00	-	127,91	106,67	21,24	74,18	49,78	24,40	7,00	5,00	3,27	18,44	-	-	18,65	-	18,65	-	49,58	-	0,91			4,18
28.03.17	24,00	-	125,80	103,48	22,32	72,54	48,69	23,85	7,00	5,00	3,18	18,71	-	-	18,91	-	18,91	-	48,38	-	0,91			4,09
29.03.17	24,00	-	126,35	106,33	20,02	73,23	48,95	24,28	7,00	5,00	3,26	16,28	-	-	16,46	-	16,46	-	48,74	-	0,80			4,05
30.03.17	24,00	-	127,01	107,64	19,37	75,97	50,55	25,42	7,00	5,00	3,38	16,60	-	-	16,79	-	16,79	-	50,19	-	0,83			4,21
31.03.17	24,00	-	128,65	108,99	19,66	76,34	51,08	25,26	7,00	5,00	3,42	16,37	-	-	16,58	-	16,58	-	50,88	-	0,83			4,26
01.04.17	24,00	-	128,52	106,78	21,74	75,32	50,79	24,53	7,00	5,00	3,33	18,50	-	-	18,72	-	18,72	-	50,49	-	0,93			4,26
02.04.17	24,00	-	128,56	108,28	20,28	73,35	49,92	23,43	7,00	5,00	3,17	17,24	-	-	17,43	-	17,43	-	49,62	-	0,86			4,03
03.04.17	24,00	-	128,97	108,71	20,26	73,45	49,83	23,62	7,00	5,00	3,21	17,27	-	-	17,47	-	17,47	-	49,53	-	0,86			4,06
04.04.17	24,00	-	129,75	109,84	19,91	73,65	50,25	23,40	7,00	5,00	3,20	16,87	-	-	17,08	-	17,08	-	50,05	-	0,85			4,04
05.04.17	24,00	-	129,70	109,70	20,00	72,86	50,43	22,43	7,00	5,00	3,07	16,99	-	-	17,20	-	17,20	-	50,15	-	0,85			3,92
06.04.17	24,00	-	127,92	109,29	18,63	70,55	48,90	21,65	7,00	5,00	2,92	15,76	-	-	15,95	-	15,95	-	48,50	-	0,77			3,68
07.04.17	24,00	-	129,14	111,37	17,77	71,39	49,35	22,04	7,00	5,00	3,00	14,92	-	-	15,10	-	15,10	-	48,95	-	0,73			3,73
08.04.17	24,00	-	135,35	114,60	20,75	70,79	49,36	21,43	7,00	5,00	3,05	17,76	-	-	17,96	-	17,96	-	49,17	-	0,87			3,93
09.04.17	24,00	-	136,39	116,05	20,34	70,89	49,60	21,29	7,00	5,00	3,08	16,97	-	-	17,15	-	17,15	-	49,44	-	0,84			3,92
10.04.17	24,00	-	132,10	112,56	19,54	70,92	49,92	21,00	7,00	5,00	2,94	16,43	-	-	16,62	-	16,62	-	49,61	-	0,82			3,75
11.04.17	24,00	-	130,60	110,32	20,28	70,91	49,74	21,17	7,00	5,00	2,94	17,04	-	-	17,26	-	17,26	-	49,47	-	0,84			3,78
12.04.17	24,00	-	128,07	107,70	20,37	70,87	48,86	22,01	7,00	5,00	2,97	17,23	-	-	17,43	-	17,43	-	48,53	-	0,84			3,82
13.04.17	24,00	-	126,27	105,89	20,38	70,59	48,09	22,50	7,00	5,00	3,00	17,28	-	-	17,47	-	17,47	-	47,74	-	0,83			3,83
14.04.17	24,00	-	126,04	106,85	19,19	72,87	48,80	24,07	7,00	5,00	3,19	16,14	-	-	16,34	-	16,34	-	48,63	-	0,79			3,97
15.04.17	24,00	-	126,26	105,92	20,34	75,89	50,44	25,45	7,00	5,00	3,37	17,30	-	-	17,50	-	17,50	-	50,15	-	0,87			4,24
16.04.17	24,00	-	126,97	106,74	20,23	76,28	50,70	25,58	7,00	5,00	3,41	17,09	-	-	17,29	-	17,29	-	50,40	-	0,86			4,28
17.04.17	24,00	-	127,45	109,05	18,40	75,71	50,48	25,23	7,00	5,00	3,38	15,28	-	-	15,46	-	15,46	-	50,16	-	0,77			4,15
18.04.17	24,00	-	127,27	108,23	19,04	75,99	50,62	25,37	7,00	5,00	3,39	16,02	-	-	16,22	-	16,22	-	50,34	-	0,81			4,20
19.04.17	24,00	-	127,85	110,32	17,53	76,19	50,92	25,27	7,00	5,00	3,39	14,61	-	-	14,79	-	14,79	-	50,56	-	0,74			4,13
20.04.17	24,00	-	129,19	110,96	18,23	76,10	51,32	24,78	7,00	5,00	3,36	15,21	-	-	15,39	-	15,39	-	51,05	-	0,78			4,14
21.04.17	24,00	-	130,76	112,26	18,50	75,58	51,34	24,24	7,00	5,00	3,34	15,23	-	-	15,41	-	15,41	-	51,08	-	0,78			4,12
22.04.17	24,00	-	132,88	113,23	19,65	74,42	51,01	23,41	7,00	5,00	3,29	16,41	-	-	16,61	-	16,61	-	50,73	-	0,83			4,12
Среднее	24,00	-	124,18	104,94	19,24	73,48	49,86	23,62	7,00	5,00	3,09	16,26	-	-	16,45	-	16,45	-	49,45	-	0,81	-	-	3,89
Итого	744,00		3849,48	3253,16	596,32						95,76	504,16	0,00	0,00	510,03	0,00	510,03	0,00			24,98	0,00	0,00	120,74

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.03.17 08:00	66974,92	57944,62	7824,17	-	8002,13	-	1885,06	-	-
	23.04.17 03:00	70796,65	61171,96	8327,14	-	8510,96	-	2005,09	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,28 °С = -0,17 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **120,58** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **510,03** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

Отрегулировать температуру

Наладить работу системы отопления

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ
печать потребителя

ГУП "ТЭК СПб"
филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25 АПР 2017
«____» _____ г.