

Абонент: ЖЭС Невского Района  
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Вавушкина 89-3 / СДЮ-ПВС  
 Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит-Монтаж"  
 Исполком Облуровского з-д

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за апрель 2017  
 Договор: 5002.038.1  
 Строй. адрес: Вавушкина 89-3  
 Телефон: (812) 313-47-06  
 Схема подписания: Двухсторонняя  
 БКГТ-2057/51-С(0-04)17-БК

Установленные приборы: Расчетные и строп.- архивы в файлах: Рэжи (Сеня): 3003  
 Вычислитель: БКГ-7 № 2057/51  
 Показатр.(M1): Редоконер: ПРМ 32 Сила= 0,067 Сила= 30  
 Обернч.тр.(M2): Редоконер: ПРМ 32 Сила= 0,067 Сила= 30  
 Тр.д. ПС(М3): Редоконер: ПРМ 32 Сила= 0,067 Сила= 30  
 Тр.д. ПС(М4): Редоконер: ПРМ 20 Сила= 0,027 Сила= 12  
 Тр.д. ПС(М5): Редоконер: ПРМ 20 Сила= 0,027 Сила= 12  
 Расчетный алгоритм: зима: Q=M1\*(t1-tвн)+M2\*(t2-tвн) лето: Q=M1\*(t1-tвн)+M2\*(t2-tвн)  
 Договорные нагрузки, ккал/час: Qот=0,256 Qлет=0,049 Qгес=0,1078  
 Договорные нагрузки (ср.час): Гкал/час: Qгес.ср= Qгес.ср=0,049 Qгес.п.р.=  
 Договорные расходы (ср.сут.): т/сут.: Qот=77,28 Qлет=0,049 Qгес.п.р.=  
 Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.03.2017 по 22.04.2017 Qгес=19,598

Дата	Тп	НС	Учет отопления (Тв-1)										Учет ГВС (Тв-2)										Контрольные данные		Общее теплостр-е		
			M1	M2	дм	T1	T2	дТ	P1	P2	Qот(л)	M3	M4	дм	У3	У4	д/гвс	Уподл	T3	T4	Qгес.общ.	Qгес.мал.	Qгес.гвс	Q.общ.			
23.03.17	24.00	-	130,25	115,23	15,02	73,81	48,38	25,43	7,00	5,00	3,32	12,30	0,00	12,30	12,60	0,00	12,60	0,00	14,01	0,00	14,01	0,00	73,75	50,79	0,73	4,94	4,15
24.03.17	24.00	-	129,56	113,24	16,32	73,89	47,92	25,57	7,00	5,00	3,36	13,67	0,00	13,67	14,01	0,00	14,01	0,00	14,01	0,00	14,01	0,00	74,02	50,35	0,78	4,15	4,15
25.03.17	24.00	-	52,36	48,27	4,09	72,66	47,61	25,05	7,00	5,00	1,31	4,20	0,00	4,20	4,26	0,00	4,26	0,00	4,26	0,00	4,26	0,00	63,82	34,91	0,20	1,51	1,51
26.03.17	24.00	-	59,07	48,87	10,20	71,70	44,03	27,67	7,00	5,00	1,63	10,25	0,00	10,25	10,48	0,00	10,48	0,00	10,48	0,00	10,48	0,00	68,72	29,63	0,46	2,08	2,08
27.03.17	24.00	-	129,32	113,92	15,40	74,30	47,83	26,47	7,00	5,00	3,43	13,09	0,00	13,09	13,42	0,00	13,42	0,00	13,42	0,00	13,42	0,00	74,23	50,25	0,74	4,16	4,16
28.03.17	24.00	-	126,65	111,26	15,39	72,70	47,11	25,59	7,00	5,00	3,24	13,23	0,00	13,23	13,52	0,00	13,52	0,00	13,52	0,00	13,52	0,00	72,53	49,39	0,73	3,97	3,97
29.03.17	24.00	-	126,82	111,16	15,66	72,80	46,97	25,53	7,00	5,00	3,28	13,52	0,00	13,52	13,83	0,00	13,83	0,00	13,83	0,00	13,83	0,00	72,87	49,32	0,74	4,01	4,01
30.03.17	24.00	-	127,26	113,73	14,53	75,98	48,70	27,28	7,00	5,00	3,48	12,15	0,00	12,15	12,47	0,00	12,47	0,00	12,47	0,00	12,47	0,00	75,97	51,21	0,78	4,18	4,18
31.03.17	24.00	-	129,10	113,30	15,80	76,39	49,26	27,13	7,00	5,00	3,51	13,16	0,00	13,16	13,48	0,00	13,48	0,00	13,48	0,00	13,48	0,00	76,30	51,75	0,78	4,28	4,28
01.04.17	24.00	-	129,54	113,20	16,34	75,66	48,97	26,69	7,00	5,00	3,47	12,87	0,00	12,87	13,19	0,00	13,19	0,00	13,19	0,00	13,19	0,00	75,26	51,49	0,80	4,26	4,26
02.04.17	24.00	-	131,63	113,82	17,81	73,42	48,26	25,16	7,00	5,00	3,32	14,34	0,00	14,34	14,69	0,00	14,69	0,00	14,69	0,00	14,69	0,00	73,33	50,62	0,86	4,18	4,18
03.04.17	24.00	-	130,11	114,35	15,76	73,43	48,11	25,32	7,00	5,00	3,30	12,35	0,00	12,35	12,64	0,00	12,64	0,00	12,64	0,00	12,64	0,00	73,36	50,50	0,76	4,06	4,06
04.04.17	24.00	-	131,89	115,26	16,63	73,70	48,38	25,32	7,00	5,00	3,34	13,81	0,00	13,81	14,14	0,00	14,14	0,00	14,14	0,00	14,14	0,00	73,63	50,82	0,81	4,15	4,15
05.04.17	24.00	-	130,84	115,62	15,22	73,25	48,67	24,58	7,00	5,00	3,22	12,52	0,00	12,52	12,83	0,00	12,83	0,00	12,83	0,00	12,83	0,00	72,78	51,00	0,74	3,96	3,96
06.04.17	24.00	-	129,80	114,23	15,57	70,57	47,21	23,36	7,00	5,00	3,04	13,20	0,00	13,20	13,48	0,00	13,48	0,00	13,48	0,00	13,48	0,00	70,38	49,42	0,73	3,77	3,77
07.04.17	24.00	-	130,84	114,78	16,06	71,34	47,47	23,87	7,00	5,00	3,13	13,71	0,00	13,71	14,03	0,00	14,03	0,00	14,03	0,00	14,03	0,00	70,73	49,94	0,75	3,89	3,89
08.04.17	24.00	-	135,64	120,02	15,62	70,85	47,72	23,13	7,00	5,00	3,14	13,11	0,00	13,11	13,41	0,00	13,41	0,00	13,41	0,00	13,41	0,00	70,88	50,09	0,83	4,02	4,02
09.04.17	24.00	-	138,43	121,09	17,34	70,87	47,85	23,02	7,00	5,00	3,19	14,78	0,00	14,78	15,08	0,00	15,08	0,00	15,08	0,00	15,08	0,00	70,88	50,15	0,79	3,88	3,88
10.04.17	24.00	-	134,70	118,22	16,48	70,88	48,00	22,88	7,00	5,00	3,09	13,98	0,00	13,98	14,29	0,00	14,29	0,00	14,29	0,00	14,29	0,00	70,86	50,07	0,83	3,88	3,88
11.04.17	24.00	-	129,74	116,58	13,16	70,88	47,84	23,14	7,00	5,00	3,01	10,88	0,00	10,88	11,12	0,00	11,12	0,00	11,12	0,00	11,12	0,00	70,86	50,15	0,79	3,88	3,88
12.04.17	24.00	-	130,08	114,18	15,90	70,89	47,01	23,88	7,00	5,00	3,11	13,48	0,00	13,48	13,77	0,00	13,77	0,00	13,77	0,00	13,77	0,00	70,79	49,36	0,75	3,86	3,86
13.04.17	24.00	-	128,50	112,68	15,82	70,69	46,54	24,15	7,00	5,00	3,11	13,18	0,00	13,18	13,49	0,00	13,49	0,00	13,49	0,00	13,49	0,00	70,61	48,85	0,73	3,63	3,63
14.04.17	24.00	-	128,50	112,68	15,82	70,69	46,54	24,15	7,00	5,00	3,11	13,18	0,00	13,18	13,49	0,00	13,49	0,00	13,49	0,00	13,49	0,00	70,61	48,85	0,73	3,63	3,63
15.04.17	24.00	-	127,67	112,12	15,55	72,16	46,70	25,46	7,00	5,00	3,25	13,02	0,00	13,02	13,31	0,00	13,31	0,00	13,31	0,00	13,31	0,00	72,50	49,13	0,73	4,29	4,29
16.04.17	24.00	-	128,96	112,98	15,55	76,31	48,84	27,47	7,00	5,00	3,54	14,07	0,00	14,07	14,43	0,00	14,43	0,00	14,43	0,00	14,43	0,00	75,81	51,45	0,80	4,34	4,34
17.04.17	24.00	-	129,66	113,47	16,19	75,77	48,63	27,14	7,00	5,00	3,52	13,73	0,00	13,73	13,51	0,00	13,51	0,00	13,51	0,00	13,51	0,00	75,81	51,45	0,79	4,29	4,29
18.04.17	24.00	-	129,71	113,55	16,16	76,00	48,80	27,20	7,00	5,00	3,53	13,04	0,00	13,04	13,37	0,00	13,37	0,00	13,37	0,00	13,37	0,00	76,19	51,69	0,76	4,31	4,31
19.04.17	24.00	-	129,58	114,05	15,53	76,24	49,10	27,14	7,00	5,00	3,51	12,96	0,00	12,96	13,28	0,00	13,28	0,00	13,28	0,00	13,28	0,00	76,06	51,92	0,76	4,28	4,28
20.04.17	24.00	-	130,45	115,86	15,49	76,21	49,32	26,89	7,00	5,00	3,51	13,56	0,00	13,56	13,92	0,00	13,92	0,00	13,92	0,00	13,92	0,00	75,57	51,76	0,80	4,28	4,28
21.04.17	24.00	-	132,05	115,89	16,16	74,86	49,17	25,49	7,00	5,00	3,48	13,87	0,00	13,87	14,21	0,00	14,21	0,00	14,21	0,00	14,21	0,00	74,44	51,93	0,81	4,25	4,25
22.04.17	24.00	-	134,77	118,31	16,46	74,86	49,37	25,49	7,00	5,00	3,44	13,87	0,00	13,87	14,21	0,00	14,21	0,00	14,21	0,00	14,21	0,00	74,44	51,93	0,81	4,25	4,25
Среднее	24.00	-	125,60	110,32	15,28	73,54	48,01	25,53	7,00	5,00	3,20	12,87	0,00	12,87	13,17	0,00	13,17	0,00	13,17	0,00	13,17	0,00	73,07	49,40	0,73	3,94	3,94
Итого	744.00	-	3893,51	3419,80	473,71	99,33	396,90	12,87	0,00	12,87	99,33	396,90	0,00	396,90	408,37	0,00	408,37	0,00	408,37	0,00	408,37	0,00	73,07	49,40	0,73	22,76	22,76

Показания счетчиков на момент: 23.03.17 08:00  
 Снятие данных: 23.04.17 08:00  
 М1(т) 61699,03 М2(т) 54088,86 М3(т) 57480,51 М4(т) 2747,19  
 М5(т) 65950,69 М6(т) 57480,51 М7(т) 2747,19  
 М8(т) 0,00 М9(т) 0,00 М10(т) 0,00  
 М11(т) 0,00 М12(т) 0,00 М13(т) 0,00  
 М14(т) 0,00 М15(т) 0,00 М16(т) 0,00  
 М17(т) 0,00 М18(т) 0,00 М19(т) 0,00  
 М20(т) 0,00 М21(т) 0,00 М22(т) 0,00  
 М23(т) 0,00 М24(т) 0,00 М25(т) 0,00  
 М26(т) 0,00 М27(т) 0,00 М28(т) 0,00  
 М29(т) 0,00 М30(т) 0,00 М31(т) 0,00  
 М32(т) 0,00 М33(т) 0,00 М34(т) 0,00  
 М35(т) 0,00 М36(т) 0,00 М37(т) 0,00  
 М38(т) 0,00 М39(т) 0,00 М40(т) 0,00  
 М41(т) 0,00 М42(т) 0,00 М43(т) 0,00  
 М44(т) 0,00 М45(т) 0,00 М46(т) 0,00  
 М47(т) 0,00 М48(т) 0,00 М49(т) 0,00  
 М50(т) 0,00 М51(т) 0,00 М52(т) 0,00  
 М53(т) 0,00 М54(т) 0,00 М55(т) 0,00  
 М56(т) 0,00 М57(т) 0,00 М58(т) 0,00  
 М59(т) 0,00 М60(т) 0,00 М61(т) 0,00  
 М62(т) 0,00 М63(т) 0,00 М64(т) 0,00  
 М65(т) 0,00 М66(т) 0,00 М67(т) 0,00  
 М68(т) 0,00 М69(т) 0,00 М70(т) 0,00  
 М71(т) 0,00 М72(т) 0,00 М73(т) 0,00  
 М74(т) 0,00 М75(т) 0,00 М76(т) 0,00  
 М77(т) 0,00 М78(т) 0,00 М79(т) 0,00  
 М80(т) 0,00 М81(т) 0,00 М82(т) 0,00  
 М83(т) 0,00 М84(т) 0,00 М85(т) 0,00  
 М86(т) 0,00 М87(т) 0,00 М88(т) 0,00  
 М89(т) 0,00 М90(т) 0,00 М91(т) 0,00  
 М92(т) 0,00 М93(т) 0,00 М94(т) 0,00  
 М95(т) 0,00 М96(т) 0,00 М97(т) 0,00  
 М98(т) 0,00 М99(т) 0,00 М100(т) 0,00

Период расчета по среднему: Комитетом Тепловой Энергии, рассчитанное по среднему:  
 Объем Тепловой Энергии, рассчитанный по среднему:  
 Период превышения t2: Период превышения t2:  
 Корректировка на температуру холодной воды: 0,28 °C = -0,13 Ккал;  
 Итого по приборам учета: с учетом корректировок 121,96 Ккал;  
 Итого по приборам учета: с учетом корректировок 408,37 Кв.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента):  
 Печать потребителя  
 Печать энергодиспетчера

«ИнфраХит-Монтаж»  
 Печать потребителя  
 Печать энергодиспетчера

«ТЭК СПб»  
 Печать энергодиспетчера