Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 95-1 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Бабушкина 95-1
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-14915-ч(с)-0417.txt
Вычислитель: СПТ-943 № 14915 Режим (схема): 0;7
Приборы УУТЭ поверены до _____
Тхв, гр.С= 0,28

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ-1 40	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ-1 40	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ-1 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: ТПТ-15-2	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,4716 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,0893
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0893
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=141,48 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.03.2017 по 22.04.2017

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.03.17	24,00		158,37	136,59	21,79	73,01	42,31	30,70	5,00	4,00	4,27	20,82	0,00	0,00	21,33	0,00	21,33	-	72,64	0,00	1,51			5,79
24.03.17	24,00		154,44	134,32	20,13	73,04	41,81	31,23	5,00	4,00	4,27	19,17	0,00	0,00	19,63	0,00	19,63	-	72,68	0,00	1,39			5,67
25.03.17	24,00	*	67,52	60,77	6,75	71,35	41,08	30,28	5,00	4,00	1,78	8,46	0,00	0,00	8,63	0,00	8,63	-	64,13	0,00	0,54			2,32
26.03.17	23,00	*	64,18	51,41	12,77	69,00	35,83	33,18	5,00	4,00	1,60	14,99	0,00	0,00	15,31	0,00	15,31	-	66,10	0,00	0,99			2,59
27.03.17	24,00		160,56	136,98	23,58	73,42	41,67	31,75	5,00	4,00	4,33	24,00	0,00	0,00	24,58	0,00	24,58	-	73,02	0,00	1,75			6,08
28.03.17	24,00		156,25	134,45	21,80	72,04	41,05	30,99	5,00	4,00	4,16	22,08	0,00	0,00	22,60	0,00	22,60	-	71,59	0,00	1,58			5,74
29.03.17	24,00		156,23	134,49	21,73	71,71	40,64	31,07	5,00	4,00	4,17	21,87	0,00	0,00	22,38	0,00	22,38	-	71,58	0,00	1,57			5,74
30.03.17	24,00		158,15	136,24	21,91	75,01	42,23	32,79	5,00	4,00	4,51	21,57	0,00	0,00	22,11	0,00	22,11	-	74,56	0,00	1,61			6,11
31.03.17	24,00		157,62	135,97	21,65	75,43	42,74	32,69	5,00	4,00	4,52	20,88	0,00	0,00	21,42	0,00	21,42	-	74,97	0,00	1,57			6,08
01.04.17	24,00		157,90	135,61	22,28	74,98	42,49	32,49	5,00	4,00	4,48	21,50	0,00	0,00	22,04	0,00	22,04	-	74,43	0,00	1,60			6,08
02.04.17	24,00		160,47	136,04	24,43	72,57	41,99	30,58	5,00	4,00	4,24	23,54	0,00	0,00	24,10	0,00	24,10	-	72,16	0,00	1,70			5,94
03.04.17	24,00		155,50	136,58	18,92	72,52	41,91	30,61	5,00	4,00	4,25	18,15	0,00	0,00	18,58	0,00	18,58	-	72,03	0,00	1,31			5,56
04.04.17	24,00		158,40	137,01	21,39	72,81	42,20	30,61	5,00	4,00	4,27	20,46	0,00	0,00	20,95	0,00	20,95	-	72,41	0,00	1,48			5,76
05.04.17	24,00		159,23	136,84	22,38	72,69	42,84	29,84	5,00	4,00	4,17	21,38	0,00	0,00	21,89	0,00	21,89	-	72,15	0,00	1,54			5,71
06.04.17	24,00		157,04	135,03	22,01	69,84	41,67	28,17	5,00	4,00	3,88	21,13	0,00	0,00	21,60	0,00	21,60	-	69,40	0,00	1,47			5,34
07.04.17	24,00		158,93	135,43	23,50	70,56	41,75	28,81	5,00	4,00	3,99	22,50	0,00	0,00	23,00	0,00	23,00	-	70,00	0,00	1,57			5,56
08.04.17	24,00		165,98	141,20	24,79	70,06	42,01	28,05	5,00	4,00	4,05	23,66	0,00	0,00	24,19	0,00	24,19	-	69,69	0,00	1,65			5,70
09.04.17	24,00		168,18	142,70	25,48	70,13	42,04	28,09	5,00	4,00	4,10	24,30	0,00	0,00	24,84	0,00	24,84	-	69,84	0,00	1,70			5,80
10.04.17	24,00		163,78	140,08	23,71	70,16	42,45	27,72	5,00	4,00	3,97	22,59	0,00	0,00	23,09	0,00	23,09	-	69,82	0,00	1,58			5,55
11.04.17	24,00		159,77	137,82	21,95	70,18	42,54	27,64	5,00	4,00	3,89	20,92	0,00	0,00	21,39	0,00	21,39	-	69,74	0,00	1,46			5,35
12.04.17	24,00		158,66	135,08	23,58	70,10	41,55	28,55	5,00	4,00	3,94	22,50	0,00	0,00	23,01	0,00	23,01	-	69,70	0,00	1,57			5,51
13.04.17	24,00		155,64	133,41	22,23	69,93	40,64	29,29	5,00	4,00	3,99	21,14	0,00	0,00	21,61	0,00	21,61	-	69,55	0,00	1,47			5,47
14.04.17	24,00		153,70	132,49	21,21	70,93	40,15	30,78	5,00	4,00	4,16	20,11	0,00	0,00	20,57	0,00	20,57	-	70,71	0,00	1,42			5,58
15.04.17	24,00		156,76	132,79	23,97	75,08	41,80	33,28	5,00	4,00	4,52	22,76	0,00	0,00	23,34	0,00	23,34	-	74,60	0,00	1,70			6,22
16.04.17	24,00		158,01	133,20	24,81	75,39	42,05	33,34	5,00	4,00	4,54	23,59	0,00	0,00	24,20	0,00	24,20	-	75,00	0,00	1,77			6,31
17.04.17	24,00		157,53	134,12	23,41	74,86	41,91	32,94	5,00	4,00	4,52	22,20	0,00	0,00	22,76	0,00	22,76	-	74,38	0,00	1,65			6,17
18.04.17	24,00		154,76	134,32	20,44	75,13	42,10	33,03	5,00	4,00	4,54	19,27	0,00	0,00	19,76	0,00	19,76	-	74,70	0,00	1,44			5,98
19.04.17	24,00		155,34	134,85	20,50	75,35	42,55	32,79	5,00	4,00	4,52	19,31	0,00	0,00	19,80	0,00	19,80	-	74,91	0,00	1,45			5,97
20.04.17	24,00	*	158,63	135,18	23,45	75,35	43,09	32,26	5,00	4,00	4,47	22,23	0,00	0,00	22,80	0,00	22,80	-	74,90	0,00	1,67			6,13
21.04.17	24,00		158,32	136,97	21,35	74,54	43,09	31,45	5,00	4,00	4,41	20,15	0,00	0,00	20,65	0,00	20,65	-	74,15	0,00	1,49			5,90
22.04.17	24,00		161,75	139,92	21,83	74,26	43,33	30,93	5,00	4,00	4,44	20,58	0,00	0,00	21,09	0,00	21,09	-	73,61	0,00	1,51			5,95
Среднее	23,97	-	152,50	130,90	21,60	72,63	41,79	30,84	5,00	4,00	4,10	20,90	-	-	21,40	-	21,40	-	71,91	-	1,51	-	-	5,60
Итого	743,00		4727,61	4057,88	669,73						126,98	647,81	0,00	0,00	663,26	0,00	663,26	0,00			46,70	0,00	0,00	173,68

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.03.17 07:00	157371,53	129189,36	27928,57	0,00	28568,71	0,00	5918,08	1959,50	
	23.04.17 01:00	162075,10	133223,83	28575,85	0,00	29231,42	0,00	6100,62	2006,17	

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,28 °С = -0,19 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **173,49** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **663,26** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

печать потребителя

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел энергосбыта КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ 25 АПР 2017

печать энергосбыта