Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 95-3 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9007.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 95-3
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-206901-ч(с)-0417.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 206901 Режим (схема): 3003 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 0,28

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,205 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1122
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,051
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=61,5 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=20,4

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.03.2017 по 22.04.2017

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.03.17	24,00	-	91,36	75,87	15,49	73,38	45,79	27,59	7,00	5,00	2,52	18,20	3,88	14,32	18,65	3,88	14,77	-	73,37	38,12	0,71			3,23
24.03.17	24,00	-	90,79	74,48	16,31	73,42	45,28	28,14	7,00	5,00	2,56	18,91	3,80	15,11	19,39	3,80	15,59	-	73,42	38,66	0,74			3,30
25.03.17	24,00	-	36,57	31,26	5,31	71,85	44,93	26,92	7,00	5,00	0,99	7,57	1,56	6,01	7,73	1,56	6,17	-	65,55	40,45	0,23			1,23
26.03.17	24,00	-	46,08	33,64	12,44	69,52	40,93	28,59	7,00	5,00	1,35	15,19	1,67	13,52	15,48	1,67	13,81	-	63,90	37,43	0,48			1,83
27.03.17	24,00	-	90,51	76,24	14,27	73,82	45,46	28,36	7,00	5,00	2,57	17,68	3,91	13,77	18,11	3,91	14,20	-	73,69	37,54	0,65			3,22
28.03.17	24,00	-	89,75	74,30	15,45	72,20	44,83	27,37	7,00	5,00	2,46	18,57	3,78	14,79	19,02	3,78	15,24	-	71,98	37,34	0,69			3,15
29.03.17	24,00	-	89,49	74,25	15,24	72,37	44,56	27,81	7,00	5,00	2,49	18,21	3,77	14,44	18,66	3,77	14,89	-	72,42	37,92	0,68			3,17
30.03.17	24,00	-	89,44	75,23	14,21	75,47	46,15	29,32	7,00	5,00	2,62	17,18	3,84	13,34	17,63	3,84	13,79	-	75,33	39,26	0,66			3,28
31.03.17	24,00	-	89,11	75,48	13,63	75,87	46,63	29,24	7,00	5,00	2,61	16,48	3,86	12,62	16,92	3,86	13,06	-	75,70	38,67	0,63			3,25
01.04.17	24,00	-	90,81	75,16	15,65	75,15	46,29	28,86	7,00	5,00	2,63	18,59	3,80	14,79	19,07	3,80	15,27	-	74,89	39,27	0,72			3,35
02.04.17	24,00	-	92,74	75,32	17,42	72,97	45,71	27,26	7,00	5,00	2,53	20,32	3,82	16,50	20,82	3,82	17,00	-	72,83	38,82	0,80			3,33
03.04.17	24,00	-	90,20	75,48	14,72	72,97	45,48	27,49	7,00	5,00	2,48	17,49	3,83	13,66	17,92	3,83	14,09	-	72,83	37,60	0,67			3,15
04.04.17	24,00	-	92,70	75,91	16,79	73,25	45,89	27,36	7,00	5,00	2,54	19,57	3,89	15,68	20,06	3,89	16,17	-	73,14	39,30	0,77			3,31
05.04.17	24,00	-	92,57	75,91	16,66	72,76	46,26	26,50	7,00	5,00	2,46	19,30	3,88	15,42	19,75	3,88	15,87	-	72,36	39,65	0,77			3,23
06.04.17	24,00	-	92,75	74,90	17,85	70,14	44,69	25,45	7,00	5,00	2,37	20,42	3,82	16,60	20,89	3,82	17,07	-	69,96	38,10	0,79			3,16
07.04.17	24,00	-	90,99	75,42	15,57	70,92	44,94	25,98	7,00	5,00	2,37	18,14	3,85	14,29	18,53	3,85	14,68	-	70,72	38,86	0,70			3,07
08.04.17	24,00	-	95,35	78,87	16,48	70,43	45,08	25,35	7,00	5,00	2,42	19,20	4,03	15,17	19,66	4,03	15,63	-	70,28	37,89	0,74			3,16
09.04.17	24,00	-	98,68	79,47	19,21	70,47	45,24	25,23	7,00	5,00	2,49	21,96	4,05	17,91	22,49	4,05	18,44	-	70,42	38,16	0,87			3,36
10.04.17	24,00	-	93,02	77,69	15,33	70,47	45,62	24,85	7,00	5,00	2,31	18,02	3,96	14,06	18,45	3,96	14,49	-	70,34	37,82	0,70			3,01
11.04.17	24,00	-	93,65	76,38	17,27	70,58	45,63	24,95	7,00	5,00	2,34	19,83	3,89	15,94	20,27	3,89	16,38	-	70,46	39,03	0,78			3,13
12.04.17	24,00	-	90,96	74,80	16,16	70,45	44,59	25,86	7,00	5,00	2,35	18,48	3,81	14,67	18,91	3,81	15,10	-	70,30	38,60	0,72			3,07
13.04.17	24,00	-	91,89	73,80	18,09	70,25	43,85	26,40	7,00	5,00	2,43	20,47	3,72	16,75	20,96	3,72	17,24	-	70,13	37,13	0,79			3,22
14.04.17	24,00	-	90,43	73,54	16,89	71,72	44,14	27,58	7,00	5,00	2,50	19,27	3,72	15,55	19,73	3,72	16,01	-	71,74	37,70	0,74			3,24
15.04.17	24,00	-	89,65	73,85	15,80	75,44	45,89	29,55	7,00	5,00	2,65	18,28	3,74	14,54	18,76	3,74	15,02	-	75,26	38,66	0,72			3,37
16.04.17	24,00	-	90,44	74,13	16,31	75,81	46,07	29,74	7,00	5,00	2,69	18,82	3,75	15,07	19,32	3,75	15,57	-	75,72	39,24	0,75			3,45
17.04.17	24,00	-	92,07	74,39	17,68	75,28	45,93	29,35	7,00	5,00	2,70	20,20	3,76	16,44	20,73	3,76	16,97	-	75,15	39,29	0,81			3,52
18.04.17	24,00	-	89,86	74,60	15,26	75,50	46,16	29,34	7,00	5,00	2,64	17,82	3,78	14,04	18,30	3,78	14,52	-	75,38	39,51	0,71			3,34
19.04.17	24,00	-	90,35	74,93	15,42	75,73	46,44	29,29	7,00	5,00	2,65	17,99	3,80	14,19	18,48	3,80	14,68	-	75,60	39,65	0,71			3,37
20.04.17	24,00	-	90,84	75,11	15,73	75,72	46,79	28,93	7,00	5,00	2,63	18,35	4,28	14,07	18,83	4,28	14,55	-	75,56	39,43	0,74			3,37
21.04.17	24,00	-	90,82	76,22	14,60	74,99	46,51	28,48	7,00	5,00	2,59	17,15	3,88	13,27	17,61	3,88	13,73	-	74,89	38,91	0,68			3,27
22.04.17	24,00	-	92,82	77,81	15,01	74,38	46,76	27,62	7,00	5,00	2,57	17,71	3,97	13,74	18,14	3,97	14,17	-	74,15	39,34	0,70			3,27
Среднее	24,00	-	88,28	72,72	15,56	73,01	45,44	27,57	7,00	5,00	2,44	18,24	3,71	14,52	18,69	3,71	14,97	-	72,50	38,62	0,71	-	-	3,14
Итого	744,00		2736,69	2254,44	482,25						75,50	565,37	115,10	450,27	579,27	115,10	464,17	0,00			21,86	0,00	0,00	97,36

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.03.17 12:00	61046,34	53512,49	29762,29	18397,05	30440,65	19273,47	1546,37	-	-
	23.04.17 03:00	63750,65	55738,50	30322,69	18510,70	31014,84	19387,12	1642,68	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,28 °С = -0,14 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **97,23** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **464,17** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел печать энергосбыта КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25 АПР 2017
«_____» _____ г.