Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Елизарова 1 / СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 1я Невская котельная

Договор:
Строит.Адрес: Елизарова 1
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207226-ч(с)-0417.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 207226 Режим (схема): 3001
Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 1,4

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.03.2017 по 22.04.2017

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.03.17	24,00	-	163,69	163,69	0,00	69,15	50,49	18,66	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,06
24.03.17	24,00	-	161,74	161,74	0,00	69,09	50,25	18,84	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,05
25.03.17	24,00	-	161,30	161,30	0,00	69,43	50,24	19,19	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,10
26.03.17	24,00	-	161,03	161,03	0,00	69,07	50,11	18,96	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,06
27.03.17	24,00	-	162,12	162,12	0,00	69,13	50,16	18,97	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,08
28.03.17	24,00	-	161,14	161,14	0,00	69,33	50,05	19,28	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,11
29.03.17	24,00	-	160,05	160,05	0,00	70,44	50,42	20,02	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,21
30.03.17	24,00	-	160,84	160,84	0,00	71,28	50,80	20,48	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,30
31.03.17	24,00	-	161,64	161,64	0,00	70,94	50,86	20,08	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,25
01.04.17	24,00	-	161,24	161,24	0,00	70,00	50,38	19,62	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,17
02.04.17	24,00	-	163,37	163,37	0,00	69,63	50,61	19,02	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,11
03.04.17	24,00	-	163,01	163,01	0,00	69,21	50,19	19,02	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,10
04.04.17	24,00	-	163,49	163,49	0,00	69,41	50,46	18,95	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,10
05.04.17	24,00	-	163,34	163,34	0,00	67,89	50,07	17,82	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,92
06.04.17	24,00	-	161,75	161,75	0,00	66,36	49,09	17,27	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,80
07.04.17	24,00	-	162,02	162,02	0,00	66,62	49,20	17,42	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,83
08.04.17	24,00	-	162,10	162,10	0,00	66,63	49,15	17,48	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,84
09.04.17	24,00	-	162,35	162,35	0,00	66,39	49,05	17,34	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,82
10.04.17	24,00	-	164,13	164,13	0,00	66,70	49,87	16,83	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,77
11.04.17	24,00	-	164,63	164,63	0,00	66,24	49,83	16,41	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,71
12.04.17	24,00	-	163,81	163,81	0,00	66,03	49,19	16,84	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,76
13.04.17	24,00	-	145,42	145,42	0,00	75,17	52,17	23,00	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,34
14.04.17	24,00	-	157,80	157,80	0,00	68,48	49,37	19,11	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,02
15.04.17	24,00	-	157,65	157,65	0,00	71,59	51,10	20,49	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,23
16.04.17	24,00	-	157,17	157,17	0,00	71,37	50,83	20,54	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,23
17.04.17	24,00	-	157,38	157,38	0,00	71,08	50,57	20,51	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,23
18.04.17	24,00	-	157,33	157,33	0,00	70,31	50,07	20,24	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,19
19.04.17	24,00	-	158,95	158,95	0,00	71,19	50,73	20,46	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,26
20.04.17	24,00	-	160,22	160,22	0,00	71,41	51,25	20,16	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,23
21.04.17	24,00	-	159,90	159,90	0,00	70,82	51,04	19,78	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,16
22.04.17	24,00		158,95	158,95	0,00	71,19	50,73	20,46	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,26
Среднее	24,00	-	160,60	160,60	-	69,51	50,32	19,19	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,08
Итого	744,00		5299,68	5299,68	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	101,65

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.03.17 12:00	88876,21	88883,01	-	-	-	-	2233,24	-	-
	22.04.17 12:00	93694,55	93701,35	-	-	-	-	2325,28	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 1,4 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **101,65** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/
печать теплоснабжающей

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«24» АПР 2017 г.
печать энергосбыта