Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Елизарова 11 / СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 1я Невская котельная

Договор:
Строит.Адрес: Елизарова 11
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 207162
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207162-ч(с)-0417.txt
Режим (схема): 3001

Подающ.тр.(М1): расходомер: Gmin= Gmax=
Обратн.тр.(М2): расходомер: Gmin= Gmax=
тр-д. ГВС(М3): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax=

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Txв, гр.С= 1,4

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.03.2017 по 22.04.2017

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.03.17	24,00	-	60,53	58,41	2,12	70,24	49,86	20,38	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,34
24.03.17	24,00	-	61,02	58,83	2,19	70,31	49,64	20,67	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,37
25.03.17	24,00	-	61,17	59,18	1,99	70,67	49,66	21,01	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,39
26.03.17	24,00	-	21,36	20,60	0,76	70,54	49,75	20,79	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,48
27.03.17	24,00	-	61,68	59,54	2,14	70,32	49,53	20,79	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,39
28.03.17	24,00	-	65,87	63,56	2,31	70,56	49,29	21,27	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,52
29.03.17	24,00	-	59,56	57,81	1,75	72,20	50,11	22,09	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,40
30.03.17	24,00	-	64,79	63,00	1,79	72,45	50,29	22,16	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,53
31.03.17	24,00	-	70,36	68,48	1,88	72,17	50,79	21,38	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,60
01.04.17	24,00	-	57,81	56,30	1,51	71,40	50,35	21,05	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,29
02.04.17	24,00	-	40,72	39,57	1,15	70,81	50,14	20,67	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,90
03.04.17	24,00	-	76,48	74,30	2,18	70,59	49,70	20,89	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,71
04.04.17	24,00	-	86,68	84,07	2,61	70,80	50,17	20,63	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,92
05.04.17	24,00	-	63,70	61,87	1,83	68,36	49,74	18,62	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,28
06.04.17	24,00	-	64,16	62,87	1,29	67,70	48,92	18,78	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,27
07.04.17	24,00	-	65,90	64,62	1,28	68,07	49,40	18,67	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,29
08.04.17	24,00	-	65,18	63,83	1,35	68,11	48,69	19,42	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,33
09.04.17	24,00	-	63,06	61,69	1,37	68,46	49,31	19,15	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,28
10.04.17	24,00	-	64,40	63,11	1,29	67,82	49,72	18,10	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,23
11.04.17	24,00	-	66,83	65,69	1,14	67,57	49,77	17,80	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,25
12.04.17	24,00	-	64,96	63,60	1,36	66,92	48,52	18,40	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,26
13.04.17	24,00	-	34,72	34,23	0,49	70,70	47,03	23,67	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,84
14.04.17	24,00	-	59,89	58,29	1,60	70,92	49,06	21,86	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,39
15.04.17	24,00	-	60,45	59,66	0,79	73,14	50,17	22,97	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,43
16.04.17	24,00	-	69,49	69,17	0,32	72,95	49,95	23,00	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,62
17.04.17	24,00	-	89,59	88,99	0,60	72,39	49,47	22,92	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,08
18.04.17	24,00	-	57,48	56,83	0,65	72,04	48,54	23,50	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,38
19.04.17	24,00	-	59,88	59,65	0,23	72,44	49,16	23,28	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,41
20.04.17	24,00	-	59,07	58,90	0,17	73,03	50,19	22,84	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,36
21.04.17	24,00	-	60,23	59,98	0,25	72,52	49,67	22,85	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,39
22.04.17	24,00		59,73	59,51	0,22	72,66	49,67	22,99	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,39
Среднее	24,00	-	61,83	60,52	1,31	70,61	49,56	21,05	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,37
Итого	744,00		1916,75	1876,14	40,61						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	42,33

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.03.17 12:00	25487,85	24922,31	-	-	-	-	714,85	-	-
	22.04.17 12:00	27349,76	26744,00	-	-	-	-	755,91	-	-

Период расчета по среднему:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: суток;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему Гкал;
Период расчета по договору: куб.м;
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 1,4 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **42,33** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
печать энергосбыта
«24 АПР 2017 г.