Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Елизарова 15 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 1я Невская котельная

Договор:
Строит.Адрес: Елизарова 15
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-15150-ч(с)-0417.txt
Вычислитель: СПТ-943 № 15150 Режим (схема): 0;7 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 1,4

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ-1 40	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ-1 40	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ-1 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: ТПТ-15-2	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,408 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,106
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,106
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=122,4 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.03.2017 по 22.04.2017

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.03.17	24,00	*	178,40	159,55	18,85	69,66	45,86	23,80	6,10	4,00	4,01	15,95			16,31		16,31	-	69,46		1,11			5,12
24.03.17	24,00		177,22	160,39	16,83	69,60	45,26	24,34	6,10	4,00	4,13	13,77			14,08		14,08	-	69,32		0,95			5,08
25.03.17	24,00		178,04	159,96	18,08	70,03	45,35	24,68	6,10	4,00	4,16	15,19			15,53		15,53	-	69,71		1,06			5,22
26.03.17	24,00		171,37	152,79	18,58	69,62	45,25	24,37	6,10	4,00	3,91	16,02			16,38		16,38	-	69,46		1,11			5,02
27.03.17	24,00		178,00	159,39	18,61	69,61	45,28	24,33	6,10	4,00	4,08	15,83			16,18		16,18	-	69,34		1,10			5,18
28.03.17	24,00		178,15	159,01	19,14	69,91	45,40	24,50	6,10	4,00	4,11	16,20			16,57		16,57	-	69,81		1,13			5,24
29.03.17	24,00		177,75	159,32	18,43	71,03	45,86	25,17	6,10	4,00	4,23	15,50			15,86		15,86	-	70,92		1,10			5,33
30.03.17	24,00		177,67	159,89	17,78	71,92	46,33	25,59	6,10	4,00	4,32	14,85			15,20		15,20	-	71,61		1,06			5,38
31.03.17	24,00		177,93	160,03	17,90	71,52	46,43	25,09	6,10	4,00	4,21	15,29			15,65		15,65	-	71,23		1,09			5,30
01.04.17	24,00		178,51	159,88	18,63	70,57	46,04	24,53	6,10	4,00	4,12	15,87			16,23		16,23	-	70,49		1,12			5,24
02.04.17	24,00		178,97	159,43	19,54	70,16	46,17	23,99	6,10	4,00	4,03	16,72			17,10		17,10	-	70,03		1,17			5,20
03.04.17	24,00		178,44	160,10	18,34	69,73	45,87	23,86	6,10	4,00	4,03	15,53			15,88		15,88	-	69,62		1,08			5,11
04.04.17	24,00		178,69	160,59	18,10	69,89	46,11	23,77	6,10	4,00	4,03	15,21			15,55		15,55	-	69,65		1,06			5,09
05.04.17	24,00		179,05	160,60	18,45	68,33	46,05	22,28	6,10	4,00	3,79	15,49			15,82		15,82	-	67,99		1,05			4,85
06.04.17	24,00		179,12	159,96	19,16	66,78	45,18	21,60	6,10	4,00	3,65	16,44			16,78		16,78	-	66,66		1,10			4,74
07.04.17	24,00		178,37	159,89	18,48	67,05	45,25	21,81	6,10	4,00	3,66	15,97			16,30		16,30	-	66,91		1,07			4,73
08.04.17	24,00		177,89	159,69	18,20	67,07	44,71	22,36	6,10	4,00	3,77	15,40			15,72		15,72	-	66,83		1,03			4,80
09.04.17	24,00		179,66	159,82	19,85	66,79	44,68	22,11	6,10	4,00	3,74	16,88			17,23		17,23	-	66,88		1,13			4,87
10.04.17	24,00		178,91	160,60	18,31	67,06	45,67	21,39	6,10	4,00	3,64	15,37			15,68		15,68	-	66,78		1,03			4,67
11.04.17	24,00		179,22	159,99	19,24	66,60	45,58	21,01	6,10	4,00	3,55	16,63			16,97		16,97	-	66,44		1,10			4,65
12.04.17	24,00		176,71	161,41	15,30	66,46	44,99	21,47	6,10	4,00	3,63	12,84			13,11		13,11	-	66,55		0,85			4,49
13.04.17	24,00		153,21	144,46	8,75	74,99	46,84	28,15	6,10	4,00	4,31	6,14			6,27		6,27	-	67,22		0,41			4,72
14.04.17	24,00		176,79	158,42	18,38	68,81	44,80	24,00	6,10	4,00	4,00	15,69			16,03		16,03	-	68,60		1,08			5,07
15.04.17	24,00		176,62	156,99	19,63	72,23	46,16	26,07	6,10	4,00	4,34	16,32			16,71		16,71	-	72,02		1,18			5,52
16.04.17	24,00		176,67	157,12	19,55	71,93	46,06	25,87	6,10	4,00	4,29	16,59			16,98		16,98	-	71,80		1,19			5,48
17.04.17	24,00		174,46	158,03	16,44	71,63	46,19	25,44	6,10	4,00	4,22	13,83			14,15		14,15	-	71,37		0,99			5,21
18.04.17	24,00		175,87	157,88	17,98	70,91	45,82	25,09	6,10	4,00	4,16	15,28			15,64		15,64	-	70,72		1,08			5,24
19.04.17	24,00		177,15	158,96	18,19	71,65	46,36	25,30	6,10	4,00	4,23	15,42			15,78		15,78	-	71,41		1,10			5,33
20.04.17	24,00		178,00	159,31	18,69	71,82	46,80	25,03	6,10	4,00	4,20	15,88			16,25		16,25	-	71,56		1,14			5,34
21.04.17	24,00		177,00	158,72	18,29	71,46	46,33	25,14	6,10	4,00	4,20	15,53			15,89		15,89	-	71,23		1,11	-	-	5,30
22.04.17	24,00		177,00	158,72	18,29	71,46	46,33	25,14	6,10	4,00	4,20	15,53			15,89		15,89	-	71,23		1,11	-	-	5,30
Среднее	24,00	-	176,80	158,74	18,06	69,88	45,77	24,11	6,10	4,00	4,03	15,26	-	-	15,60	-	15,60	-	69,45	-	1,06	-	-	5,09
Итого	744,00		5480,84	4920,88	559,96						124,95	473,19	0,00	0,00	483,71	0,00	483,71	0,00			32,88	0,00	0,00	157,83

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	22.01.17 02:00	113880,29	101590,42	19324,11	0,00	19698,30	0,00	6532,92	1235,36	-
	22.01.17 02:00	113880,29	101590,42	19324,11	0,00	19698,30	0,00	6532,92	1235,36	

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 1,4 °С = -0,78 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **157,05** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **483,71** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/
печать потребителя

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
и эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
25 АПР 2017
«____» _____ г.