Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Елизарова 19 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 1я Невская котельная

Договор:
Строит.Адрес: Елизарова 19
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-14797-ч(с)-0417.txt
Вычислитель: СПТ-943 № 14797 Режим (схема): 0;7 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 1,4

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ-1 40	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ-1 40	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ-1 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: ТПТ-15-2	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,4 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,107
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,107
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=120 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.03.2017 по 22.04.2017

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.03.17	24,00		165,64	149,26	16,38	70,57	46,75	23,82	6,10	4,00	3,68	14,86	0,00	0,00	15,20	0,00	15,20	-	70,26	0,00	1,04			4,72
24.03.17	24,00		166,40	149,00	17,39	70,56	46,35	24,22	6,10	4,00	3,75	15,49	0,00	0,00	15,85	0,00	15,85	-	70,37	0,00	1,09			4,84
25.03.17	24,00		167,54	148,44	19,10	71,00	46,52	24,48	6,10	4,00	3,78	17,26	0,00	0,00	17,66	0,00	17,66	-	70,67	0,00	1,22			5,00
26.03.17	24,00		160,58	141,90	18,68	70,57	46,32	24,25	6,10	4,00	3,55	17,34	0,00	0,00	17,74	0,00	17,74	-	70,36	0,00	1,22			4,77
27.03.17	24,00		165,09	148,54	16,55	70,53	46,37	24,16	6,10	4,00	3,70	15,19	0,00	0,00	15,54	0,00	15,54	-	70,24	0,00	1,07			4,76
28.03.17	24,00		165,53	148,24	17,29	70,81	46,37	24,44	6,10	4,00	3,74	15,83	0,00	0,00	16,20	0,00	16,20	-	70,71	0,00	1,12			4,85
29.03.17	24,00		166,21	148,25	17,96	71,93	46,61	25,32	6,10	4,00	3,88	16,39	0,00	0,00	16,77	0,00	16,77	-	71,82	0,00	1,18			5,05
30.03.17	24,00		166,22	148,71	17,51	72,83	47,04	25,79	6,10	4,00	3,97	15,90	0,00	0,00	16,28	0,00	16,28	-	72,49	0,00	1,15			5,12
31.03.17	24,00		165,94	148,90	17,04	72,44	47,11	25,33	6,10	4,00	3,89	15,63	0,00	0,00	16,00	0,00	16,00	-	72,02	0,00	1,13			5,01
01.04.17	24,00		166,46	148,68	17,78	71,48	46,71	24,77	6,10	4,00	3,79	16,45	0,00	0,00	16,84	0,00	16,84	-	71,40	0,00	1,17			4,96
02.04.17	24,00		166,65	148,30	18,35	71,06	46,90	24,16	6,10	4,00	3,68	17,18	0,00	0,00	17,57	0,00	17,57	-	70,83	0,00	1,22			4,89
03.04.17	24,00		166,13	148,96	17,17	70,63	46,54	24,09	6,10	4,00	3,68	15,96	0,00	0,00	16,32	0,00	16,32	-	70,46	0,00	1,12			4,81
04.04.17	24,00		165,62	149,40	16,22	70,82	46,90	23,91	6,10	4,00	3,67	15,01	0,00	0,00	15,35	0,00	15,35	-	70,52	0,00	1,06			4,73
05.04.17	24,00		165,89	149,24	16,65	69,24	46,87	22,37	6,10	4,00	3,45	15,28	0,00	0,00	15,62	0,00	15,62	-	68,84	0,00	1,05			4,50
06.04.17	24,00		166,69	148,64	18,05	67,66	45,93	21,73	6,10	4,00	3,33	16,68	0,00	0,00	17,04	0,00	17,04	-	67,49	0,00	1,13			4,46
07.04.17	24,00		166,01	148,55	17,46	67,94	45,78	22,16	6,10	4,00	3,39	16,21	0,00	0,00	16,56	0,00	16,56	-	67,84	0,00	1,10			4,49
08.04.17	24,00		166,91	148,03	18,88	67,97	45,57	22,40	6,10	4,00	3,41	17,63	0,00	0,00	18,00	0,00	18,00	-	67,77	0,00	1,19			4,61
09.04.17	24,00		168,18	148,28	19,90	67,71	45,46	22,25	6,10	4,00	3,39	18,56	0,00	0,00	18,95	0,00	18,95	-	67,78	0,00	1,26			4,65
10.04.17	24,00		167,31	148,86	18,46	67,98	46,61	21,37	6,10	4,00	3,31	16,78	0,00	0,00	17,13	0,00	17,13	-	67,71	0,00	1,14			4,44
11.04.17	24,00		167,03	148,58	18,45	67,50	46,73	20,77	6,10	4,00	3,18	17,19	0,00	0,00	17,55	0,00	17,55	-	67,34	0,00	1,16			4,34
12.04.17	24,00		162,64	150,14	12,50	67,38	46,07	21,31	6,10	4,00	3,29	11,33	0,00	0,00	11,57	0,00	11,57	-	67,32	0,00	0,76			4,05
13.04.17	24,00		141,62	133,04	8,58	76,42	49,78	26,64	6,10	4,00	3,73	6,85	0,00	0,00	7,00	0,00	7,00	-	68,18	0,00	0,47			4,20
14.04.17	24,00		165,69	147,16	18,52	69,84	47,23	22,62	6,10	4,00	3,43	17,21	0,00	0,00	17,59	0,00	17,59	-	69,70	0,00	1,20			4,63
15.04.17	24,00		166,95	146,18	20,77	73,17	48,90	24,27	6,10	4,00	3,69	19,06	0,00	0,00	19,52	0,00	19,52	-	72,99	0,00	1,39			5,08
16.04.17	24,00		166,08	146,25	19,83	72,90	48,83	24,07	6,10	4,00	3,64	18,27	0,00	0,00	18,72	0,00	18,72	-	72,75	0,00	1,33			4,97
17.04.17	24,00		163,26	146,40	16,86	72,59	47,66	24,93	6,10	4,00	3,79	15,15	0,00	0,00	15,51	0,00	15,51	-	72,29	0,00	1,10			4,88
18.04.17	24,00		164,56	146,46	18,10	71,86	46,32	25,53	6,10	4,00	3,85	16,71	0,00	0,00	17,11	0,00	17,11	-	71,81	0,00	1,20			5,05
19.04.17	24,00		164,68	147,43	17,25	72,67	46,95	25,72	6,10	4,00	3,90	15,89	0,00	0,00	16,27	0,00	16,27	-	72,38	0,00	1,15			5,05
20.04.17	24,00		164,79	147,70	17,09	72,87	47,38	25,48	6,10	4,00	3,88	15,63	0,00	0,00	16,01	0,00	16,01	-	72,55	0,00	1,13			5,02
21.04.17	24,00		164,46	147,32	17,14	72,29	47,44	24,85	6,10	4,00	3,77	15,80	0,00	0,00	16,18	0,00	16,18	-	72,17	0,00	1,14			4,91
22.04.17	24,00		165,76	146,39	19,37	71,23	46,82	24,41	6,10	4,00	3,69	17,96	0,00	0,00	18,38	0,00	18,38	-	70,78	0,00	1,27			4,96
Среднее	24,00	-	164,92	147,46	17,46	70,79	46,86	23,92	6,10	4,00	3,64	16,02	-	-	16,39	-	16,39	-	70,32	-	1,13	-	-	4,77
Итого	744,00		5112,52	4571,26	541,26						112,84	496,68	0,00	0,00	507,99	0,00	507,99	0,00			34,95	0,00	0,00	147,79

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.03.17 12:00	155247,35	134675,09	22083,80	0,00	22563,20	0,00	5673,63	1506,95	-
	23.04.17 01:00	160291,94	139183,45	22576,04	0,00	23066,65	0,00	5819,59	1541,59	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 1,4 °С = -0,76 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **147,04** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **507,99** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж» печать потребителя ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЕТ ПРИНЯТ печать энергосбыта
«____» 25 АПР 2017 г.