Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Елизарова 23 / СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 1я Невская котельная

Договор: 8807.038.1
Строит.Адрес: Елизарова 23
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 207205

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207205-ч(с)-0417.txt
Режим (схема): 3001

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____

Термопреобр.: КТСП-Н		Преобр.давления:
Термопреобр.: КТСП-Н		Преобр.давления:
Термопреобр.:		Преобр.давления:
Термопреобр.:		Преобр.давления:
Термопреобр.:		Преобр.давления:

Txв, гр.С= 1,4

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,21 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=63,312 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.03.2017 по 22.04.2017

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.03.17	24,00	-	96,36	96,36	0,00	70,00	45,70	24,30	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,34
24.03.17	24,00	-	96,45	96,45	0,00	69,88	45,49	24,39	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,35
25.03.17	24,00	-	96,34	96,34	0,00	70,35	45,70	24,65	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,38
26.03.17	24,00	-	96,15	96,15	0,00	69,88	45,56	24,32	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,34
27.03.17	24,00	-	96,07	96,07	0,00	70,03	45,68	24,35	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,34
28.03.17	24,00	-	96,00	96,00	0,00	70,14	45,60	24,54	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,36
29.03.17	24,00	-	96,13	96,13	0,00	71,37	46,01	25,36	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,44
30.03.17	24,00	-	96,27	96,27	0,00	72,05	46,32	25,73	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,48
31.03.17	24,00	-	96,19	96,19	0,00	71,74	46,33	25,41	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,45
01.04.17	24,00	-	96,19	96,19	0,00	70,82	45,93	24,89	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,40
02.04.17	24,00	-	96,00	96,00	0,00	70,33	45,96	24,37	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,34
03.04.17	24,00	-	96,20	96,20	0,00	69,98	45,64	24,34	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,34
04.04.17	24,00	-	96,20	96,20	0,00	70,15	45,76	24,39	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,35
05.04.17	24,00	-	95,99	95,99	0,00	68,53	45,58	22,95	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,20
06.04.17	24,00	-	95,85	95,85	0,00	67,09	44,82	22,27	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,14
07.04.17	24,00	-	95,78	95,78	0,00	67,30	44,89	22,41	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,15
08.04.17	24,00	-	95,86	95,86	0,00	67,37	44,75	22,62	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,17
09.04.17	24,00	-	95,98	95,98	0,00	67,19	44,70	22,49	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,16
10.04.17	24,00	-	95,89	95,89	0,00	67,35	45,43	21,92	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,10
11.04.17	24,00	-	95,70	95,70	0,00	67,00	45,31	21,69	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,08
12.04.17	24,00	-	96,16	96,16	0,00	66,76	44,79	21,97	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,11
13.04.17	24,00	-	85,12	85,12	0,00	76,07	46,31	29,76	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,53
14.04.17	24,00	-	95,25	95,25	0,00	69,60	44,87	24,73	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,36
15.04.17	24,00	-	95,14	95,14	0,00	72,35	46,15	26,20	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,49
16.04.17	24,00	-	95,04	95,04	0,00	72,22	46,03	26,19	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,49
17.04.17	24,00	-	94,96	94,96	0,00	71,89	45,91	25,98	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,47
18.04.17	24,00	-	95,12	95,12	0,00	71,14	45,49	25,65	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,44
19.04.17	24,00	-	95,39	95,39	0,00	72,02	46,08	25,94	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,48
20.04.17	24,00	-	95,41	95,41	0,00	72,25	46,48	25,77	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,46
21.04.17	24,00	-	95,07	95,07	0,00	71,59	46,28	25,31	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,41
22.04.17	24,00		95,29	95,29	-	71,95	46,28	25,67	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,45
Среднее	24,00	-	95,47	95,47	-	70,21	45,67	24,53	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,34
Итого	744,00		2959,55	2959,55	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	72,58

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.03.17 15:00	35101,91	34881,64	-	-	-	-	1016,71	-	-
	22.04.17 12:00	37953,50	37733,23	-	-	-	-	1086,57	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 1,4 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **72,58** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

печать потребителя

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
печать энергосбыта
«24» АПР 2017 г.

Наладить работу системы отопления