Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Елизарова 25 / СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 1я Невская котельная

Договор:
Строит.Адрес: Елизарова 25
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 207338
Подающ.тр.(M1): расходомер: Gmin= Gmax=
Обратн.тр.(M2): расходомер: Gmin= Gmax=
тр-д. ГВС(M3): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.цирк.ГВС(M4): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax=

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207338-ч(с)-0417.txt
Режим (схема):

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Txв, гр.С= 1,4

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.03.2017 по 22.04.2017

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.03.17	24,00	-	109,06	109,06	0,00	69,23	46,86	22,37	7,00	5,00	2,44	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,44
24.03.17	24,00	-	109,13	109,13	0,00	69,20	46,65	22,55	7,00	5,00	2,46	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,46
25.03.17	24,00	-	109,03	109,03	0,00	69,58	46,84	22,74	7,00	5,00	2,48	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,48
26.03.17	24,00	-	108,87	108,87	0,00	69,19	46,66	22,53	7,00	5,00	2,46	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,46
27.03.17	24,00	-	108,78	108,78	0,00	69,24	46,66	22,58	7,00	5,00	2,46	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,46
28.03.17	24,00	-	108,70	108,70	0,00	69,42	46,64	22,78	7,00	5,00	2,48	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,48
29.03.17	24,00	-	108,90	108,90	0,00	70,52	47,15	23,37	7,00	5,00	2,55	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,55
30.03.17	24,00	-	109,06	109,06	0,00	71,34	47,57	23,77	7,00	5,00	2,59	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,59
31.03.17	24,00	-	109,00	109,00	0,00	71,00	47,64	23,36	7,00	5,00	2,55	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,55
01.04.17	24,00	-	108,97	108,97	0,00	70,07	47,05	23,02	7,00	5,00	2,51	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,51
02.04.17	24,00	-	108,74	108,74	0,00	69,64	47,20	22,44	7,00	5,00	2,44	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,44
03.04.17	24,00	-	108,99	108,99	0,00	69,26	46,94	22,32	7,00	5,00	2,43	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,43
04.04.17	24,00	-	108,94	108,94	0,00	69,44	46,97	22,47	7,00	5,00	2,45	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,45
05.04.17	24,00	-	108,70	108,70	0,00	67,93	46,70	21,23	7,00	5,00	2,31	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,31
06.04.17	24,00	-	108,62	108,62	0,00	66,42	45,86	20,56	7,00	5,00	2,23	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,23
07.04.17	24,00	-	108,64	108,64	0,00	66,65	45,81	20,84	7,00	5,00	2,27	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,27
08.04.17	24,00	-	108,68	108,68	0,00	66,69	45,68	21,01	7,00	5,00	2,29	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,29
09.04.17	24,00	-	108,76	108,76	0,00	66,46	45,60	20,86	7,00	5,00	2,27	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,27
10.04.17	24,00	-	108,59	108,59	0,00	66,73	46,30	20,43	7,00	5,00	2,22	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,22
11.04.17	24,00	-	108,43	108,43	0,00	66,32	46,17	20,15	7,00	5,00	2,18	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,18
12.04.17	24,00	-	108,97	108,97	0,00	66,11	45,58	20,53	7,00	5,00	2,24	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,24
13.04.17	24,00	-	96,50	96,50	0,00	75,04	47,17	27,87	7,00	5,00	2,68	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,68
14.04.17	24,00	-	108,01	108,01	0,00	68,67	45,84	22,83	7,00	5,00	2,47	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,47
15.04.17	24,00	-	107,73	107,73	0,00	71,62	47,40	24,22	7,00	5,00	2,61	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,61
16.04.17	24,00	-	107,64	107,64	0,00	71,44	47,29	24,15	7,00	5,00	2,60	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,60
17.04.17	24,00	-	107,61	107,61	0,00	71,12	47,16	23,96	7,00	5,00	2,58	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,58
18.04.17	24,00	-	107,71	107,71	0,00	70,36	46,77	23,59	7,00	5,00	2,54	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,54
19.04.17	24,00	-	108,02	108,02	0,00	71,24	47,23	24,01	7,00	5,00	2,59	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,59
20.04.17	24,00	-	103,48	103,48	0,00	71,47	47,63	23,84	7,00	5,00	2,47	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,47
21.04.17	24,00	-	107,60	107,60	0,00	70,85	47,43	23,42	7,00	5,00	2,52	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,52
22.04.17	24,00		106,37	106,37	-	71,19	47,43	23,76	7,00	5,00	2,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,53
Среднее	24,00	-	107,94	107,94	-	69,47	46,77	22,70	7,00	5,00	2,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,45
Итого	744,00		3346,23	3346,23	0,00						75,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	75,89

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.03.17 15:00	79796,30	79796,25	0,00	-	0,00	-	2040,47	-	-
	22.04.17 12:00	83021,70	83021,65	0,00	-	0,00	-	2113,56	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 1,4 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **75,89** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
24 АПР 2017
печать энергосбыта
« » г.