Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Елизарова 31-3 / СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Елизарова д.41а

Договор:
Строит.Адрес: Елизарова 31-3
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: TCPB026M-1400263-ч(с)-0417.txt
Вычислитель: TCPB-026M № 1400263 Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 0

Подающ.тр.(M1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(M2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(M3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(M4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Qот=m1*(h1-hхв)-m2*(h2-hхв) лето: Qгвс=m3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.03.2017 по 22.04.2017

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.03.17	24,00	-	191,75	190,86	0,89	50,74	43,44	7,30	4,24	4,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,44
24.03.17	24,00	-	192,82	191,90	0,92	50,99	43,61	7,38	4,26	4,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,46
25.03.17	24,00	-	193,38	192,44	0,95	50,51	43,21	7,30	4,34	4,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,45
26.03.17	24,00	-	191,47	190,55	0,92	50,05	42,70	7,35	4,34	4,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,44
27.03.17	24,00	-	191,52	190,61	0,92	50,00	42,67	7,33	4,28	4,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,44
28.03.17	24,00	-	191,46	190,56	0,90	49,60	42,39	7,21	4,25	4,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,42
29.03.17	24,00	-	191,42	190,54	0,88	49,99	42,55	7,44	4,29	4,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,46
30.03.17	24,00	-	191,05	190,21	0,84	54,02	45,48	8,54	4,24	4,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,67
31.03.17	24,00	-	191,18	190,36	0,83	52,87	44,65	8,22	4,23	4,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,61
01.04.17	24,00	-	191,09	190,24	0,84	53,35	45,09	8,26	4,24	4,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,62
02.04.17	24,00	-	189,90	189,06	0,83	52,42	44,39	8,03	4,19	4,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,56
03.04.17	24,00	-	189,39	188,55	0,83	50,83	43,37	7,46	4,19	4,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,45
04.04.17	24,00	-	189,36	188,55	0,80	51,10	43,51	7,59	4,21	4,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,47
05.04.17	24,00	-	189,28	188,46	0,82	51,66	43,97	7,69	4,26	4,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,49
06.04.17	24,00	-	189,47	188,63	0,84	49,37	42,58	6,79	4,23	4,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,32
07.04.17	24,00	-	189,64	188,81	0,83	47,00	40,79	6,21	4,25	4,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,21
08.04.17	24,00	-	189,56	188,75	0,81	48,34	41,70	6,64	4,27	4,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,29
09.04.17	24,00	-	189,49	188,68	0,81	48,77	41,95	6,82	4,20	4,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,33
10.04.17	24,00	-	189,54	188,73	0,80	48,84	42,00	6,84	4,23	4,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,33
11.04.17	24,00	-	189,53	188,72	0,81	48,72	42,18	6,54	4,17	4,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,27
12.04.17	24,00	-	189,52	188,71	0,81	48,48	42,04	6,44	4,20	4,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,25
13.04.17	24,00	-	189,50	188,72	0,78	48,39	41,72	6,67	4,21	4,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,29
14.04.17	24,00	-	189,44	188,68	0,76	48,44	41,58	6,86	4,20	4,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,33
15.04.17	24,00	-	189,32	188,55	0,77	50,16	42,60	7,56	4,24	4,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,46
16.04.17	24,00	-	189,15	188,34	0,81	52,59	44,42	8,17	4,24	4,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,58
17.04.17	24,00	-	189,15	188,34	0,81	52,22	44,15	8,07	4,28	4,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,56
18.04.17	24,00	-	189,09	188,29	0,80	52,63	44,40	8,23	4,26	4,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,59
19.04.17	24,00	-	190,65	189,83	0,82	53,94	45,41	8,53	4,25	4,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,66
20.04.17	24,00	-	190,95	190,12	0,83	53,00	44,82	8,18	4,21	4,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,60
21.04.17	24,00	-	191,01	190,17	0,84	53,20	45,10	8,10	4,21	4,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,58
22.04.17	24,00	-	192,28	191,45	0,83	53,09	45,10	7,99	4,32	4,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,57
Среднее	24,00	-	190,40	189,56	0,84	50,82	43,34	7,48	4,24	4,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,46
Итого	744,00		5902,39	5876,44	25,94						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	45,19

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	06.03.15 01:59	-	-	-	-	-	-	-		-
	06.03.15 01:59	-	-	-	-	-	-	-		-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **45,19** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
подпись потребителя _____ / _____ /

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«24» АПР 2017 г.