Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ивановская 12 / СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9219.038.1
Строит.Адрес: Ивановская 12
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ: 24479
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207137-ч(с)-0417.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 207137 Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 0,28

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,348 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=104,4 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.03.2017 по 22.04.2017

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.03.17	24,00	-	90,41	90,41	0,00	72,27	39,72	32,55	7,00	5,00	2,94	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,94
24.03.17	24,00	-	88,70	88,70	0,00	72,29	39,33	32,96	7,00	5,00	2,93	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,93
25.03.17	24,00	-	39,54	39,54	0,00	68,14	37,63	30,51	7,00	5,00	1,21	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,21
26.03.17	24,00	-	12,32	12,32	0,00	57,76	40,41	17,35	7,00	5,00	0,21	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,21
27.03.17	24,00	-	92,82	92,37	0,45	72,24	45,20	27,04	7,00	5,00	2,53	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,53
28.03.17	24,00	-	24,29	24,29	0,00	71,64	39,32	32,32	7,00	5,00	0,79	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,79
29.03.17	24,00	-	51,30	51,30	0,00	71,37	38,38	32,99	7,00	5,00	1,69	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,69
30.03.17	24,00	-	87,71	87,71	0,00	74,37	39,55	34,82	7,00	5,00	3,05	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,05
31.03.17	24,00	-	89,68	89,68	0,00	74,79	40,12	34,67	7,00	5,00	3,11	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,11
01.04.17	24,00	-	89,34	89,34	0,00	74,14	40,00	34,14	7,00	5,00	3,05	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,05
02.04.17	24,00	-	88,45	88,45	0,00	71,95	39,51	32,44	7,00	5,00	2,87	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,87
03.04.17	24,00	-	89,16	89,16	0,00	73,63	39,88	33,75	7,00	5,00	3,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,01
04.04.17	24,00	-	89,16	89,16	0,00	73,63	39,88	33,75	7,00	5,00	3,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,01
05.04.17	24,00	-	89,16	89,16	0,00	73,63	39,88	33,75	7,00	5,00	3,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,01
06.04.17	24,00	-	89,16	89,16	0,00	73,63	39,88	33,75	7,00	5,00	3,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,01
07.04.17	24,00	-	89,67	89,67	0,00	69,95	39,33	30,62	7,00	5,00	2,75	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,75
08.04.17	24,00	-	32,77	32,77	0,00	69,47	39,36	30,11	7,00	5,00	0,99	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,99
09.04.17	24,00	-	0,00	0,00	0,00	16,86	17,22	-0,36	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,00
10.04.17	24,00	-	54,65	54,49	0,16	69,14	37,85	31,29	7,00	5,00	1,72	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,72
11.04.17	24,00	-	91,89	90,33	1,56	69,46	39,79	29,67	7,00	5,00	2,79	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,79
12.04.17	24,00	-	86,02	85,87	0,15	69,40	38,88	30,52	7,00	5,00	2,63	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,63
13.04.17	24,00	-	84,24	84,24	0,00	69,20	38,10	31,10	7,00	5,00	2,62	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,62
14.04.17	24,00	-	80,61	80,61	0,00	70,56	37,05	33,51	7,00	5,00	2,70	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,70
15.04.17	24,00	-	79,89	79,89	0,00	74,45	37,95	36,50	7,00	5,00	2,92	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,92
16.04.17	24,00	-	79,47	79,47	0,00	74,80	37,80	37,00	7,00	5,00	2,94	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,94
17.04.17	24,00	-	80,87	80,87	0,00	74,23	37,69	36,54	7,00	5,00	2,96	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,96
18.04.17	24,00	-	82,68	82,68	0,00	74,43	38,11	36,32	7,00	5,00	3,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,00
19.04.17	24,00	-	83,70	83,70	0,00	74,70	38,46	36,24	7,00	5,00	3,03	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,03
20.04.17	24,00	-	84,82	84,82	0,00	74,69	38,91	35,78	7,00	5,00	3,03	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,03
21.04.17	24,00	-	86,41	86,41	0,00	73,92	39,05	34,87	7,00	5,00	3,01	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,01
22.04.17	24,00		84,98	84,98	-	74,44	38,81	35,63	7,00	5,00	3,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,03
Среднее	24,00	-	74,00	73,92	0,08	70,17	38,48	31,68	7,00	5,00	2,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,47
Итого	744,00		2293,85	2291,53	2,32						76,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	76,52

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	22.03.17 23:00	16797,63	16786,01	0,00	-	0,00	-	608,80	-	-
	22.04.17 12:00	19055,89	19025,19	0,00	-	0,00	-	684,11	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,28 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **76,52** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

печать энергосбыта
ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«25» 04 «17» г.