Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ивановская 13 / СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 2я Невская котельная

Договор: 9043.038.1
Строит.Адрес: Ивановская 13
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ: 24457
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208789-ч(с)-0417.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 208789 Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 0

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: 0,521 Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: 156,3 Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.03.2017 по 22.04.2017

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			М1,	М2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.03.17	24,00	-	175,31	171,32	3,99	72,51	43,50	29,01	7,00	5,00	5,26	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,26
24.03.17	24,00	-	174,01	169,59	4,42	72,29	43,05	29,24	7,00	5,00	5,28	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,28
25.03.17	24,00	-	173,59	169,56	4,03	72,16	42,97	29,19	7,00	5,00	5,24	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,24
26.03.17	24,00	-	173,46	169,60	3,86	72,13	42,93	29,20	7,00	5,00	5,23	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,23
27.03.17	24,00	-	173,99	169,91	4,08	72,08	42,98	29,10	7,00	5,00	5,24	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,24
28.03.17	24,00	-	173,30	168,81	4,49	72,32	42,80	29,52	7,00	5,00	5,31	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,31
29.03.17	24,00	-	173,37	169,17	4,20	74,47	43,45	31,02	7,00	5,00	5,56	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,56
30.03.17	24,00	-	173,45	169,48	3,97	74,34	43,37	30,97	7,00	5,00	5,55	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,55
31.03.17	24,00	-	174,31	169,96	4,35	74,56	43,67	30,89	7,00	5,00	5,58	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,58
01.04.17	24,00	-	174,05	170,08	3,97	73,67	43,49	30,18	7,00	5,00	5,43	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,43
02.04.17	24,00	-	174,43	170,39	4,04	71,99	43,13	28,86	7,00	5,00	5,21	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,21
03.04.17	24,00	-	173,86	169,87	3,99	72,19	42,99	29,20	7,00	5,00	5,25	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,25
04.04.17	24,00	-	174,94	170,92	4,02	72,44	43,26	29,18	7,00	5,00	5,28	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,28
05.04.17	24,00	-	175,49	171,64	3,85	70,40	43,27	27,13	7,00	5,00	4,93	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,93
06.04.17	24,00	-	170,56	166,81	3,75	69,31	42,32	26,99	7,00	5,00	4,76	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,76
07.04.17	24,00	-	169,89	166,13	3,76	69,67	42,31	27,36	7,00	5,00	4,81	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,81
08.04.17	24,00	-	169,04	165,32	3,72	69,44	41,99	27,45	7,00	5,00	4,80	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,80
09.04.17	24,00	-	169,42	165,70	3,72	69,52	42,06	27,46	7,00	5,00	4,81	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,81
10.04.17	24,00	-	170,94	167,34	3,60	69,69	42,93	26,76	7,00	5,00	4,73	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,73
11.04.17	24,00	-	171,05	167,91	3,14	69,60	43,09	26,51	7,00	5,00	4,67	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,67
12.04.17	24,00	-	168,53	165,53	3,00	68,89	41,95	26,94	7,00	5,00	4,67	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,67
13.04.17	24,00	-	167,17	164,31	2,86	68,33	41,13	27,20	7,00	5,00	4,66	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,66
14.04.17	24,00	-	169,09	166,14	2,95	71,23	41,81	29,42	7,00	5,00	5,10	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,10
15.04.17	24,00	-	172,13	169,38	2,75	74,40	43,31	31,09	7,00	5,00	5,47	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,47
16.04.17	24,00	-	172,07	169,41	2,66	73,77	42,84	30,93	7,00	5,00	5,44	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,44
17.04.17	24,00	-	172,48	169,83	2,65	74,16	42,93	31,23	7,00	5,00	5,50	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,50
18.04.17	24,00	-	172,32	169,65	2,67	74,30	42,99	31,31	7,00	5,00	5,51	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,51
19.04.17	24,00	-	173,05	170,42	2,63	74,58	43,31	31,27	7,00	5,00	5,53	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,53
20.04.17	24,00	-	173,72	170,83	2,89	74,34	43,55	30,79	7,00	5,00	5,48	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,48
21.04.17	24,00	-	172,14	169,23	2,91	73,30	43,34	29,96	7,00	5,00	5,29	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,29
22.04.17	24,00		172,97	170,16	2,81	74,07	43,40	30,67	7,00	5,00	5,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,43
Среднее	24,00	-	172,39	168,85	3,54	72,13	42,91	29,23	7,00	5,00	5,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,19
Итого	744,00		5344,13	5234,40	109,73						161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	161,00

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.03.17 15:00	58293,07	57261,76	0,00	-	0,00	-	2038,97	-	-
	22.04.17 12:00	63441,59	62304,48	0,00	-	0,00	-	2193,90	-	

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **161,00** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление коммерческого учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«25» 04 «17» г.
ЯСКЕВИЧ - Я - А

Наладить работу системы отопления