

Адрес: г. Санкт-Петербург, Ивановская 15 / С/О  
 Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"  
 Источник: 28 Невская коллегия

Установленные приборы:  
 Вычислитель: ВК7-7 № 207235  
 Подает: ТР (М1):  
 Обогрев: ТР (М2):  
 ТР-д: ГРС (М3):  
 ТР-цирк: ГРС (М4):  
 ТР-подпитки (М5):

Часовые и строчные архивы в файлах:  
 Режим (Соева):  
 ГСМ=  
 ГСМ=

Договорные нагрузки (Гкал/час):  
 Договорные расходы (Груб/ГТ):  
 Остаток: 0265  
 Остаток: 79,5

Учет погашения (ТБ-1)  
 Учет ГРС (ТБ-2)

Дата	Тп	М1,		М2,		ДМ,	Т1,	Т2,	DT,	P1,	P2,	Q(отопл)	M3,	M4,	DM,	Учет ГРС (ТБ-2)		Контрольные данные		Общие темпотопре
		Т	Т	Т	Т											Гкал	Гкал	Гкал	Гкал	
23.03.17	24.00	-	101,34	101,34	0,00	72,54	45,67	26,87	7,00	5,00	2,72	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,72
24.03.17	24.00	-	101,36	101,36	0,00	72,30	45,22	27,08	7,00	5,00	2,74	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,74
25.03.17	24.00	-	101,07	101,07	0,00	72,17	45,00	27,17	7,00	5,00	2,75	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,75
26.03.17	24.00	-	100,93	100,93	0,00	72,14	45,13	27,01	7,00	5,00	2,73	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,73
27.03.17	24.00	-	100,55	100,55	0,00	72,08	45,09	26,99	7,00	5,00	2,71	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,71
28.03.17	24.00	-	100,46	100,46	0,00	72,33	44,92	27,41	7,00	5,00	2,75	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,75
29.03.17	24.00	-	100,63	100,63	0,00	74,48	45,61	28,87	7,00	5,00	2,91	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,91
30.03.17	24.00	-	100,76	100,76	0,00	74,35	45,49	28,86	7,00	5,00	2,91	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,91
31.03.17	24.00	-	101,19	101,19	0,00	74,57	45,80	28,77	7,00	5,00	2,91	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,91
01.04.17	24.00	-	92,69	92,69	0,00	73,64	45,46	28,18	7,00	5,00	2,61	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,61
02.04.17	24.00	-	101,26	101,26	0,00	72,01	45,13	26,88	7,00	5,00	2,72	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,72
03.04.17	24.00	-	100,95	100,95	0,00	72,19	44,93	27,26	7,00	5,00	2,75	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,75
04.04.17	24.00	-	101,63	101,63	0,00	72,46	45,43	27,03	7,00	5,00	2,75	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,75
05.04.17	24.00	-	101,92	101,92	0,00	70,43	45,26	25,17	7,00	5,00	2,57	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,57
06.04.17	24.00	-	98,81	98,81	0,00	69,33	44,19	25,14	7,00	5,00	2,48	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,48
07.04.17	24.00	-	98,40	98,40	0,00	69,69	44,20	25,49	7,00	5,00	2,51	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,51
08.04.17	24.00	-	94,71	94,71	0,00	69,45	44,33	25,12	7,00	5,00	2,38	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,38
09.04.17	24.00	-	98,37	98,37	0,00	69,55	45,82	23,73	7,00	5,00	2,33	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,33
10.04.17	24.00	-	99,25	99,25	0,00	69,73	46,67	23,06	7,00	5,00	2,29	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,29
11.04.17	24.00	-	99,22	99,22	0,00	69,64	45,87	23,77	7,00	5,00	2,36	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,36
12.04.17	24.00	-	97,55	97,55	0,00	68,91	44,15	24,76	7,00	5,00	2,42	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,42
13.04.17	24.00	-	96,69	96,69	0,00	68,34	43,23	25,11	7,00	5,00	2,43	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,43
14.04.17	24.00	-	97,81	97,81	0,00	71,29	43,85	27,44	7,00	5,00	2,68	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,68
15.04.17	24.00	-	99,64	99,64	0,00	74,46	45,42	29,04	7,00	5,00	2,89	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,89
16.04.17	24.00	-	99,59	99,59	0,00	73,82	44,95	28,87	7,00	5,00	2,88	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,88
17.04.17	24.00	-	99,68	99,68	0,00	74,21	45,16	29,05	7,00	5,00	2,90	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,90
18.04.17	24.00	-	99,57	99,57	0,00	74,35	45,13	29,22	7,00	5,00	2,91	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,91
19.04.17	24.00	-	99,97	99,97	0,00	74,63	45,54	29,09	7,00	5,00	2,91	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,91
20.04.17	24.00	-	100,44	100,44	0,00	74,39	45,86	28,53	7,00	5,00	2,87	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,87
21.04.17	24.00	-	99,49	99,49	0,00	73,37	45,33	28,04	7,00	5,00	2,79	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,79
22.04.17	24.00	-	99,97	99,97	0,00	74,13	45,58	28,55	7,00	5,00	2,85	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,85
Среднее	24.00	-	99,55	99,55	0,00	72,16	45,14	27,02	7,00	5,00	2,69	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,69
Итого	744,00	-	3085,90	3085,90	0,00						83,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,40

Показания счетчиков на момент снятия данных: 23.03.17 15:00 47349,31  
 21.04.17 12:00 47349,31  
 Дата: 23.03.17 15:00  
 М1(Т) 44665,32  
 М2(Т) 44665,32  
 М3(Т) 0,00  
 М4(Т) 0,00  
 V3(М3) 0,00  
 V4(М3) 0,00  
 Q С/О (Гкал) 138,58  
 Q ГРС (Гкал) 4598,78

Период расчета по среднему:  
 Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему:  
 Объем теплотехники, рассчитанный по среднему:  
 Период расчета по договору:  
 Период превышения С2:  
 Корректировка на температуру холодной воды:  
 Корректировка на температуру учета:  
 Итого по приборам учета:  
 Итого по приборам учета:  
 С учетом корректировок  
 С учетом корректировок

Тех. гр. С= 0  
 Угол учета: С/О  
 Код УТЭ: 24481  
 График: 150/70

ООО «ИнфраХит Монтаж»  
 печать потребителя  
 для отчета

ГУП «ТЭК СПб»  
 «Служба Энергообеспечения»  
 Управление приборного учета  
 Отдел энергосбыта КУ УТЭ  
 отчет принят

«25» «04» «17»  
 ВСКЕНЫ Я  
 [Подпись]

Наладить работу  
 системы отопления

«25» «04» «17»  
 ВСКЕНЫ Я  
 [Подпись]