Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ивановская 17 / СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 2я Невская котельная

Договор: 9045.038.1
Строит.Адрес: Ивановская 17
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ: 24482
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-205559-ч(с)-0417.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 205559 Режим (схема): 3001 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 0

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,3	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,3	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: M1(h1-h2)+Mг(h2-hх)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,547 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=164,88 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.03.2017 по 22.04.2017

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.03.17	24,00	-	183,04	182,69	0,35	72,12	43,26	28,86	7,00	5,00	5,30	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,30
24.03.17	24,00	-	181,19	181,19	0,00	71,87	42,71	29,16	7,00	5,00	5,28	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,28
25.03.17	24,00	-	181,07	180,10	0,97	71,77	42,61	29,16	7,00	5,00	5,32	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,32
26.03.17	24,00	-	180,98	180,98	0,00	71,74	42,65	29,09	7,00	5,00	5,27	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,27
27.03.17	24,00	-	180,37	180,37	0,00	71,68	42,62	29,06	7,00	5,00	5,25	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,25
28.03.17	24,00	-	179,79	179,79	0,00	71,94	42,40	29,54	7,00	5,00	5,31	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,31
29.03.17	24,00	-	180,46	180,46	0,00	74,04	43,10	30,94	7,00	5,00	5,59	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,59
30.03.17	24,00	-	180,58	180,58	0,00	73,91	42,96	30,95	7,00	5,00	5,59	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,59
31.03.17	24,00	-	181,37	181,37	0,00	74,16	43,43	30,73	7,00	5,00	5,58	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,58
01.04.17	24,00	-	180,98	180,98	0,00	73,27	43,24	30,03	7,00	5,00	5,44	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,44
02.04.17	24,00	-	181,16	180,45	0,71	71,63	42,83	28,80	7,00	5,00	5,25	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,25
03.04.17	24,00	-	180,63	180,63	0,00	71,83	42,85	28,98	7,00	5,00	5,24	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,24
04.04.17	24,00	-	182,10	182,10	0,00	72,08	43,16	28,92	7,00	5,00	5,27	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,27
05.04.17	24,00	-	182,74	182,74	0,00	70,06	43,00	27,06	7,00	5,00	4,94	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,94
06.04.17	24,00	-	176,71	174,64	2,07	68,96	41,90	27,06	7,00	5,00	4,87	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,87
07.04.17	24,00	-	175,76	173,75	2,01	69,31	41,95	27,36	7,00	5,00	4,90	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,90
08.04.17	24,00	-	174,97	174,64	0,33	69,07	41,61	27,46	7,00	5,00	4,82	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,82
09.04.17	24,00	-	175,36	175,36	0,00	69,17	41,78	27,39	7,00	5,00	4,80	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,80
10.04.17	24,00	-	176,90	176,48	0,42	69,35	42,59	26,76	7,00	5,00	4,75	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,75
11.04.17	24,00	-	176,93	176,93	0,00	69,25	42,63	26,62	7,00	5,00	4,71	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,71
12.04.17	24,00	-	174,15	174,15	0,00	68,51	41,48	27,03	7,00	5,00	4,71	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,71
13.04.17	24,00	-	172,67	172,67	0,00	67,97	40,87	27,10	7,00	5,00	4,68	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,68
14.04.17	24,00	-	174,79	174,79	0,00	70,85	41,37	29,48	7,00	5,00	5,15	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,15
15.04.17	24,00	-	178,05	178,05	0,00	73,98	42,82	31,16	7,00	5,00	5,55	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,55
16.04.17	24,00	-	178,36	177,04	1,32	73,38	42,63	30,75	7,00	5,00	5,54	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,54
17.04.17	24,00	-	178,28	178,28	0,00	73,76	42,84	30,92	7,00	5,00	5,51	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,51
18.04.17	24,00	-	178,11	177,32	0,79	73,92	42,91	31,01	7,00	5,00	5,56	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,56
19.04.17	24,00	-	178,78	178,28	0,50	74,19	43,17	31,02	7,00	5,00	5,57	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,57
20.04.17	24,00	-	179,62	179,62	0,00	73,95	43,38	30,57	7,00	5,00	5,50	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,50
21.04.17	24,00	-	177,61	177,61	0,00	72,92	42,99	29,93	7,00	5,00	5,32	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,32
22.04.17	24,00	-	177,31	177,31	0,00	72,12	42,79	29,33	7,00	5,00	5,20	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,20
Среднее	24,00	-	178,74	178,43	0,31	71,70	42,60	29,10	7,00	5,00	5,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,22
Итого	744,00		5540,82	5531,35	9,47						161,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	161,76

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	17.03.17 20:00	48302,29	49023,22	0,00	-	0,00	-	1689,23	-	-
	17.03.17 20:00	48302,29	49023,22	0,00	-	0,00	-	1689,23	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **161,76** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/
печать потребителя

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУ УТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
« 25 » 04 « 17 » г.
ЯСКЕВИЧ Я

Наладить работу системы отопления