Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 9046.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ивановская 19 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Ивановская 19 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник 2я Невская котельная | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-205784-ч(с)-0417.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 205784 | Режим (схема): 3001 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 0

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,4396 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,044
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,002
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=132,48 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0,72

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.03.2017 по 22.04.2017

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.03.17	24,00	-	133,17	132,78	0,39	72,23	43,09	29,14	7,00	5,00	3,90	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	23,43	-	0,00			3,90
24.03.17	24,00	-	132,27	131,87	0,40	71,96	42,69	29,27	7,00	5,00	3,89	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	23,05	-	0,00			3,89
25.03.17	24,00	-	132,13	131,70	0,43	71,84	42,44	29,40	7,00	5,00	3,90	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	22,41	-	0,00			3,90
26.03.17	24,00	-	131,86	131,35	0,51	71,82	42,89	28,93	7,00	5,00	3,84	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	22,73	-	0,00			3,84
27.03.17	24,00	-	131,21	130,45	0,76	71,78	42,51	29,27	7,00	5,00	3,87	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	23,94	-	0,00			3,87
28.03.17	24,00	-	131,05	130,07	0,98	72,02	42,32	29,70	7,00	5,00	3,94	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	23,57	-	0,00			3,94
29.03.17	24,00	-	131,54	130,81	0,73	74,09	42,92	31,17	7,00	5,00	4,13	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	22,47	-	0,00			4,13
30.03.17	24,00	-	131,80	131,09	0,71	73,96	42,81	31,15	7,00	5,00	4,14	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	22,10	-	0,00			4,14
31.03.17	24,00	-	132,29	131,59	0,70	74,21	43,18	31,03	7,00	5,00	4,14	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	22,46	-	0,00			4,14
01.04.17	24,00	-	132,20	131,56	0,64	73,28	42,89	30,39	7,00	5,00	4,05	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	22,25	-	0,00			4,05
02.04.17	24,00	-	132,27	131,57	0,70	71,70	42,57	29,13	7,00	5,00	3,88	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	23,54	-	0,00			3,88
03.04.17	24,00	-	132,02	131,22	0,80	71,86	42,44	29,42	7,00	5,00	3,92	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	23,76	-	0,00			3,92
04.04.17	24,00	-	132,73	131,73	1,00	72,15	42,86	29,29	7,00	5,00	3,93	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	23,47	-	0,00			3,93
05.04.17	24,00	-	132,66	131,83	0,83	70,08	42,65	27,43	7,00	5,00	3,68	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	24,55	-	0,00			3,68
06.04.17	24,00	-	129,05	128,50	0,55	69,02	41,70	27,32	7,00	5,00	3,55	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	24,07	-	0,00			3,55
07.04.17	24,00	-	128,75	128,38	0,37	69,37	41,76	27,61	7,00	5,00	3,57	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	23,67	-	0,00			3,57
08.04.17	24,00	-	128,19	127,77	0,42	69,13	41,47	27,66	7,00	5,00	3,57	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	23,81	-	0,00			3,57
09.04.17	24,00	-	128,41	127,93	0,48	69,24	41,64	27,60	7,00	5,00	3,57	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	23,19	-	0,00			3,57
10.04.17	24,00	-	129,23	128,16	1,07	69,45	42,45	27,00	7,00	5,00	3,53	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	25,08	-	0,00			3,53
11.04.17	24,00	-	129,26	127,84	1,42	69,35	42,39	26,96	7,00	5,00	3,55	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	25,76	-	0,00			3,55
12.04.17	24,00	-	128,08	126,98	1,10	68,56	41,61	26,95	7,00	5,00	3,50	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	24,11	-	0,00			3,50
13.04.17	24,00	-	127,40	126,93	0,47	67,98	40,69	27,29	7,00	5,00	3,50	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	22,72	-	0,00			3,50
14.04.17	24,00	-	128,78	128,51	0,27	70,95	41,36	29,59	7,00	5,00	3,82	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	21,68	-	0,00			3,82
15.04.17	24,00	-	130,78	130,47	0,31	74,06	42,79	31,27	7,00	5,00	4,10	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	22,31	-	0,00			4,10
16.04.17	24,00	-	130,88	130,46	0,42	73,43	42,44	30,99	7,00	5,00	4,07	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	21,64	-	0,00			4,07
17.04.17	24,00	-	130,98	130,70	0,28	73,81	42,53	31,28	7,00	5,00	4,11	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	21,97	-	0,00			4,11
18.04.17	24,00	-	131,08	130,92	0,16	73,96	42,56	31,40	7,00	5,00	4,12	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	22,13	-	0,00			4,12
19.04.17	24,00	-	131,46	131,25	0,21	74,25	42,84	31,41	7,00	5,00	4,14	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	22,45	-	0,00			4,14
20.04.17	24,00	-	131,74	131,49	0,25	74,01	43,02	30,99	7,00	5,00	4,10	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	22,85	-	0,00			4,10
21.04.17			131,43	131,22	0,21	74,07	42,81	31,27	7,00	5,00	4,12	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	22,48	-	0,00	-	-	4,12
22.04.17			131,43	131,22	0,21	74,07	42,81	31,27	7,00	5,00	4,12	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	22,48	-	0,00	-	-	4,12
Среднее	24,00	-	130,84	130,27	0,57	71,86	42,42	29,44	7,00	5,00	3,88	-	-	-	-	-	-	-	23,10	-	-	-	-	3,88
Итого	696,00		4056,12	4038,35	17,77						120,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	120,22

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.02.16 01:00	5440,20	5041,28	0,00	-	0,00	-	239,19	-	-
	24.02.16 01:00	5440,20	5041,28	0,00	-	0,00	-	239,19	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **120,22** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок 0 куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж» печать потребителя ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета и эксплуатации КУУТЭ печать энергосбыта ОТЧЕТ ПРИНЯТ 25 АПР 2017 «» г.