

Адрес: г. Санкт-Петербург, Иванская 25 / С/О  
 Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"  
 Источник: За Невага коренная

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭЗ за апрель 2017  
 Договор: 9190.038.1  
 Строит.Адрес: Иванская 25  
 Телефон: (812) 313-47-06  
 Смена подключения: ДевуХруБная  
 ВКП-7-2083956-(С)-0417.ДХ

Установленные приборы: Часовые и ступенч. архивы в файлах: Режим (смена):  
 Выключатель: ВКП-7 № 2083956  
 Подает: тр.(M1): Расходомер: G111=  
 Обратн.: тр.(M2): Расходомер: G112=  
 Тр.д. ГВС(М3): Тр.шхр. ГВС(М4): Расходомер: G113=  
 Тр.подпитки(У5): Расчетный алгоритм: зима:  $Q = M1 \cdot (T1 - T2) \cdot K1 \cdot (T1 - T2) \cdot K2$  лето: G114=  
 Договорные нагрузки, Гкал/час: Договорные нагрузки (гр.час): Гкал/час: Qгвс.сп= Qгвс.лр.= Qгвс.=  
 Договорные расходы (гр.гр/ч): Г/гр/ч: Qгвс.сп= Qгвс.лр.= Qгвс.=  
 Договорные расходы (гр.гр/ч): Г/гр/ч: Qгвс.сп= Qгвс.лр.= Qгвс.=

Дата	Тп	НС	Учет отопления (ТВ-1)												Учет ГВС (ТВ-2)				Контрольные данные		Общие теплоотп-е			
			M1	M2	dm	T1	T2	dt	P1	P2	Qостпл	M3	M4	dm	U3	U4	Uподл	T3	T4	Qгвс.общ.		Qгвс.нал.	Qгвс.тепл.	Q.общ.
23.03.17	24.00	-	131.39	131.39	0.00	72.67	40.38	32.29	7.00	5.00	4.25	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.25
24.03.17	24.00	-	130.22	130.22	0.00	72.47	39.53	32.94	7.00	5.00	4.24	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.24
25.03.17	24.00	-	129.41	129.41	0.00	72.37	39.67	32.70	7.00	5.00	4.23	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.23
26.03.17	24.00	-	130.17	130.17	0.00	72.31	39.85	32.46	7.00	5.00	4.22	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.22
27.03.17	24.00	-	130.26	130.26	0.00	72.24	39.83	32.41	7.00	5.00	4.22	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.22
28.03.17	24.00	-	129.54	129.54	0.00	72.51	39.69	32.82	7.00	5.00	4.25	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.25
29.03.17	24.00	-	129.49	129.49	0.00	74.54	40.18	34.48	7.00	5.00	4.46	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.46
30.03.17	24.00	-	129.76	129.76	0.00	74.54	40.14	34.40	7.00	5.00	4.46	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.46
31.03.17	24.00	-	130.32	130.32	0.00	74.74	40.48	34.26	7.00	5.00	4.47	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.47
01.04.17	24.00	-	130.23	130.23	0.00	73.81	40.29	33.52	7.00	5.00	4.37	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.37
02.04.17	24.00	-	130.22	130.22	0.00	72.15	40.10	32.05	7.00	5.00	4.17	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.17
03.04.17	24.00	-	130.16	130.16	0.00	72.34	40.01	32.33	7.00	5.00	4.21	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.21
04.04.17	24.00	-	130.78	130.78	0.00	72.59	40.29	32.30	7.00	5.00	4.23	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.23
05.04.17	24.00	-	130.52	130.52	0.00	70.52	40.60	29.92	7.00	5.00	3.91	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.91
06.04.17	24.00	-	127.09	127.09	0.00	69.46	39.70	29.76	7.00	5.00	3.78	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.78
07.04.17	24.00	-	126.86	126.86	0.00	69.80	39.49	30.31	7.00	5.00	3.85	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.85
08.04.17	24.00	-	126.08	126.08	0.00	69.59	39.15	30.44	7.00	5.00	3.84	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.84
09.04.17	24.00	-	126.39	126.39	0.00	69.67	39.16	30.51	7.00	5.00	3.85	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.85
10.04.17	24.00	-	127.20	127.20	0.00	69.80	40.01	29.79	7.00	5.00	3.79	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.79
11.04.17	24.00	-	127.42	127.42	0.00	69.73	40.31	29.42	7.00	5.00	3.75	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.75
12.04.17	24.00	-	125.97	125.97	0.00	69.05	39.31	29.74	7.00	5.00	3.75	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.75
13.04.17	24.00	-	125.33	125.33	0.00	68.46	38.50	29.96	7.00	5.00	3.76	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.76
14.04.17	24.00	-	126.50	126.50	0.00	71.46	38.80	32.66	7.00	5.00	4.13	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.13
15.04.17	24.00	-	128.45	128.45	0.00	74.62	40.05	34.57	7.00	5.00	4.44	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.44
16.04.17	24.00	-	128.54	128.54	0.00	73.97	39.82	34.15	7.00	5.00	4.39	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.39
17.04.17	24.00	-	128.30	128.30	0.00	74.54	40.09	34.45	7.00	5.00	4.42	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.42
18.04.17	24.00	-	128.52	128.52	0.00	74.42	40.00	34.42	7.00	5.00	4.42	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.42
19.04.17	24.00	-	128.63	128.63	0.00	74.82	40.44	34.38	7.00	5.00	4.42	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.42
20.04.17	24.00	-	128.74	128.74	0.00	74.57	40.73	33.84	7.00	5.00	4.36	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.36
21.04.17	24.00	-	127.89	127.89	0.00	73.53	40.52	33.01	7.00	5.00	4.22	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.22
22.04.17	24.00	-	128.42	128.42	0.00	74.31	40.56	33.74	7.00	5.00	4.33	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.33
Среднее	24.00	-	128.67	128.67	0.00	72.31	39.94	32.38	7.00	5.00	4.17	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.17
Итого	744.00	-	3988.80	3988.80	0.00	129.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129.19

Показания счетчиков на момент снятия данных: 22.04.17 13:00  
 Дата расчета по среднему: 24.03.17 13:00  
 Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: 3261.42 Гкал  
 Объем теплоносителя, рассчитанный по среднему: 31561.26 куб.м  
 Период расчета по договору: с 21.04.17 13:00 по 24.03.17 13:00  
 Период превышения t2: с 21.04.17 13:00 по 24.03.17 13:00  
 Корректировка на температуру холодной воды: 0 °C = 0.00 Гкал  
 Итого по приборам учета: с учетом корректировок 129.19 Гкал  
 Итого по приборам учета: с учетом корректировок 129.19 Гкал

Учет ГВС (ТВ-2)  
 Q С/О (Гкал) 1314.72  
 Q ГВС (Гкал) 1483.38  
 Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента):  
 Подпись: \_\_\_\_\_  
 Печать: \_\_\_\_\_

ООО "ИнфраХит Монтаж" печать  
 ДИЯ ОТЧЕТОВ  
 Наладить работу системы отопления  
 ФГУП "ТЭС СИБ" печать  
 "Финанс Энергообъект" печать  
 Управление Энергообъект  
 Отдел эксплуатации КУУТЭ  
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
 25.04.17  
 Печать: \_\_\_\_\_