Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ивановская 26 / СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 2я Невская котельная

Договор: 9213-038,1
Строит.Адрес: Ивановская 26
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ: 24484
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-205566-ч(с)-0417.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 205566 Режим (схема): 3001 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 0

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: M1(h1-h2)+Mг(h2-hх)

Договорные нагрузки, Гкал/час: 0,419 Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: 125,7 Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.03.2017 по 22.04.2017

			Учет отопления (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.03.17	24,00	-	111,28	110,54	0,74	72,98	43,33	29,65	7,00	5,00	3,33													3,33
24.03.17	24,00	-	108,54	108,14	0,40	73,02	42,93	30,09	7,00	5,00	3,28													3,28
25.03.17	24,00	-	115,90	115,52	0,38	73,18	42,26	30,92	7,00	5,00	3,60											-	-	3,61
26.03.17	24,00	-	0,00	0,00	0,00	21,28	30,03	-8,75	7,00	5,00	0,00													0,00
27.03.17	24,00	-	107,35	106,96	0,39	73,22	42,35	30,87	7,00	5,00	3,32											-	-	3,33
28.03.17	24,00	-	106,94	106,58	0,36	72,02	42,19	29,83	7,00	5,00	3,21													3,21
29.03.17	24,00	-	106,77	106,39	0,38	72,23	41,67	30,56	7,00	5,00	3,28													3,28
30.03.17	24,00	-	108,34	107,91	0,43	75,42	43,20	32,22	7,00	5,00	3,51													3,51
31.03.17	24,00	-	109,24	109,24	0,00	75,80	43,72	32,08	7,00	5,00	3,51													3,51
01.04.17	24,00	-	109,45	109,26	0,19	75,04	43,62	31,42	7,00	5,00	3,45													3,45
02.04.17	24,00	-	109,01	108,80	0,21	75,42	43,51	31,91	7,00	5,00	3,48											-	-	3,49
03.04.17	24,00	-	109,01	108,80	0,21	75,42	43,51	31,91	7,00	5,00	3,48											-	-	3,49
04.04.17	24,00	-	111,19	110,35	0,84	73,06	43,41	29,65	7,00	5,00	3,34													3,34
05.04.17	24,00	-	110,65	110,65	0,00	72,61	44,03	28,58	7,00	5,00	3,16													3,16
06.04.17	24,00	-	109,28	109,28	0,00	70,03	42,85	27,18	7,00	5,00	2,97													2,97
07.04.17	24,00	-	110,37	110,09	0,28	71,90	43,43	28,47	7,00	5,00	3,14											-	-	3,16
08.04.17	24,00	-	39,79	39,79	0,00	70,34	42,47	27,87	7,00	5,00	1,11													1,11
09.04.17	24,00	-	0,00	0,00	0,00	16,60	17,85	-1,25	7,00	5,00	0,00													0,00
10.04.17	24,00	-	109,72	108,12	1,60	74,04	42,63	31,41	7,00	5,00	3,45											-	-	3,52
11.04.17	24,00	-	109,72	108,12	1,60	74,04	42,63	31,41	7,00	5,00	3,45											-	-	3,52
12.04.17	24,00	-	109,72	108,12	1,60	74,04	42,63	31,41	7,00	5,00	3,45											-	-	3,52
13.04.17	24,00	-	109,72	108,12	1,60	74,04	42,63	31,41	7,00	5,00	3,45											-	-	3,52
14.04.17	24,00	-	107,65	107,02	0,63	71,38	41,60	29,78	7,00	5,00	3,23													3,23
15.04.17	24,00	-	111,58	108,83	2,75	75,22	43,09	32,13	7,00	5,00	3,71													3,71
16.04.17	24,00	-	109,94	108,52	1,42	75,51	43,20	32,31	7,00	5,00	3,61													3,61
17.04.17	24,00	-	109,72	108,12	1,60	74,04	42,63	31,41	7,00	5,00	3,45											-	-	3,52
18.04.17	24,00	-	109,72	108,12	1,60	74,04	42,63	31,41	7,00	5,00	3,45											-	-	3,52
19.04.17	24,00	-	109,72	108,12	1,60	74,04	42,63	31,41	7,00	5,00	3,45											-	-	3,52
20.04.17	24,00	-	114,00	112,66	1,34	75,49	44,01	31,48	7,00	5,00	3,65													3,65
21.04.17	24,00	-	114,68	112,82	1,86	74,71	44,00	30,71	7,00	5,00	3,60													3,60
22.04.17	24,00		112,80	111,20	1,60	74,75	43,55	31,20	7,00	5,00	3,52											-	-	3,59
Среднее	24,00	-	100,70	99,88	0,83	70,16	41,75	28,41	7,00	5,00	3,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,14
Итого	744,00		3121,83	3096,23	25,60						96,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	97,24

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.03.17 15:00	33453,98	32292,42	0,00	-	0,00	-	1223,91	-	-
	22.04.17 13:00	36654,94	35360,57	0,00	-	0,00	-	1324,93	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **97,24** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ / _____ /
печать потребителя

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«25» 04 «17» г.
ЯСКЕВИЧ Я.А.