Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 9189.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ивановская 29 / СЦО | Строит.Адрес: Ивановская 29 | Код УУТЭ: 24488
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник 2я Невская котельная | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207263-ч(с)-0417.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 207263 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 0

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: 0,395 Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: 118,5 Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.03.2017 по 22.04.2017

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.03.17	24,00	-	113,85	113,85	0,00	71,26	36,97	34,29	7,00	5,00	3,91	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,91
24.03.17	24,00	-	113,74	113,74	0,00	71,48	36,88	34,60	7,00	5,00	3,94	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,94
25.03.17	24,00	-	114,12	114,12	0,00	71,61	36,76	34,85	7,00	5,00	3,98	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,98
26.03.17	24,00	-	112,89	112,89	0,00	71,44	36,18	35,26	7,00	5,00	3,98	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,98
27.03.17	24,00	-	111,77	111,77	0,00	71,37	35,93	35,44	7,00	5,00	3,96	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,96
28.03.17	24,00	-	112,78	112,78	0,00	71,25	36,08	35,17	7,00	5,00	3,97	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,97
29.03.17	24,00	-	112,54	112,54	0,00	71,19	36,05	35,14	7,00	5,00	3,95	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,95
30.03.17	24,00	-	112,15	112,15	0,00	71,40	35,92	35,48	7,00	5,00	3,98	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,98
31.03.17	24,00	-	112,03	112,03	0,00	73,54	36,27	37,27	7,00	5,00	4,18	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,18
01.04.17	24,00	-	112,14	112,14	0,00	73,41	36,21	37,20	7,00	5,00	4,17	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,17
02.04.17	24,00	-	112,69	112,69	0,00	73,61	36,68	36,93	7,00	5,00	4,16	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,16
03.04.17	24,00	-	112,61	112,61	0,00	72,76	36,71	36,05	7,00	5,00	4,06	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,06
04.04.17	24,00	-	112,74	112,74	0,00	71,09	36,52	34,57	7,00	5,00	3,90	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,90
05.04.17	24,00	-	112,60	112,60	0,00	71,30	36,47	34,83	7,00	5,00	3,92	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,92
06.04.17	24,00	-	113,21	113,21	0,00	71,52	36,67	34,85	7,00	5,00	3,94	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,94
07.04.17	24,00	-	113,25	113,25	0,00	69,59	36,82	32,77	7,00	5,00	3,71	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,71
08.04.17	24,00	-	110,05	110,05	0,00	68,44	36,04	32,40	7,00	5,00	3,56	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,56
09.04.17	24,00	-	109,64	109,64	0,00	68,79	36,01	32,78	7,00	5,00	3,59	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,59
10.04.17	24,00	-	108,82	108,82	0,00	68,58	35,71	32,87	7,00	5,00	3,57	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,57
11.04.17	24,00	-	109,08	109,08	0,00	68,64	35,61	33,03	7,00	5,00	3,60	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,60
12.04.17	24,00	-	110,12	110,12	0,00	68,78	36,42	32,36	7,00	5,00	3,56	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,56
13.04.17	24,00	-	110,15	110,15	0,00	68,71	36,72	31,99	7,00	5,00	3,53	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,53
14.04.17	24,00	-	108,29	108,29	0,00	68,06	35,58	32,48	7,00	5,00	3,52	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,52
15.04.17	24,00	-	107,72	107,72	0,00	67,47	34,79	32,68	7,00	5,00	3,52	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,52
16.04.17	24,00	-	108,70	108,70	0,00	70,31	34,91	35,40	7,00	5,00	3,85	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,85
17.04.17	24,00	-	110,49	110,49	0,00	73,49	36,07	37,42	7,00	5,00	4,13	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,13
18.04.17	24,00	-	110,41	110,41	0,00	72,88	35,97	36,91	7,00	5,00	4,08	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,08
19.04.17	24,00	-	124,49	124,49	0,00	73,41	38,00	35,41	7,00	5,00	4,41	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,41
20.04.17	24,00	-	127,07	127,07	0,00	73,53	38,83	34,70	7,00	5,00	4,41	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,41
21.04.17	24,00	-	127,23	127,23	0,00	73,82	39,33	34,49	7,00	5,00	4,39	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,39
22.04.17	24,00	-	126,82	126,82	0,00	73,61	39,74	33,87	7,00	5,00	4,30	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,30
Среднее	24,00	-	113,36	113,36	-	71,17	36,54	34,63	7,00	5,00	3,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,93
Итого	744,00		3514,19	3514,19	0,00						121,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	121,70

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.02.16 03:00	20892,39	20861,45	0,00	-	0,00	-	628,86	-	-
	24.02.16 03:00	20892,39	20861,45	0,00	-	0,00	-	628,86	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **121,70** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
печать энергосбыта
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«25» 04 «17» г.
ЯСКЕВИЧ Я.А.

Наладить работу системы отопления