Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ивановская 6 / ТЦ-1 СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9070.038.1
Строит.Адрес: Ивановская 6
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ТЦ-1 СЦО
Код УУТЭ: 28881
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 208797
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208797-ч(с)-0417.txt
Режим (схема):

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 50	Gmin= 0,48	Gmax= 72	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 50	Gmin= 0,48	Gmax= 72	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 0,28

Расчетный алгоритм: зима: лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=1,363 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=408,96 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.03.2017 по 22.04.2017

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.03.17	24,00	-	137,16	137,16	0,00	70,27	38,14	32,13	7,00	5,00	4,41	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,41
24.03.17	24,00	-	133,40	133,40	0,00	70,18	37,57	32,61	7,00	5,00	4,35	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,35
25.03.17	24,00	-	32,42	32,42	0,00	64,53	35,49	29,04	7,00	5,00	0,94	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,94
26.03.17	24,00	-	35,60	35,60	0,00	56,02	30,82	25,20	7,00	5,00	0,90	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,90
27.03.17	24,00	-	132,92	132,92	0,00	70,42	38,75	31,67	7,00	5,00	4,21	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,21
28.03.17	24,00	-	128,35	128,35	0,00	69,14	37,28	31,86	7,00	5,00	4,09	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,09
29.03.17	24,00	-	129,58	129,58	0,00	69,19	36,89	32,30	7,00	5,00	4,19	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,19
30.03.17	24,00	-	131,87	131,87	0,00	72,22	37,86	34,36	7,00	5,00	4,53	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,53
31.03.17	24,00	-	131,17	131,17	0,00	72,71	37,97	34,74	7,00	5,00	4,56	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,56
01.04.17	24,00	-	132,73	132,73	0,00	72,14	38,10	34,04	7,00	5,00	4,52	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,52
02.04.17	24,00	-	132,00	132,00	0,00	70,00	37,47	32,53	7,00	5,00	4,29	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,29
03.04.17	24,00	-	131,09	131,09	0,00	69,85	36,96	32,89	7,00	5,00	4,31	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,31
04.04.17	24,00	-	130,29	130,29	0,00	70,09	37,27	32,82	7,00	5,00	4,28	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,28
05.04.17	24,00	-	129,89	129,89	0,00	69,67	37,83	31,84	7,00	5,00	4,13	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,13
06.04.17	24,00	-	126,83	126,83	0,00	67,04	36,84	30,20	7,00	5,00	3,83	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,83
07.04.17	24,00	-	127,73	127,73	0,00	67,75	37,14	30,61	7,00	5,00	3,91	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,91
08.04.17	24,00	-	48,24	48,24	0,00	67,24	37,23	30,01	7,00	5,00	1,45	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,45
09.04.17	24,00	-	48,74	48,74	0,00	65,89	32,07	33,82	7,00	5,00	1,65	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,65
10.04.17	24,00	-	103,58	103,58	0,00	66,81	34,08	32,73	7,00	5,00	3,39	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,39
11.04.17	24,00	-	97,89	97,89	0,00	66,79	33,79	33,00	7,00	5,00	3,23	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,23
12.04.17	24,00	-	95,06	95,06	0,00	66,65	32,89	33,76	7,00	5,00	3,21	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,21
13.04.17	24,00	-	93,54	93,54	0,00	66,39	31,70	34,69	7,00	5,00	3,24	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,24
14.04.17	24,00	-	93,61	93,61	0,00	67,54	31,20	36,34	7,00	5,00	3,40	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,40
15.04.17	24,00	-	96,03	96,03	0,00	71,10	32,36	38,74	7,00	5,00	3,72	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,72
16.04.17	24,00	-	97,25	97,25	0,00	71,44	32,44	39,00	7,00	5,00	3,79	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,79
17.04.17	24,00	-	98,39	98,39	0,00	71,06	32,32	38,74	7,00	5,00	3,81	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,81
18.04.17	24,00	-	99,06	99,06	0,00	71,34	32,46	38,88	7,00	5,00	3,85	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,85
19.04.17	24,00	-	98,23	98,23	-	71,28	32,41	38,87	7,00	5,00	3,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,82
20.04.17	24,00	-	106,05	106,05	0,00	71,86	34,37	37,49	7,00	5,00	3,97	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,97
21.04.17	24,00		101,11	101,11	-	71,49	33,08	38,41	7,00	5,00	3,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,88
22.04.17	24,00		101,11	101,11	-	71,49	33,08	38,41	7,00	5,00	3,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,88
Среднее	24,00	-	105,84	105,84	-	69,02	35,09	33,93	7,00	5,00	3,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,60
Итого	744,00		3280,93	3280,93	0,00						111,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	111,73

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	07.02.17 03:00	45012,64	44301,31	0,00	-	0,00	-	1457,80	-	-
	07.02.17 03:00	45012,64	44301,31	0,00	-	0,00	-	1457,80	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,28 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **111,73** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ / _____ /

печать потребителя
ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

печать энергосбыта
ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
« 25 » 04 « 17 » г.
ЯСКЕВИЧ Я.А.