Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ивановская 7 / ТЦ-2 СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2017
Договор: 0072.038.1
Строит.Адрес: Ивановская 7
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ТЦ-2 СЦО
Код УУТЭ: 28648
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-202208-ч(с)-0417.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 202208
Режим (схема):

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето:

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: Преобр.давления:
Термопреобр.: Преобр.давления:
Термопреобр.: Преобр.давления:
Термопреобр.: Преобр.давления:
Термопреобр.: Преобр.давления:

Txв, гр.С= 0,28

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.03.2017 по 22.04.2017

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.03.17	24,00	-	66,09	66,09	0,00	71,89	41,26	30,63	7,00	5,00	2,03	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,03
24.03.17	24,00	-	64,90	64,90	0,00	71,84	40,55	31,29	7,00	5,00	2,03	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,03
25.03.17	24,00	-	30,16	30,16	0,00	66,72	38,72	28,00	7,00	5,00	0,84	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,84
26.03.17	24,00	-	19,48	19,48	0,00	53,45	31,19	22,26	7,00	5,00	0,43	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,43
27.03.17	24,00	-	65,89	65,89	0,00	72,28	40,37	31,91	7,00	5,00	2,10	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,10
28.03.17	24,00	-	64,23	64,23	0,00	70,77	39,52	31,25	7,00	5,00	2,01	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,01
29.03.17	24,00	-	63,93	63,93	0,00	70,86	39,43	31,43	7,00	5,00	2,01	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,01
30.03.17	24,00	-	64,77	64,77	0,00	73,93	40,69	33,24	7,00	5,00	2,15	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,15
31.03.17	24,00	-	65,49	65,49	0,00	74,44	41,20	33,24	7,00	5,00	2,18	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,18
01.04.17	24,00	-	65,44	65,44	0,00	73,73	41,22	32,51	7,00	5,00	2,13	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,13
02.04.17	24,00	-	66,25	66,25	0,00	71,56	40,90	30,66	7,00	5,00	2,03	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,03
03.04.17	24,00	-	66,44	66,44	0,00	71,49	40,83	30,66	7,00	5,00	2,04	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,04
04.04.17	24,00	-	66,39	66,39	0,00	71,85	41,10	30,75	7,00	5,00	2,04	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,04
05.04.17	24,00	-	66,84	66,84	0,00	71,50	41,73	29,77	7,00	5,00	1,99	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,99
06.04.17	24,00	-	66,42	66,42	0,00	68,87	40,65	28,22	7,00	5,00	1,87	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,87
07.04.17	24,00	-	67,97	67,97	0,00	69,53	41,39	28,14	7,00	5,00	1,91	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,91
08.04.17	24,00	-	27,00	27,00	0,00	67,41	42,05	25,36	7,00	5,00	0,68	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,68
09.04.17	24,00	-	45,69	45,69	0,00	68,79	48,28	20,51	7,00	5,00	0,94	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,94
10.04.17	24,00	-	69,75	69,63	0,12	69,34	46,75	22,59	7,00	5,00	1,58	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,58
11.04.17	24,00	-	67,56	67,56	0,00	69,54	42,34	27,20	7,00	5,00	1,84	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,84
12.04.17	24,00	-	66,23	66,23	0,00	69,42	41,51	27,91	7,00	5,00	1,85	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,85
13.04.17	24,00	-	65,36	65,36	0,00	69,26	40,89	28,37	7,00	5,00	1,85	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,85
14.04.17	24,00	-	65,09	65,09	0,00	70,61	40,52	30,09	7,00	5,00	1,96	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,96
15.04.17	24,00	-	65,67	65,67	0,00	74,29	42,02	32,27	7,00	5,00	2,12	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,12
16.04.17	24,00	-	65,91	65,91	0,00	74,66	42,09	32,57	7,00	5,00	2,15	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,15
17.04.17	24,00	-	65,99	65,99	0,00	74,15	41,90	32,25	7,00	5,00	2,13	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,13
18.04.17	24,00	-	66,08	66,08	0,00	74,38	41,86	32,52	7,00	5,00	2,15	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,15
19.04.17	24,00	-	66,57	66,57	0,00	74,66	42,27	32,39	7,00	5,00	2,16	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,16
20.04.17	24,00	-	67,24	67,24	0,00	74,68	42,86	31,82	7,00	5,00	2,14	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,14
21.04.17	24,00		66,63	66,63	-	74,57	42,33	32,24	7,00	5,00	2,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,15
22.04.17	24,00		66,63	66,63	-	74,57	42,33	32,24	7,00	5,00	2,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,15
Среднее	24,00	-	61,55	61,55	0,00	71,13	41,31	29,82	7,00	5,00	1,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,86
Итого	744,00		1908,09	1907,97	0,12						57,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	57,64

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	07.02.17 03:00	14201,49	14191,34	0,00	-	0,00	-	517,07	-	-
	07.02.17 03:00	14201,49	14191,34	0,00	-	0,00	-	517,07	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,28 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **57,64** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел энергосбыта и КУУТЭ
печать
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
« 25 » 04 « 17 »
ЯСКЕВИЧ Я.А.