Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ивановская 7 / ТЦ-3 СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Ивановская 7
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ТЦ-3 СЦО
Код УУТЭ: 28648
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-205543-ч(с)-0417.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 205543 Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 0,28

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.03.2017 по 22.04.2017

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.03.17	24,00	-	320,97	320,97	0,00	71,70	52,39	19,31	7,00	5,00	6,20	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			6,20
24.03.17	24,00	-	314,60	314,60	0,00	71,66	52,05	19,61	7,00	5,00	6,17	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			6,17
25.03.17	24,00	-	145,04	145,04	0,00	70,41	50,72	19,69	7,00	5,00	2,86	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,86
26.03.17	24,00	-	57,94	57,94	0,00	56,96	38,97	17,99	7,00	5,00	1,04	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,04
27.03.17	24,00	-	318,25	318,25	0,00	71,93	52,41	19,52	7,00	5,00	6,22	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			6,22
28.03.17	24,00	-	310,76	310,76	0,00	70,67	51,19	19,48	7,00	5,00	6,05	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			6,05
29.03.17	24,00	-	309,74	308,64	1,10	70,47	50,37	20,10	7,00	5,00	6,29	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			6,29
30.03.17	24,00	-	314,35	314,35	0,00	73,66	52,22	21,44	7,00	5,00	6,75	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			6,75
31.03.17	24,00	-	318,43	318,43	0,00	74,17	52,99	21,18	7,00	5,00	6,76	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			6,76
01.04.17	24,00	-	317,90	317,90	0,00	73,67	52,96	20,71	7,00	5,00	6,59	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			6,59
02.04.17	24,00	-	321,65	321,65	0,00	71,35	51,92	19,43	7,00	5,00	6,26	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			6,26
03.04.17	24,00	-	323,01	323,01	0,00	71,26	51,82	19,44	7,00	5,00	6,29	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			6,29
04.04.17	24,00	-	322,47	322,47	0,00	71,62	52,35	19,27	7,00	5,00	6,22	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			6,22
05.04.17	24,00	-	323,93	323,93	0,00	71,47	53,02	18,45	7,00	5,00	5,99	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,99
06.04.17	24,00	-	319,69	319,69	0,00	68,72	51,27	17,45	7,00	5,00	5,59	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,59
07.04.17	24,00	-	326,71	326,71	0,00	69,30	51,81	17,49	7,00	5,00	5,72	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,72
08.04.17	24,00	-	164,61	164,61	0,00	65,13	49,54	15,59	7,00	5,00	2,57	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,57
09.04.17	24,00	-	371,39	371,39	0,00	67,65	54,06	13,59	7,00	5,00	5,06	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,06
10.04.17	24,00	-	328,30	328,30	0,00	69,03	53,16	15,87	7,00	5,00	5,22	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,22
11.04.17	24,00	-	316,34	315,37	0,97	69,35	52,24	17,11	7,00	5,00	5,47	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,47
12.04.17	24,00	-	312,94	312,94	0,00	69,21	51,06	18,15	7,00	5,00	5,69	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,69
13.04.17	24,00	-	308,61	308,61	0,00	69,11	50,25	18,86	7,00	5,00	5,83	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,83
14.04.17	24,00	-	305,39	305,39	0,00	70,11	50,23	19,88	7,00	5,00	6,08	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			6,08
15.04.17	24,00	-	308,31	308,31	0,00	74,05	52,66	21,39	7,00	5,00	6,61	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			6,61
16.04.17	24,00	-	308,76	308,76	0,00	74,39	52,87	21,52	7,00	5,00	6,65	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			6,65
17.04.17	24,00	-	310,16	310,16	0,00	73,89	52,57	21,32	7,00	5,00	6,62	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			6,62
18.04.17	24,00	-	310,73	310,73	0,00	74,16	52,81	21,35	7,00	5,00	6,64	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			6,64
19.04.17	24,00	-	312,80	312,80	0,00	74,42	53,42	21,00	7,00	5,00	6,58	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			6,58
20.04.17	24,00	-	315,56	315,56	0,00	74,45	53,83	20,62	7,00	5,00	6,52	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			6,52
21.04.17	24,00		313,03	313,03	-	74,34	53,35	20,99	7,00	5,00	6,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,58
22.04.17	24,00		313,03	313,03	-	74,34	53,35	20,99	7,00	5,00	6,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,58
Среднее	24,00	-	298,88	298,82	0,07	71,05	51,74	19,32	7,00	5,00	5,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,80
Итого	744,00		9265,40	9263,33	2,07						179,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	179,67

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	07.02.17 03:00	157507,91	157986,70	0,00	-	0,00	-	3437,54	-	-
	07.02.17 03:00	157507,91	157986,70	0,00	-	0,00	-	3437,54	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,28 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **179,67** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) печать потребителя
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ
Наладить работу системы отопления

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«25» 04 «17» г.
ЯСКЕЕВА Я.А.
печать энергосбыта