ТСО: ОАО "Теплосеть Санкт-Петербург"

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2017

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Договор: 31502
Адрес: г. Санкт-Петербург, Караваевская 10-1, ТЦ-3 СЦО

график: 150/70
Схема подключения: Двухтрубная
СЦО

Установленные приборы:
Вычислитель: СПТ-941 № 31184

Приборы УУТЭ поверены до _____

	расходомер	Gmin	Gmax	Термопреобр.	Txв =
Подающий тр.	VA2305M 50			КТПТР-05	Преобр. давления
Обратн.тр.	VA2305M 50			КТПТР-05	
тр-д. ГВС					
тр.цирк. ГВС					
Тр. Подпитки					

Расчетный алгоритм: **зима:** Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) **лето:**
Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=
Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= ГКал/мес Qот.ср.ф.= ГКал/сут
Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT	dG	G1гвс	G2гвс	dGгвс	Q
		fG1, %	T1 C	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 C	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал	C	тонн	тонн	тонн	тонн	Гкал
23.03.17	24	-	57,97	-	356,313	-	-	49,02	-	355,698	-	8,95	0,615	-	-	-	3,248
24.03.17	24	-	57,57	-	354,050	-	-	48,54	-	353,379	-	9,03	0,671	-	-	-	3,258
25.03.17	24	-	59,43	-	351,248	-	-	49,79	-	350,586	-	9,65	0,662	-	-	-	3,450
26.03.17	24	-	59,52	-	353,059	-	-	49,91	-	352,272	-	9,61	0,787	-	-	-	3,459
27.03.17	24	-	59,68	-	352,870	-	-	50,16	-	352,091	-	9,53	0,780	-	-	-	3,428
28.03.17	24	-	58,50	-	355,779	-	-	49,16	-	354,780	-	9,34	0,999	-	-	-	3,400
29.03.17	24	-	60,93	-	353,011	-	-	50,66	-	352,195	-	10,26	0,817	-	-	-	3,691
30.03.17	24	-	63,65	-	355,558	-	-	52,61	-	354,615	-	11,04	0,943	-	-	-	4,004
31.03.17	24	-	61,60	-	355,056	-	-	51,17	-	354,002	-	10,43	1,054	-	-	-	3,785
01.04.17	24	-	56,53	-	357,383	-	-	47,55	-	356,328	-	8,98	1,054	-	-	-	3,289
02.04.17	24	-	54,32	-	357,749	-	-	46,17	-	356,604	-	8,15	1,145	-	-	-	2,996
03.04.17	24	-	54,66	-	355,495	-	-	46,17	-	354,258	-	8,49	1,237	-	-	-	3,103
04.04.17	24	-	56,13	-	354,821	-	-	47,37	-	353,488	-	8,76	1,333	-	-	-	3,197
05.04.17	24	-	52,49	-	358,213	-	-	44,97	-	356,897	-	7,53	1,316	-	-	-	2,782
06.04.17	24	-	56,04	-	361,343	-	-	47,62	-	359,926	-	8,42	1,417	-	-	-	3,139
07.04.17	24	-	57,73	-	363,443	-	-	48,85	-	362,138	-	8,88	1,305	-	-	-	3,319
08.04.17	24	-	56,29	-	362,921	-	-	47,83	-	361,827	-	8,46	1,094	-	-	-	3,152
09.04.17	24	-	56,27	-	361,373	-	-	47,75	-	360,352	-	8,52	1,022	-	-	-	3,156
10.04.17	24	-	54,02	-	364,251	-	-	46,51	-	363,633	-	7,50	0,618	-	-	-	2,790
11.04.17	24	-	51,91	-	364,039	-	-	45,04	-	363,506	-	6,87	0,534	-	-	-	2,552
12.04.17	24	-	55,34	-	359,446	-	-	47,14	-	358,997	-	8,20	0,449	-	-	-	2,996
13.04.17	24	-	58,88	-	356,551	-	-	49,49	-	356,268	-	9,38	0,283	-	-	-	3,390
14.04.17	24	-	63,63	-	354,100	-	-	52,68	-	353,770	-	10,95	0,330	-	-	-	3,924
15.04.17	24	-	66,24	-	357,077	-	-	54,59	-	356,582	-	11,65	0,495	-	-	-	4,215
16.04.17	24	-	66,36	-	356,621	-	-	54,76	-	356,238	-	11,60	0,383	-	-	-	4,188
17.04.17	24	-	65,63	-	357,442	-	-	54,22	-	356,900	-	11,41	0,542	-	-	-	4,137
18.04.17	24	-	66,32	-	357,680	-	-	54,80	-	357,220	-	11,52	0,461	-	-	-	4,177
19.04.17	24	-	62,71	-	358,377	-	-	52,26	-	358,237	-	10,45	0,141	-	-	-	3,785
20.04.17	24	-	62,63	-	358,637	-	-	52,30	-	358,702	-	10,33	-0,065	-	-	-	3,742
21.04.17	24	-	60,36	-	358,735	-	-	50,76	-	359,069	-	9,60	-0,334	-	-	-	3,476
22.04.17	24	-	59,10	-	358,659	-	-	49,80	-	359,225	-	9,30	-0,566	-	-	-	3,363
Среднее	24,00	-	59,11	-	357,461	-	-	49,67	-	356,767	-	9,45	0,694	-	-	-	3,438
Итого	744,0				11081,302	0,000				11059,783	0,000		21,519	0,00	0,00	0,00	106,59

Ориентировочно до конца месяца(+)	2864,174	2863,532	0,642	30,70
Корректировка за прошлый месяц (-)	3214,748	3211,526	3,221	30,93
Итого за апрель 2017 :	10730,728	10711,788	18,940	106,36

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
05.05.15 20:00	229485,136	-	237219,632	-	-	-	3219,194	
05.05.15 20:00	229485,136	-	237219,632	-	-	-	3219,194	

Время аварийных ситуаций: 0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды txв = 0 106,36 Гкал
Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета _____ Гкал

Главный инженер
(по доверенности абонента) _____

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

Зарегистрировать СЦО.
К исполнению договор № ... на ... Т2 со ...

Дирекция по сбыту тепловой энергии
филиала «Невский» ПАО «ТГК-1»
Отдел расчетов и анализа
теплопотребления
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Дата 27.04.2017