

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за апрель 2017

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Договор: 31502-2
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Караваяевская 2-1, ТЦ-2 СЦО

график: 150/70
 Схема подключения: Двухтрубная
СЦО

Установленные приборы:
 Вычислитель: ВКТ-7 № 221168
 расходомер

Gmin

Приборы УУТЭ поверены до _____
 Gmax

Термопреобр.

Tхв =
 Преобр. давления

Подающий тр.
 Обратн.тр.
 тр-д. ГВС
 тр.цирк. ГВС
 Тр. Подпитки

Расчетный алгоритм: зима: лето:

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
 Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
 Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=
 Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= Гкал/мес Qот.ср.ф.= Гкал/сут
 Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGвс тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
23.03.17	24	-	58,28	8,86	227,520	-	-	42,18	6,93	227,510	-	16,10	0,010	0,00	0,00	0,00	3,665
24.03.17	24	-	58,10	8,88	226,380	-	-	41,83	6,97	226,370	-	16,27	0,010	0,00	0,00	0,00	3,686
25.03.17	24	-	59,87	8,88	224,520	-	-	42,66	7,01	224,510	-	17,21	0,010	0,00	0,00	0,00	3,868
26.03.17	24	-	59,96	8,88	225,660	-	-	42,67	6,98	225,640	-	17,29	0,020	0,00	0,00	0,00	3,905
27.03.17	24	-	60,06	8,89	225,960	-	-	42,91	6,98	225,920	-	17,15	0,040	0,00	0,00	0,00	3,877
28.03.17	24	-	58,92	8,87	228,490	-	-	42,26	6,92	228,430	-	16,66	0,060	0,00	0,00	0,00	3,810
29.03.17	24	-	61,39	8,80	219,770	-	-	44,26	6,95	219,530	-	17,13	0,240	0,00	0,00	0,00	3,776
30.03.17	24	-	64,17	8,87	228,280	-	-	45,34	6,92	227,750	-	18,83	0,530	0,00	0,00	0,00	4,325
31.03.17	24	-	61,90	8,86	228,000	-	-	44,02	6,92	227,980	-	17,88	0,020	0,00	0,00	0,00	4,077
01.04.17	24	-	56,88	8,87	230,130	-	-	41,33	6,89	230,120	-	15,55	0,010	0,00	0,00	0,00	3,582
02.04.17	24	-	54,50	8,86	229,070	-	-	40,36	6,90	229,070	-	14,14	0,000	0,00	0,00	0,00	3,241
03.04.17	24	-	55,33	8,87	227,710	-	-	40,40	6,94	227,700	-	14,93	0,010	0,00	0,00	0,00	3,400
04.04.17	24	-	56,26	8,86	227,240	-	-	41,20	6,94	227,240	-	15,06	0,000	0,00	0,00	0,00	3,423
05.04.17	24	-	52,86	8,85	228,870	-	-	39,60	6,90	228,860	-	13,26	0,010	0,00	0,00	0,00	3,036
06.04.17	24	-	56,47	8,85	229,590	-	-	41,66	6,90	229,580	-	14,81	0,010	0,00	0,00	0,00	3,401
07.04.17	24	-	58,13	8,86	229,760	-	-	42,57	6,90	229,730	-	15,56	0,030	0,00	0,00	0,00	3,577
08.04.17	24	-	56,63	8,88	229,490	-	-	41,72	6,92	229,430	-	14,91	0,060	0,00	0,00	0,00	3,428
09.04.17	24	-	56,67	8,87	228,610	-	-	41,57	6,93	228,480	-	15,10	0,130	0,00	0,00	0,00	3,460
10.04.17	24	-	54,19	8,85	230,390	-	-	40,87	6,88	230,340	-	13,32	0,050	0,00	0,00	0,00	3,073
11.04.17	24	-	52,21	8,86	230,220	-	-	39,85	6,89	230,170	-	12,36	0,050	0,00	0,00	0,00	2,850
12.04.17	24	-	55,80	8,88	228,620	-	-	41,11	6,94	228,240	-	14,69	0,380	0,00	0,00	0,00	3,376
13.04.17	24	-	59,53	8,86	229,080	-	-	42,74	6,91	228,900	-	16,79	0,180	0,00	0,00	0,00	3,856
14.04.17	24	-	64,29	8,87	227,810	-	-	44,92	6,95	227,690	-	19,37	0,120	0,00	0,00	0,00	4,420
15.04.17	24	-	66,84	8,86	229,590	-	-	46,49	6,90	229,470	-	20,35	0,120	0,00	0,00	0,00	4,680
16.04.17	24	-	66,65	8,85	229,290	-	-	46,58	6,89	229,260	-	20,07	0,030	0,00	0,00	0,00	4,602
17.04.17	24	-	66,25	8,85	229,990	-	-	46,24	6,88	229,950	-	20,01	0,040	0,00	0,00	0,00	4,605
18.04.17	24	-	66,77	8,85	231,000	-	-	46,66	6,87	230,850	-	20,11	0,150	0,00	0,00	0,00	4,655
19.04.17	24	-	63,13	8,86	231,950	-	-	45,00	6,86	231,570	-	18,13	0,380	0,00	0,00	0,00	4,225
20.04.17	24	-	63,07	8,85	232,230	-	-	45,06	6,85	232,020	-	18,01	0,210	0,00	0,00	0,00	4,194
21.04.17	24	-	60,71	8,85	232,490	-	-	43,81	6,85	232,090	-	16,90	0,400	0,00	0,00	0,00	3,952
22.04.17	24	-	59,49	8,86	232,580	-	-	43,19	6,86	232,170	-	16,30	0,410	0,00	0,00	0,00	3,811
Среднее	24,00	-	59,53	8,86	228,719	-	-	42,94	6,91	228,599	-	16,59	0,120	-	-	-	3,801
Итого	744,0				7090,290	0,000				7086,570	0,000		3,720	0,00	0,00	0,00	117,84

Ориентировочно до конца месяца(+) 1850,891 1849,040 1,851 34,34
 Корректировка за прошлый месяц (-) 2058,210 2056,924 1,286 35,30
Итого за апрель 2017 : 6882,971 6878,686 4,286 116,87

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
23.03.17 16:00	123782,390	-	118424,120	-	0,000	0,000	2588,291	
23.04.17 05:00	130769,690	-	125407,620	-	0,000	0,000	2704,498	

Время аварийных ситуаций: 0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды tхв = 0
 Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета 116,87 Гкал

Главный инженер
 (по доверенности абонента)

ООО «ИнфраХит Монтаж»
 ДЛЯ ОТЧЕТОВ

Дирекция по сбыту тепловой энергии
 филиала «Невский» ПАО «ТГК-1»
 Отдел расчетов и анализа
 теплоснабжения
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 Дата: 27.04.2017