

Абонент: ЖКСС Нежского района  
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Каравасовская 25-3 / ТЛ-2 СИО  
 Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"  
 Источники ТЭЛ-22

Узел учета: ТЛ-2 СИО  
 Код УУТЭ:  
 Расчетный период с УУТЭ:  
 Работник: 150/70

Установленные приборы:  
 Высокотемп.: ВКТ-7 № 205763  
 Часовые и отсчет. арматура в шкафах: ВКТ-7-205763-Ч(С)-0417,БТ

Режим (Смена):  
 Глипп= 0.2  
 Глипп= 0.2  
 Глипп= 30  
 Глипп= 30  
 Глипп= 30  
 Глипп= 30

Подвалы: гр.(М1):  
 Обвалы: гр.(М2):  
 ТР-Д: ГВС(М3):  
 ТР-Цирк: ГВС(М4):  
 ТР-Подпитки(У5):  
 Расчетный алгоритм: Эмка: Q=M1\*(T1-Tнв)+M2\*(T2-Tнв)

Приборы УУТЭ поверены до \_\_\_\_\_  
 Термометр: КТСН  
 Термометр: КТСН  
 Термометр:  
 Термометр:

Договорные нагрузки: Гкал/час:  
 Договорные нагрузки (гр.чед): Гкал/час:  
 Договорные расходы (гр.дтг.): Г/сут:  
 Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.03.2017 по 22.04.2017

Преобр. давления:  
 Преобр. давления:  
 Преобр. давления:  
 Преобр. давления:

Дата	Тип	НС	Учет отопления (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные				Общие температур-е							
			M1, T	M2, T	DN, T	T1, C	T2, C	DT, C	PI, Гкал/см2	P2, Гкал/см2	Qотопл, Гкал	T, T	M3, T	M4, T	DN, T	V3, м3/ч	V4, м3/ч	DN, м3/ч	V, м3/ч	T3, C	T4, C	Qгр.общ, Гкал	Qгр.кал, Гкал	Qгр.гвс, Гкал	Qобщ, Гкал									
23.03.17	24.00	-	110.47	110.47	0.00	50.70	41.83	8.87	7.00	5.00	0.98	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.98
24.03.17	24.00	-	107.94	107.94	0.00	50.00	41.26	8.74	7.00	5.00	0.95	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.95		
25.03.17	24.00	-	110.63	110.63	0.00	49.01	40.44	8.57	7.00	5.00	0.95	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.95		
26.03.17	24.00	-	110.63	110.63	0.00	49.17	40.53	8.64	7.00	5.00	0.96	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.96		
27.03.17	24.00	-	92.39	92.39	0.00	49.14	40.16	8.98	7.00	5.00	0.83	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.83		
28.03.17	24.00	-	109.52	109.52	0.00	50.65	41.30	9.35	7.00	5.00	1.02	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	1.02		
29.03.17	24.00	-	105.07	105.07	0.00	51.15	41.27	9.88	7.00	5.00	1.04	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	1.04		
30.03.17	24.00	-	109.34	109.34	0.00	52.97	42.73	10.24	7.00	5.00	1.12	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	1.12		
31.03.17	24.00	-	109.59	109.59	0.00	52.92	42.85	10.07	7.00	5.00	1.11	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	1.11		
01.04.17	24.00	-	109.58	109.58	0.00	52.28	42.50	9.78	7.00	5.00	1.07	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	1.07		
02.04.17	24.00	-	109.58	109.58	0.00	51.05	41.93	9.12	7.00	5.00	1.00	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	1.00		
03.04.17	24.00	-	109.55	109.55	0.00	50.86	41.75	9.11	7.00	5.00	0.99	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.99		
04.04.17	24.00	-	109.15	109.15	0.00	50.98	41.91	9.07	7.00	5.00	0.99	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.99		
05.04.17	24.00	-	108.27	108.27	0.00	50.30	41.71	8.59	7.00	5.00	0.93	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.93		
06.04.17	24.00	-	109.76	109.76	0.00	50.02	41.50	8.52	7.00	5.00	0.94	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.94		
07.04.17	24.00	-	109.58	109.58	0.00	49.81	41.33	8.48	7.00	5.00	0.93	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.93		
08.04.17	24.00	-	109.56	109.56	0.00	49.97	41.38	8.59	7.00	5.00	0.94	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.94		
09.04.17	24.00	-	108.40	108.40	0.00	50.06	41.37	8.69	7.00	5.00	0.94	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.94		
10.04.17	24.00	-	109.08	109.08	0.00	50.07	41.70	8.37	7.00	5.00	0.92	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.92		
11.04.17	24.00	-	105.06	105.06	0.00	49.88	41.79	8.09	7.00	5.00	0.85	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.85		
12.04.17	24.00	-	105.51	105.51	0.00	49.81	41.45	8.36	7.00	5.00	0.89	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.89		
13.04.17	24.00	-	109.01	109.01	0.00	49.83	41.00	8.83	7.00	5.00	0.96	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.96		
14.04.17	24.00	-	107.82	107.82	0.00	51.20	41.56	9.64	7.00	5.00	1.04	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	1.04		
15.04.17	24.00	-	107.77	107.77	0.00	52.88	42.69	10.19	7.00	5.00	1.10	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	1.10		
16.04.17	24.00	-	107.37	107.37	0.00	52.77	42.63	10.14	7.00	5.00	1.09	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	1.09		
17.04.17	24.00	-	106.97	106.97	0.00	53.10	42.87	10.23	7.00	5.00	1.10	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	1.10		
18.04.17	24.00	-	107.07	107.07	0.00	52.90	42.72	10.18	7.00	5.00	1.09	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	1.09		
19.04.17	24.00	-	107.00	107.00	0.00	53.02	42.78	10.24	7.00	5.00	1.10	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	1.10		
20.04.17	24.00	-	107.19	107.19	0.00	53.04	42.87	10.17	7.00	5.00	1.09	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	1.09		
21.04.17	24.00	-	106.97	106.97	0.00	52.97	42.89	10.08	7.00	5.00	1.08	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	1.08		
22.04.17	24.00	-	107.05	107.05	-	53.01	42.85	10.16	7.00	5.00	1.09	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	1.09		
Среднее	24.00	-	107.83	107.83	-	51.15	41.86	9.29	7.00	5.00	1.00	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	1.00		
Итого	744.00	-	3342.88	3342.88	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31.11		

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время		M1(Г)	M2(Г)	M3(Г)	M4(Г)	V3(М3)	V4(М3)	Q СИО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Треб. ч
	23.03.17 16:00	22.04.17 13:00									

Период расчета по среднему:  
 Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему:  
 Объем тепловой энергии, рассчитанный по среднему:  
 Период расчета по договору:  
 Период превышения t2:  
 Корректировка на температуру холодной воды:  
 Итого по приборам учета: 0 °С = 0.00 Гкал:  
 Итого по приборам учета: с учетом корректировок 31.11 Гкал:  
 Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

ООО «ИнфраХит Монтаж»  
 печать, подписи  
 «ИнфраХит Монтаж»  
 печать, подписи  
 25 АПР 2017