Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: | Телефон: | Узел учета: ТЦ-1 СЦО
Адрес: г. Санкт-Петербург, Караваевская 31-3 / ТЦ-1 СЦО | Строит.Адрес: Караваевская 31-3 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник ТЭЦ-22 | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-205537-ч(с)-0417.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 205537 | Режим (схема): 3001 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 0

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: M1(h1-h2)+Mг(h2-hх)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.03.2017 по 22.04.2017

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.03.17	24,00	-	371,78	371,78	0,00	50,93	46,31	4,62	7,00	5,00	1,73	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,73
24.03.17	24,00	-	367,93	367,93	0,00	50,24	45,72	4,52	7,00	5,00	1,68	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,68
25.03.17	24,00	-	371,17	371,17	0,00	49,22	44,82	4,40	7,00	5,00	1,65	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,65
26.03.17	24,00	-	371,22	371,22	0,00	49,39	44,96	4,43	7,00	5,00	1,66	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,66
27.03.17	24,00	-	309,25	309,25	0,00	49,66	44,80	4,86	7,00	5,00	1,51	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,51
28.03.17	24,00	-	368,09	368,09	0,00	50,88	46,11	4,77	7,00	5,00	1,77	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,77
29.03.17	24,00	-	353,03	353,03	0,00	51,41	46,35	5,06	7,00	5,00	1,80	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,80
30.03.17	24,00	-	367,11	367,11	0,00	53,23	48,02	5,21	7,00	5,00	1,93	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,93
31.03.17	24,00	-	367,81	367,81	0,00	53,17	48,05	5,12	7,00	5,00	1,90	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,90
01.04.17	24,00	-	367,86	367,86	0,00	52,53	47,50	5,03	7,00	5,00	1,86	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,86
02.04.17	24,00	-	368,04	368,04	0,00	51,28	46,61	4,67	7,00	5,00	1,73	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,73
03.04.17	24,00	-	368,10	368,10	0,00	51,08	46,40	4,68	7,00	5,00	1,74	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,74
04.04.17	24,00	-	368,16	368,16	0,00	51,21	46,52	4,69	7,00	5,00	1,74	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,74
05.04.17	24,00	-	368,21	368,21	0,00	50,54	46,07	4,47	7,00	5,00	1,65	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,65
06.04.17	24,00	-	368,35	368,35	0,00	50,23	45,82	4,41	7,00	5,00	1,64	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,64
07.04.17	24,00	-	368,40	368,40	0,00	50,02	45,60	4,42	7,00	5,00	1,64	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,64
08.04.17	24,00	-	368,52	368,52	0,00	50,17	45,68	4,49	7,00	5,00	1,67	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,67
09.04.17	24,00	-	368,48	368,48	0,00	50,26	45,73	4,53	7,00	5,00	1,68	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,68
10.04.17	24,00	-	368,27	368,27	0,00	50,28	45,91	4,37	7,00	5,00	1,62	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,62
11.04.17	24,00	-	368,36	368,36	0,00	50,09	45,77	4,32	7,00	5,00	1,60	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,60
12.04.17	24,00	-	368,60	368,60	0,00	50,02	45,56	4,46	7,00	5,00	1,66	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,66
13.04.17	24,00	-	366,65	366,65	0,00	50,02	45,42	4,60	7,00	5,00	1,70	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,70
14.04.17	24,00	-	362,75	362,75	0,00	51,41	46,37	5,04	7,00	5,00	1,84	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,84
15.04.17	24,00	-	362,68	362,68	0,00	53,12	47,79	5,33	7,00	5,00	1,94	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,94
16.04.17	24,00	-	362,81	362,81	0,00	53,01	47,69	5,32	7,00	5,00	1,94	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,94
17.04.17	24,00	-	361,68	361,68	0,00	53,32	47,95	5,37	7,00	5,00	1,95	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,95
18.04.17	24,00	-	360,25	360,25	0,00	53,13	47,80	5,33	7,00	5,00	1,93	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,93
19.04.17	24,00	-	360,07	360,07	0,00	53,25	47,90	5,35	7,00	5,00	1,94	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,94
20.04.17	24,00	-	360,59	360,59	0,00	53,27	47,99	5,28	7,00	5,00	1,92	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,92
21.04.17	24,00	-	359,82	359,82	0,00	53,20	47,96	5,24	7,00	5,00	1,90	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,90
22.04.17	24,00		360,16	360,16	0,00	53,24	47,95	5,29	7,00	5,00	1,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,92
Среднее	24,00	-	364,01	364,01	-	51,38	46,55	4,83	7,00	5,00	1,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,77
Итого	744,00		11284,20	11284,20	0,00						54,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	54,80

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.03.17 16:00	148659,57	148669,31	0,00	-	0,00	-	796,91	-	-
	22.04.17 13:00	159531,31	159541,05	0,00	-	0,00	-	849,64	-	

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **54,80** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации АСКУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«_____» 25 АПР 2017 г.