Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: | Телефон: | Узел учета: ТЦ-2 СЦО
Адрес: г. Санкт-Петербург, Караваевская 31-3 / ТЦ-2 СЦО | Строит.Адрес: Караваевская 31-3 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник ТЭЦ-22 | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-205546-ч(с)-0417.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 205546 | Режим (схема): 3001 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 0

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: M1(h1-h2)+Mг(h2-hх)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.03.2017 по 22.04.2017

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.03.17	24,00	-	373,08	373,08	0,00	50,93	46,24	4,69	7,00	5,00	1,77	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,77
24.03.17	24,00	-	369,57	369,57	0,00	50,25	45,64	4,61	7,00	5,00	1,71	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,71
25.03.17	24,00	-	373,20	373,20	0,00	49,23	44,75	4,48	7,00	5,00	1,69	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,69
26.03.17	24,00	-	373,24	373,24	0,00	49,39	44,88	4,51	7,00	5,00	1,70	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,70
27.03.17	24,00	-	311,16	311,16	0,00	49,66	44,73	4,93	7,00	5,00	1,55	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,55
28.03.17	24,00	-	369,83	369,83	0,00	50,89	46,01	4,88	7,00	5,00	1,82	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,82
29.03.17	24,00	-	354,95	354,95	0,00	51,42	46,28	5,14	7,00	5,00	1,84	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,84
30.03.17	24,00	-	369,68	369,68	0,00	53,26	47,97	5,29	7,00	5,00	1,97	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,97
31.03.17	24,00	-	370,44	370,44	0,00	53,19	47,98	5,21	7,00	5,00	1,94	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,94
01.04.17	24,00	-	370,66	370,66	0,00	52,54	47,44	5,10	7,00	5,00	1,90	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,90
02.04.17	24,00	-	370,73	370,73	0,00	51,29	46,53	4,76	7,00	5,00	1,78	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,78
03.04.17	24,00	-	370,61	370,61	0,00	51,09	46,30	4,79	7,00	5,00	1,79	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,79
04.04.17	24,00	-	370,55	370,55	0,00	51,22	46,44	4,78	7,00	5,00	1,78	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,78
05.04.17	24,00	-	370,40	370,40	0,00	50,54	45,99	4,55	7,00	5,00	1,70	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,70
06.04.17	24,00	-	370,40	370,40	0,00	50,24	45,76	4,48	7,00	5,00	1,67	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,67
07.04.17	24,00	-	370,38	370,38	0,00	50,04	45,57	4,47	7,00	5,00	1,67	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,67
08.04.17	24,00	-	370,53	370,53	0,00	50,19	45,67	4,52	7,00	5,00	1,69	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,69
09.04.17	24,00	-	370,61	370,61	0,00	50,28	45,73	4,55	7,00	5,00	1,70	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,70
10.04.17	24,00	-	370,25	370,25	0,00	50,29	45,91	4,38	7,00	5,00	1,64	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,64
11.04.17	24,00	-	370,33	370,33	0,00	50,10	45,74	4,36	7,00	5,00	1,63	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,63
12.04.17	24,00	-	370,52	370,52	0,00	50,04	45,58	4,46	7,00	5,00	1,66	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,66
13.04.17	24,00	-	368,55	368,55	0,00	50,05	45,47	4,58	7,00	5,00	1,70	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,70
14.04.17	24,00	-	364,74	364,74	0,00	51,45	46,45	5,00	7,00	5,00	1,83	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,83
15.04.17	24,00	-	364,83	364,83	0,00	53,15	47,84	5,31	7,00	5,00	1,95	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,95
16.04.17	24,00	-	364,86	364,86	0,00	53,04	47,75	5,29	7,00	5,00	1,94	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,94
17.04.17	24,00	-	363,72	363,72	0,00	53,36	48,01	5,35	7,00	5,00	1,96	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,96
18.04.17	24,00	-	362,07	362,07	0,00	53,17	47,89	5,28	7,00	5,00	1,92	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,92
19.04.17	24,00	-	361,85	361,85	0,00	53,29	47,99	5,30	7,00	5,00	1,93	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,93
20.04.17	24,00	-	362,45	362,45	0,00	53,31	48,02	5,29	7,00	5,00	1,93	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,93
21.04.17	24,00	-	361,74	361,74	0,00	53,24	47,98	5,26	7,00	5,00	1,91	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,91
22.04.17	24,00		362,01	362,01	-	53,28	48,00	5,28	7,00	5,00	1,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,92
Среднее	24,00	-	366,06	366,06	-	51,40	46,53	4,87	7,00	5,00	1,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,79
Итого	744,00		11347,94	11347,94	0,00						55,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	55,56

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.03.17 16:00	148694,16	148692,89	0,00	-	0,00	-	807,88	-	-
	22.04.17 13:00	159627,83	159626,56	0,00	-	0,00	-	861,34	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **55,56** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж» печать потребителя ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета и эксплуатации КУУТЭ печать энергосбыта ОТЧЕТ ПРИНЯТ 25 АПР 2017 «___» _____ г.