

# Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2017

ТСО: ОАО "Теплосеть Санкт-Петербург"

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"  
 Договор: 31502-2  
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Караваяевская 38, ТЦ-1 СЦО+ГВС

график: 150/70  
 Схема подключения: Четырёхтрубная  
**ГВС**

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7 № 202704  
 расходомер

Gmin

Приборы УУТЭ поверены до \_\_\_\_\_  
 Gmax

Термопреобр.

Tхв = 2,2  
 Преобр. давления

Подающий тр.  
 Обратн.тр.  
 тр-д. ГВС  
 тр.цирк. ГВС  
 Тр. Подпитки

Расчетный алгоритм: зима: лето:

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=  
 Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср.= Qгвс.ср.=  
 Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=  
 Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= Гкал/мес Qот.ср.ф.= Гкал/сут  
 Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод ГВС					Обратный трубопровод ГВС					V5, м.куб	dT, С	dV м.куб	Q Гкал
		fG3, %	T3, С	P3, кгс/см	V3, м.куб	Q3, Гкал	fG4, %	T4, С	P4, кгс/см	V4, м.куб	Q4, Гкал				
23.03.17	-		64,41	8,24	46,080	-	0,00	0,00	0,000	-	-	64,41	46,080	2,970	
24.03.17	-		64,07	8,23	45,610	-	0,00	0,00	0,000	-	-	64,07	45,610	2,924	
25.03.17	-		63,67	8,22	47,990	-	0,00	0,00	0,000	-	-	63,67	47,990	3,056	
26.03.17	-		64,15	8,19	55,040	-	0,00	0,00	0,000	-	-	64,15	55,040	3,531	
27.03.17	-		64,25	8,22	49,090	-	0,00	0,00	0,000	-	-	64,25	49,090	3,156	
28.03.17	-		65,33	8,23	45,330	-	0,00	0,00	0,000	-	-	65,33	45,330	2,963	
29.03.17	-		67,75	8,23	45,050	-	0,00	0,00	0,000	-	-	67,75	45,050	3,056	
30.03.17	-		69,80	8,21	42,700	-	0,00	0,00	0,000	-	-	69,80	42,700	2,982	
31.03.17	-		69,98	7,56	40,830	-	0,00	0,00	0,000	-	-	69,98	40,830	2,857	
01.04.17	-		67,07	6,69	47,740	-	0,00	0,00	0,000	-	-	67,07	47,740	3,202	
02.04.17	-		68,53	8,24	52,670	-	0,00	0,00	0,000	-	-	68,53	52,670	3,612	
03.04.17	-		66,65	8,24	42,400	-	0,00	0,00	0,000	-	-	66,65	42,400	2,828	
04.04.17	-		65,83	8,21	46,470	-	0,00	0,00	0,000	-	-	65,83	46,470	3,060	
05.04.17	-		66,29	8,28	45,960	-	0,00	0,00	0,000	-	-	66,29	45,960	3,047	
06.04.17	-		65,89	8,18	44,500	-	0,00	0,00	0,000	-	-	65,89	44,500	2,935	
07.04.17	-		64,96	8,23	43,990	-	0,00	0,00	0,000	-	-	64,96	43,990	2,859	
08.04.17	-		64,96	8,24	48,310	-	0,00	0,00	0,000	-	-	64,96	48,310	3,139	
09.04.17	-		65,15	8,19	54,030	-	0,00	0,00	0,000	-	-	65,15	54,030	3,522	
10.04.17	-		64,82	8,32	47,800	-	0,00	0,00	0,000	-	-	64,82	47,800	3,098	
11.04.17	-		65,61	8,32	45,760	-	0,00	0,00	0,000	-	-	65,61	45,760	3,003	
12.04.17	-		65,93	8,24	45,520	-	0,00	0,00	0,000	-	-	65,93	45,520	3,003	
13.04.17	-		68,39	8,24	46,400	-	0,00	0,00	0,000	-	-	68,39	46,400	3,175	
14.04.17	-		65,50	8,24	45,990	-	0,00	0,00	0,000	-	-	65,50	45,990	3,014	
15.04.17	-		65,09	8,19	52,760	-	0,00	0,00	0,000	-	-	65,09	52,760	3,437	
16.04.17	-		65,08	8,22	52,150	-	0,00	0,00	0,000	-	-	65,08	52,150	3,396	
17.04.17	-		64,94	8,22	46,750	-	0,00	0,00	0,000	-	-	64,94	46,750	3,036	
18.04.17	-		64,95	8,22	44,830	-	0,00	0,00	0,000	-	-	64,95	44,830	2,909	
19.04.17	-		64,99	8,22	45,010	-	0,00	0,00	0,000	-	-	64,99	45,010	2,928	
20.04.17	-		64,93	8,21	48,560	-	0,00	0,00	0,000	-	-	64,93	48,560	3,155	
21.04.17	-		64,81	8,23	43,710	-	0,00	0,00	0,000	-	-	64,81	43,710	2,833	
22.04.17	-		64,77	8,22	46,350	-	0,00	0,00	0,000	-	-	64,77	46,350	3,004	
Среднее	-		65,76	8,16	46,948	-	0,00	-	-	-	-	65,76	46,948	3,087	
Итого	0,0				1455,380	0,000			0,000	0,000	0,00	1455,380	46,948	95,69	

Ориентировочно до конца месяца(+)

Корректировка за прошлый месяц (-)

**Итого за апрель 2017 :**

374,126	0,000	374,126	24,30
424,916	0,000	424,916	28,387
1404,590	0,000	1404,590	91,601

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	M3, т	Q3, Гкал	M4, т	Q4, Гкал	V5, м.куб	Q, Гкал
23.03.17 16:00	20406,920	-	0,000	-	-	1468,825
23.04.17 04:00	21842,420	-	0,000	-	-	1563,247

Время аварийных ситуаций:

0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды tхв= 2,2  
 Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета 88,5727 Гкал

Главный инженер  
 (по доверенности абонента)

ООО «ИнфраХит Монтаж»  
**ДЛЯ ОТЧЕТОВ**

Занесены по объему тепловой энергии  
 филиала «Невский» ПАО «ТЭК-1»  
 Отдел расчетов и анализа  
 теплотребления  
**ОТЧЕТ ПРИНЯТ**  
 Дата 27.04.2017