

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2017

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Договор: 31502-2
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Караваяевская 38, ТЦ-1 СЦО+ГВС

график: 150/70
 Схема подключения: Четырёхтрубная
СЦО

Установленные приборы:
 Вычислитель: ВКТ-7 № 202704
 расходомер

Gmin

Приборы УУТЭ поверены до _____

Gmax

Термопреобр.

Тхв =
Преобр. давления

Подающий тр.
 Обратн.тр.
 тр-д. ГВС
 тр.цирк. ГВС
 Тр. Подпитки

Расчетный алгоритм: зима: лето:

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=

Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= Гкал/мес Qот.ср.ф.= Гкал/сут

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGгвс тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
23.03.17	24	-	62,98	6,86	186,310	-	-	39,30	6,64	190,830	-	23,68	-4,520	-	-	-	4,406
24.03.17	24	-	62,24	6,94	186,740	-	-	38,79	6,71	191,180	-	23,45	-4,440	-	-	-	4,371
25.03.17	24	-	61,63	6,98	185,320	-	-	38,24	6,76	189,860	-	23,39	-4,540	-	-	-	4,326
26.03.17	24	-	61,74	6,94	181,180	-	-	37,99	6,74	185,620	-	23,75	-4,440	-	-	-	4,294
27.03.17	24	-	62,25	6,91	178,220	-	-	38,12	6,72	182,490	-	24,13	-4,270	-	-	-	4,293
28.03.17	24	-	62,14	6,85	174,280	-	-	38,00	6,68	178,320	-	24,14	-4,040	-	-	-	4,201
29.03.17	24	-	66,57	6,89	171,860	-	-	39,30	6,73	175,730	-	27,27	-3,870	-	-	-	4,683
30.03.17	24	-	68,78	6,82	175,140	-	-	40,25	6,65	178,540	-	28,53	-3,400	-	-	-	4,997
31.03.17	24	-	65,52	6,74	175,700	-	-	39,21	6,57	179,360	-	26,31	-3,660	-	-	-	4,616
01.04.17	24	-	60,34	6,72	175,400	-	-	37,33	6,54	179,340	-	23,01	-3,940	-	-	-	4,029
02.04.17	24	-	58,75	6,76	179,490	-	-	37,06	6,56	183,380	-	21,69	-3,890	-	-	-	3,886
03.04.17	24	-	61,69	6,80	181,640	-	-	38,08	6,60	185,480	-	23,61	-3,840	-	-	-	4,282
04.04.17	24	-	57,29	6,75	180,840	-	-	36,47	6,56	184,480	-	20,82	-3,640	-	-	-	3,760
05.04.17	24	-	54,50	6,78	181,010	-	-	35,84	6,58	184,870	-	18,66	-3,860	-	-	-	3,370
06.04.17	24	-	57,21	6,81	182,180	-	-	36,82	6,61	185,860	-	20,39	-3,680	-	-	-	3,706
07.04.17	24	-	60,67	6,75	178,630	-	-	38,01	6,56	182,170	-	22,66	-3,540	-	-	-	4,039
08.04.17	24	-	59,86	6,70	172,830	-	-	37,30	6,54	176,330	-	22,56	-3,500	-	-	-	3,893
09.04.17	24	-	58,34	6,67	172,300	-	-	36,54	6,51	175,930	-	21,80	-3,630	-	-	-	3,751
10.04.17	24	-	56,69	6,66	172,260	-	-	36,70	6,50	175,930	-	19,99	-3,670	-	-	-	3,435
11.04.17	24	-	56,04	6,68	171,610	-	-	36,57	6,52	175,030	-	19,47	-3,420	-	-	-	3,334
12.04.17	24	-	61,87	6,73	174,880	-	-	38,07	6,56	178,020	-	23,80	-3,140	-	-	-	4,154
13.04.17	24	-	67,90	6,74	175,320	-	-	39,82	6,57	178,310	-	28,08	-2,990	-	-	-	4,916
14.04.17	24	-	69,06	6,75	176,750	-	-	40,10	6,57	179,520	-	28,96	-2,770	-	-	-	5,110
15.04.17	24	-	70,36	6,74	180,480	-	-	40,95	6,54	183,480	-	29,41	-3,000	-	-	-	5,301
16.04.17	24	-	71,01	6,77	186,610	-	-	41,81	6,55	189,730	-	29,20	-3,120	-	-	-	5,440
17.04.17	24	-	71,04	6,79	189,050	-	-	41,98	6,55	191,760	-	29,06	-2,710	-	-	-	5,488
18.04.17	24	-	71,02	6,82	191,590	-	-	42,12	6,58	193,650	-	28,90	-2,060	-	-	-	5,531
19.04.17	24	-	69,74	6,75	184,520	-	-	41,42	6,54	187,600	-	28,32	-3,080	-	-	-	5,221
20.04.17	24	-	65,52	6,36	119,200	-	-	39,18	6,32	117,070	-	26,34	2,130	-	-	-	3,316
21.04.17	24	-	62,11	6,59	142,020	-	-	35,62	6,54	144,590	-	26,49	-2,570	-	-	-	3,760
22.04.17	24	-	62,26	6,58	146,570	-	-	35,79	6,52	149,000	-	26,47	-2,430	-	-	-	3,872
Среднее	24,00	-	63,13	6,76	175,159	-	-	38,48	6,58	178,499	-	24,66	-3,340	-	-	-	4,316
Итого	744,0				5429,930	0,000				5533,460	0,000		-103,530	0,00	0,00	0,00	133,78

Ориентировочно до конца месяца(+)

1325,211

1341,029

-15,817

37,29

Корректировка за прошлый месяц (-)

1579,500

1615,590

-36,090

38,61

Итого за апрель 2017 :

5175,641

5258,899

-83,257

132,46

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
23.03.17 16:00	85816,980	-	85611,570	-	-	-	2280,153	
23.04.17 04:00	91149,190	-	91044,790	-	-	-	2411,628	

Время аварийных ситуаций:

0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды Тхв = 0

132,46 Гкал

Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета

Гкал

Главный инженер

(по доверенности абонента)

ООО «ИнфраХит Монтаж»
 ДЛЯ ОТЧЕТОВ

Дирекция по сбыту тепловой энергии
 филиала «Невский» ПАО «ТГК-1»
 Отдел расчетов и анализа
 теплотребления
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ

Дата

23.04.2017