

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2017

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Договор: 31502-2
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Караваяевская 38, ТЦ-2 СЦО

график: 150/70
 Схема подключения: Двухтрубная
СЦО

Установленные приборы:
 Вычислитель: ВКТ-7 № 225926
 расходомер

Приборы УУТЭ поверены до _____
 Gmin Gmax Термопреобр.

Tхв =
 Преобр. давления

Подающий тр.
 Обратн.тр.
 тр-д. ГВС
 тр.цирк. ГВС
 Тр. Подпитки

Расчетный алгоритм: зима: лето:

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
 Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
 Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=
 Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= ГКал/мес Qот.ср.ф.= ГКал/сут
 Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGвс тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
23.03.17	24	-	62,90	8,48	224,220	-	-	44,63	6,94	224,160	-	18,27	0,060	0,00	0,00	0,00	4,101
24.03.17	24	-	62,11	8,52	223,260	-	-	43,77	7,02	223,210	-	18,34	0,050	0,00	0,00	0,00	4,099
25.03.17	24	-	61,52	8,57	223,130	-	-	43,44	7,08	223,070	-	18,08	0,060	0,00	0,00	0,00	4,035
26.03.17	24	-	61,61	8,57	224,550	-	-	43,59	7,05	224,530	-	18,02	0,020	0,00	0,00	0,00	4,047
27.03.17	24	-	62,13	8,57	225,400	-	-	43,98	7,03	225,330	-	18,15	0,070	0,00	0,00	0,00	4,097
28.03.17	24	-	62,03	8,49	222,930	-	-	43,71	6,99	222,920	-	18,32	0,010	0,00	0,00	0,00	4,083
29.03.17	24	-	66,29	8,49	221,140	-	-	45,53	7,01	221,130	-	20,76	0,010	0,00	0,00	0,00	4,592
30.03.17	24	-	68,64	8,43	222,860	-	-	46,91	6,94	222,860	-	21,73	0,000	0,00	0,00	0,00	4,842
31.03.17	24	-	65,47	8,34	222,670	-	-	45,60	6,85	222,670	-	19,87	0,000	0,00	0,00	0,00	4,424
01.04.17	24	-	60,25	8,37	224,250	-	-	42,98	6,85	224,250	-	17,27	0,000	0,00	0,00	0,00	3,874
02.04.17	24	-	58,61	8,45	228,040	-	-	42,50	6,88	228,040	-	16,11	0,000	0,00	0,00	0,00	3,676
03.04.17	24	-	61,62	8,51	229,430	-	-	43,96	6,92	229,430	-	17,66	0,000	0,00	0,00	0,00	4,050
04.04.17	24	-	57,26	8,47	229,570	-	-	41,77	6,88	229,550	-	15,49	0,020	0,00	0,00	0,00	3,555
05.04.17	24	-	54,42	8,49	229,380	-	-	40,52	6,90	229,370	-	13,90	0,010	0,00	0,00	0,00	3,187
06.04.17	24	-	57,04	8,52	229,740	-	-	41,78	6,92	229,740	-	15,26	0,000	0,00	0,00	0,00	3,503
07.04.17	24	-	60,55	8,40	226,120	-	-	43,49	6,86	226,100	-	17,06	0,020	0,00	0,00	0,00	3,858
08.04.17	24	-	59,79	8,28	219,980	-	-	42,73	6,83	219,980	-	17,06	0,000	0,00	0,00	0,00	3,749
09.04.17	24	-	58,24	8,28	222,070	-	-	41,96	6,80	222,070	-	16,28	0,000	0,00	0,00	0,00	3,615
10.04.17	24	-	56,64	8,30	223,980	-	-	41,82	6,79	223,980	-	14,82	0,000	0,00	0,00	0,00	3,324
11.04.17	24	-	55,91	8,31	223,350	-	-	41,41	6,81	223,350	-	14,50	0,000	0,00	0,00	0,00	3,240
12.04.17	24	-	61,60	8,36	223,230	-	-	43,66	6,86	223,230	-	17,94	0,000	0,00	0,00	0,00	4,003
13.04.17	24	-	67,73	8,35	222,760	-	-	46,47	6,85	222,760	-	21,26	0,000	0,00	0,00	0,00	4,738
14.04.17	24	-	68,90	8,35	222,530	-	-	46,92	6,86	222,530	-	21,98	0,000	0,00	0,00	0,00	4,889
15.04.17	24	-	70,17	8,42	228,940	-	-	47,95	6,84	228,940	-	22,22	0,000	0,00	0,00	0,00	5,089
16.04.17	24	-	70,85	8,45	227,800	-	-	48,40	6,85	227,800	-	22,45	0,000	0,00	0,00	0,00	5,116
17.04.17	24	-	70,86	8,45	230,180	-	-	48,54	6,85	230,180	-	22,32	0,000	0,00	0,00	0,00	5,138
18.04.17	24	-	70,87	8,49	231,490	-	-	48,66	6,88	231,490	-	22,21	0,000	0,00	0,00	0,00	5,145
19.04.17	24	-	69,60	8,36	226,740	-	-	47,93	6,82	226,740	-	21,67	0,000	0,00	0,00	0,00	4,914
20.04.17	24	-	65,79	7,45	153,240	-	-	45,62	6,49	150,190	-	20,17	3,050	0,00	0,00	0,00	3,242
21.04.17	24	-	62,00	8,49	233,920	-	-	44,28	6,83	233,920	-	17,72	0,000	0,00	0,00	0,00	4,145
22.04.17	24	-	62,16	8,46	234,770	-	-	44,44	6,79	234,770	-	17,72	0,000	0,00	0,00	0,00	4,161
Среднее	24,00	-	63,02	8,40	223,602	-	-	44,48	6,88	223,493	-	18,54	0,109	-	-	-	4,146
Итого	744,0				6931,670	0,000				6928,290	0,000		3,380	0,00	0,00	0,00	128,53

Ориентировочно до конца месяца(+)
 Корректировка за прошлый месяц (-)

1757,874
 2035,324
Итого за апрель 2017 :
 6654,220

1754,389
 2034,990
 6647,689

3,486
 0,334
 6,531

36,41
 38,71
 126,23

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
23.03.17 16:00	59329,320	-	59116,660	-	0,000	0,000	1141,687	
23.04.17 04:00	66161,030	-	65945,020	-	0,000	0,000	1268,323	

Время аварийных ситуаций:

0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды tхв =

0

126,23 Гкал

Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета

Гкал

Главный инженер
 (по доверенности абонента)

ООО «ИнфраХит Монтаж»
 ДЛЯ ОТЧЕТОВ

Отчет по событию тепловой энергии
 филиала «Невский» ОАО «ТЭК-1»
 Отдел расчетов и анализа
 теплоснабжения
ОТЧЕТ ПРИНЯТ

Дата: 27.04.2017