

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2017

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Договор: 31502
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Караваяевская 4, ТЦ-1 СЦО

график: 150/70
 Схема подключения: Двухтрубная
СЦО

Установленные приборы:
 Вычислитель: ТВ7-01 № 12003122
 расходомер

Gmin

Приборы УУТЭ поверены до _____

Gmax

Термопреобр.

Тхв =
Преобр. давления

Подающий тр.
 Обратн.тр.
 тр-д. ГВС
 тр.цирк. ГВС
 Тр. Подпитки

Расчетный алгоритм: **зима:** $Q_{от} = m1 \cdot (h1 - h_{хв}) - m2 \cdot (h2 - h_{хв})$ **лето:** $Q_{гвс} = m3 \cdot (h3 - h_{хв})$
 Договорные нагрузки, Гкал/ч, $Q_{от} =$ $Q_{вент.} =$ $Q_{тех.пот.} =$ $Q_{гвс} =$
 Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, $Q_{тех.гвс.ср} =$ $Q_{гвс.ср} =$
 Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, $G_{от} =$ $G_{вент.} =$ $G_{тех.пот.} =$ $G_{гвс} =$ $G_{гвс.м} =$
 Фактические нагрузки: $G_{от \phi} =$ т/сут $G_{гвс \phi} =$ т/сут $Q_{от.ф.} =$ ГКал/мес $Q_{от.ср.ф.} =$ ГКал/сут
 Константные значения: $P1 =$ $P2 =$ $P3 =$ $P4 =$ $T1 =$ $T2 =$ $T3 =$ $T4 =$ $T5 =$

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGгвс тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
23.03.17	24	-	58,74	8,50	331,578	-	-	46,52	6,50	333,940	-	12,22	-2,361	0,00	0,00	0,00	4,097
24.03.17	24	-	58,45	8,50	320,966	-	-	46,40	6,50	321,211	-	12,05	-0,245	0,00	0,00	0,00	3,930
25.03.17	24	-	60,28	8,50	330,126	-	-	47,30	6,50	329,478	-	12,98	0,648	0,00	0,00	0,00	4,331
26.03.17	24	-	60,35	8,50	331,757	-	-	47,45	6,50	331,059	-	12,90	0,698	0,00	0,00	0,00	4,329
27.03.17	24	-	60,51	8,50	332,051	-	-	47,69	6,50	331,306	-	12,82	0,745	0,00	0,00	0,00	4,308
28.03.17	24	-	59,32	8,50	335,668	-	-	46,81	6,50	334,796	-	12,51	0,872	0,00	0,00	0,00	4,253
29.03.17	24	-	61,83	8,50	333,091	-	-	47,81	6,50	332,691	-	14,02	0,401	0,00	0,00	0,00	4,703
30.03.17	24	-	64,57	8,50	335,457	-	-	49,59	6,50	335,390	-	14,99	0,068	0,00	0,00	0,00	5,047
31.03.17	24	-	62,42	8,50	334,988	-	-	48,72	6,50	334,682	-	13,71	0,306	0,00	0,00	0,00	4,622
01.04.17	24	-	57,31	8,50	337,661	-	-	45,54	6,50	336,546	-	11,77	1,115	0,00	0,00	0,00	4,041
02.04.17	24	-	55,01	8,50	337,460	-	-	44,26	6,50	335,861	-	10,75	1,599	0,00	0,00	0,00	3,713
03.04.17	24	-	55,47	8,50	335,299	-	-	44,12	6,50	333,885	-	11,35	1,414	0,00	0,00	0,00	3,882
04.04.17	24	-	56,82	8,50	334,240	-	-	45,25	6,50	332,983	-	11,57	1,258	0,00	0,00	0,00	3,938
05.04.17	24	-	53,19	8,50	337,265	-	-	43,29	6,50	335,220	-	9,90	2,046	0,00	0,00	0,00	3,440
06.04.17	24	-	56,79	8,50	337,867	-	-	45,53	6,50	336,475	-	11,26	1,392	0,00	0,00	0,00	3,883
07.04.17	24	-	58,50	8,50	337,926	-	-	46,65	6,50	336,800	-	11,85	1,126	0,00	0,00	0,00	4,071
08.04.17	24	-	57,04	8,50	337,641	-	-	45,66	6,50	336,299	-	11,38	1,343	0,00	0,00	0,00	3,920
09.04.17	24	-	57,02	8,50	336,216	-	-	45,57	6,50	334,912	-	11,45	1,304	0,00	0,00	0,00	3,924
10.04.17	24	-	54,66	8,50	339,280	-	-	44,67	6,50	337,338	-	9,99	1,943	0,00	0,00	0,00	3,489
11.04.17	24	-	52,56	8,50	339,289	-	-	43,41	6,50	336,964	-	9,14	2,325	0,00	0,00	0,00	3,217
12.04.17	24	-	56,11	8,50	336,446	-	-	45,10	6,50	334,898	-	11,00	1,548	0,00	0,00	0,00	3,787
13.04.17	24	-	59,74	8,50	336,541	-	-	46,99	6,50	335,727	-	12,74	0,814	0,00	0,00	0,00	4,342
14.04.17	24	-	64,59	8,50	334,185	-	-	49,86	6,50	334,087	-	14,73	0,098	0,00	0,00	0,00	4,945
15.04.17	24	-	67,21	8,50	336,889	-	-	51,61	6,50	336,841	-	15,60	0,049	0,00	0,00	0,00	5,277
16.04.17	24	-	67,25	8,50	336,540	-	-	51,86	6,50	336,470	-	15,39	0,070	0,00	0,00	0,00	5,200
17.04.17	24	-	66,60	8,50	337,509	-	-	51,30	6,50	337,484	-	15,30	0,025	0,00	0,00	0,00	5,184
18.04.17	24	-	67,24	8,50	338,954	-	-	51,85	6,50	338,951	-	15,39	0,003	0,00	0,00	0,00	5,234
19.04.17	24	-	63,58	8,50	340,765	-	-	49,79	6,50	340,458	-	13,79	0,307	0,00	0,00	0,00	4,730
20.04.17	24	-	63,49	8,50	341,353	-	-	49,88	6,50	341,034	-	13,61	0,319	0,00	0,00	0,00	4,678
21.04.17	24	-	61,16	8,50	341,797	-	-	48,51	6,50	341,056	-	12,64	0,741	0,00	0,00	0,00	4,373
22.04.17	24	-	59,89	8,50	341,992	-	-	47,57	6,50	341,102	-	12,33	0,890	0,00	0,00	0,00	4,274
Среднее	24,00	-	59,93	8,50	336,090	-	-	47,31	6,50	335,353	-	12,62	0,737	-	-	-	4,296
Итого	744,0	-	-	-	10418,800	0,000	-	-	-	10395,941	0,000	-	22,858	0,00	0,00	0,00	133,16

Ориентировочно до конца месяца(+) 2718,754
 Корректировка за прошлый месяц (-) 3012,470
Итого за апрель 2017 : 10125,084
 2716,063
 3002,433
 10109,571
 2,691
 10,036
 15,513
 38,48
 39,31
 132,33

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
16.12.16 01:00	-	-	-	-	-	-	-	-
16.12.16 01:00	-	-	-	-	-	-	-	-

Время аварийных ситуаций: 0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды Тхв = 0
 Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета 132,33 Гкал

Главный инженер
 (по доверенности абонента)

ООО «ИнфраХит Монтаж»
 ДЛЯ ОТЧЕТОВ

по сбыту тепловой энергии
 филиал «Взвешивый» ОАО «ТГК-1»
 Отдел учета и анализа
 теплотребления
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 Дата 27.04.2017