

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2017

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Договор: 31502
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Караваяевская 8-1, ТЦ-2 СЦО+ГВС

график: 150/70
 Схема подключения: Четырёхтрубная
СЦО

Установленные приборы:

Вычислитель: СПТ-943 № 04881

Приборы УУТЭ поверены до _____

Тхв =
Преобр. давления

расходомер
 Подающий тр. VA2305M 50
 Обратн.тр. VA2305M 50
 тр-д. ГВС VA2305M 40
 тр.цирк. ГВС VA2305M 25
 Тр. Подпитки

Gmin

Gmax

Термопреобр.

КТПТР-05

КТПТР-05

КТПТР-05

КТПТР-05

Расчетный алгоритм: зима: $Q = M1 \cdot (h1 - h_{хв}) - M2 \cdot (h2 - h_{хв})$ лето: $Q_{гвс} = m3 \cdot (h3 - h_{хв})$

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=

Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= Гкал/мес Qот.ср.ф.= Гкал/сут

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGгвс тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2, %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
23.03.17	24	-	58,73	9,16	347,061	-	-	49,59	4,56	349,788	-	9,14	-2,727	-	-	-	3,035
24.03.17	24	-	58,39	9,16	344,634	-	-	49,13	4,56	347,361	-	9,26	-2,727	-	-	-	3,057
25.03.17	24	-	60,26	9,16	342,107	-	-	50,39	4,56	344,802	-	9,86	-2,695	-	-	-	3,238
26.03.17	24	-	60,33	9,16	343,846	-	-	50,57	4,56	346,678	-	9,76	-2,832	-	-	-	3,213
27.03.17	24	-	60,49	9,16	343,565	-	-	50,71	4,56	346,354	-	9,77	-2,789	-	-	-	3,216
28.03.17	24	-	59,29	9,16	346,353	-	-	49,75	4,56	349,129	-	9,54	-2,776	-	-	-	3,168
29.03.17	24	-	61,82	9,16	343,594	-	-	51,12	4,56	346,714	-	10,70	-3,120	-	-	-	3,516
30.03.17	24	-	64,57	9,16	346,220	-	-	53,15	4,56	349,349	-	11,42	-3,129	-	-	-	3,788
31.03.17	24	-	62,41	9,16	345,602	-	-	51,82	4,56	348,630	-	10,60	-3,028	-	-	-	3,505
01.04.17	24	-	57,28	9,16	347,220	-	-	48,26	4,56	350,352	-	9,01	-3,133	-	-	-	2,979
02.04.17	24	-	54,97	9,16	347,179	-	-	46,73	4,56	350,425	-	8,24	-3,245	-	-	-	2,709
03.04.17	24	-	55,45	9,16	344,905	-	-	46,72	4,56	348,082	-	8,74	-3,177	-	-	-	2,864
04.04.17	24	-	56,80	9,16	344,014	-	-	47,83	4,56	347,307	-	8,96	-3,293	-	-	-	2,926
05.04.17	24	-	53,15	9,16	347,099	-	-	45,54	4,56	350,381	-	7,60	-3,282	-	-	-	2,490
06.04.17	24	-	56,77	9,16	350,405	-	-	48,12	4,56	353,729	-	8,65	-3,325	-	-	-	2,870
07.04.17	24	-	58,46	9,16	351,022	-	-	49,43	4,56	354,250	-	9,03	-3,228	-	-	-	3,012
08.04.17	24	-	57,00	9,16	352,670	-	-	48,32	4,56	356,080	-	8,68	-3,410	-	-	-	2,898
09.04.17	24	-	56,99	9,16	351,388	-	-	48,22	4,56	354,610	-	8,77	-3,223	-	-	-	2,926
10.04.17	24	-	54,62	9,16	354,428	-	-	46,93	4,56	357,566	-	7,69	-3,139	-	-	-	2,579
11.04.17	24	-	52,51	9,16	354,068	-	-	45,45	4,56	357,359	-	7,06	-3,291	-	-	-	2,350
12.04.17	24	-	55,93	9,16	338,814	-	-	47,27	4,56	340,887	-	8,66	-2,073	-	-	-	2,835
13.04.17	24	-	59,73	9,16	348,332	-	-	49,81	4,56	350,886	-	9,91	-2,554	-	-	-	3,325
14.04.17	24	-	64,59	9,16	346,117	-	-	53,13	4,56	348,856	-	11,45	-2,739	-	-	-	3,818
15.04.17	24	-	67,21	9,16	349,073	-	-	55,10	4,56	352,069	-	12,11	-2,996	-	-	-	4,062
16.04.17	24	-	67,25	9,16	348,647	-	-	55,34	4,56	351,490	-	11,90	-2,844	-	-	-	3,992
17.04.17	24	-	66,59	9,16	349,393	-	-	54,76	4,56	352,272	-	11,84	-2,880	-	-	-	3,978
18.04.17	24	-	67,25	9,16	350,051	-	-	55,33	4,56	352,636	-	11,91	-2,585	-	-	-	4,027
19.04.17	24	-	63,57	9,16	350,712	-	-	52,94	4,56	353,299	-	10,63	-2,587	-	-	-	3,590
20.04.17	24	-	63,48	9,16	351,174	-	-	53,00	4,56	353,781	-	10,48	-2,607	-	-	-	3,541
21.04.17	24	-	61,14	9,16	351,435	-	-	51,40	4,56	353,854	-	9,74	-2,419	-	-	-	3,298
22.04.17	24	-	59,87	9,16	351,709	-	-	50,37	4,56	354,083	-	9,50	-2,373	-	-	-	3,223
Среднее	24,00	-	59,90	9,16	347,833	-	-	50,20	4,56	350,744	-	9,70	-2,910	-	-	-	3,227
Итого	744,0				10782,836	0,000				10873,060	0,000		-90,224	0,00	0,00	0,00	100,03

Ориентировочно до конца месяца(+)

2803,568

2824,475

-20,908

29,31

Корректировка за прошлый месяц (-)

3134,939

3156,286

-21,347

28,09

Итого за апрель 2017 :

10451,465

10541,250

-89,785

101,25

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
23.03.17 17:00	56664,332	-	63176,880	-	-	-	837,722	
23.04.17 02:00	67231,396	-	73832,534	-	-	-	941,245	

Время аварийных ситуаций:

0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды тхв =

0

101,25 Гкал

Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета

Гкал

Главный инженер

(по доверенности абонента)

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

Организовать С.Ю.
 Соблюдать договорные
 условия расчетов и Т2
 по графику.

Дирекция по сбыту тепловой энергии
 филиала «Невский» ПАО «ТГК-1»
 Отдел расчетов и анализа
 теплотребления
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 Дата 27.04.2017