Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Кибальчича 12-1 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Кибальчича 12-1 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-06075-ч(с)-0417.txt
Вычислитель: СПТ-943 № 06075 | Режим (схема): 0;7 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 0,28

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: ТПТ-15-2	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,335 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,07
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=100,512 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.03.2017 по 22.04.2017

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
23.03.17	24,00	*	98,75	76,41	22,34	72,44	43,32	29,12	5,50	3,60	2,33	20,86	0,00	0,00	21,36	0,00	21,36	-	72,53	0,00	1,51			3,85
24.03.17	24,00	*	97,86	74,89	22,96	72,44	42,75	29,69	5,50	3,60	2,33	21,55	0,00	0,00	22,07	0,00	22,07	-	72,51	0,00	1,56			3,89
25.03.17	24,00	*	44,34	36,72	7,63	70,87	42,26	28,61	5,50	3,60	0,96	10,03	0,00	0,00	10,22	0,00	10,22	-	63,15	0,00	0,63			1,59
26.03.17	24,00	*	56,42	36,91	19,51	66,57	38,43	28,14	5,50	3,60	1,07	21,67	0,00	0,00	22,05	0,00	22,05	-	58,76	0,00	1,27			2,34
27.03.17	24,00	*	101,61	76,13	25,48	72,80	42,75	30,05	5,50	3,60	2,41	23,93	0,00	0,00	24,51	0,00	24,51	-	72,74	0,00	1,74			4,15
28.03.17	24,00	*	97,75	74,67	23,09	71,28	42,13	29,15	5,50	3,60	2,29	21,60	0,00	0,00	22,10	0,00	22,10	-	71,13	0,00	1,54			3,83
29.03.17	24,00	*	96,43	74,31	22,12	71,20	41,77	29,44	5,50	3,60	2,29	20,75	0,00	0,00	21,23	0,00	21,23	-	71,27	0,00	1,48			3,77
30.03.17	24,00	*	97,56	74,51	23,06	74,41	42,98	31,43	5,50	3,60	2,44	21,80	0,00	0,00	22,35	0,00	22,35	-	74,38	0,00	1,62			4,06
31.03.17	24,00	*	96,31	75,42	20,90	74,80	43,76	31,04	5,50	3,60	2,44	19,70	0,00	0,00	20,20	0,00	20,20	-	74,70	0,00	1,47			3,91
01.04.17	24,00	*	97,36	75,00	22,36	74,24	43,47	30,77	5,50	3,60	2,42	21,01	0,00	0,00	21,54	0,00	21,54	-	74,03	0,00	1,56			3,97
02.04.17	24,00	*	98,23	75,23	23,00	71,97	43,12	28,85	5,50	3,60	2,28	21,61	0,00	0,00	22,12	0,00	22,12	-	71,88	0,00	1,55			3,83
03.04.17	24,00	*	97,81	75,14	22,67	71,94	42,84	29,10	5,50	3,60	2,30	21,13	0,00	0,00	21,63	0,00	21,63	-	71,90	0,00	1,52			3,82
04.04.17	24,00	*	99,18	75,85	23,33	72,25	43,21	29,04	5,50	3,60	2,32	21,77	0,00	0,00	22,29	0,00	22,29	-	72,19	0,00	1,57			3,89
05.04.17	24,00	*	98,48	76,58	21,90	71,90	43,62	28,29	5,50	3,60	2,28	20,39	0,00	0,00	20,87	0,00	20,87	-	71,62	0,00	1,46			3,75
06.04.17	24,00	*	99,72	75,60	24,11	69,15	42,24	26,91	5,50	3,60	2,14	22,65	0,00	0,00	23,15	0,00	23,15	-	68,96	0,00	1,56			3,71
07.04.17	24,00	*	97,13	76,46	20,66	69,93	42,43	27,50	5,50	3,60	2,21	19,14	0,00	0,00	19,57	0,00	19,57	-	69,86	0,00	1,34			3,55
08.04.17	24,00	*	102,76	79,28	23,48	69,53	42,67	26,86	5,50	3,60	2,24	21,92	0,00	0,00	22,41	0,00	22,41	-	69,56	0,00	1,53			3,77
09.04.17	24,00	*	104,99	79,62	25,37	69,62	42,78	26,83	5,50	3,60	2,25	23,77	0,00	0,00	24,30	0,00	24,30	-	69,66	0,00	1,66			3,91
10.04.17	24,00	*	101,45	78,31	23,14	69,60	43,12	26,48	5,50	3,60	2,18	21,67	0,00	0,00	22,16	0,00	22,16	-	69,58	0,00	1,51			3,69
11.04.17	24,00	*	97,76	77,89	19,87	69,61	43,25	26,36	5,50	3,60	2,16	18,40	0,00	0,00	18,81	0,00	18,81	-	69,57	0,00	1,28			3,44
12.04.17	24,00	*	99,81	75,69	24,12	69,49	42,10	27,38	5,50	3,60	2,18	22,65	0,00	0,00	23,15	0,00	23,15	-	69,27	0,00	1,57			3,75
13.04.17	24,00	*	98,58	73,94	24,63	69,29	41,36	27,93	5,50	3,60	2,18	23,17	0,00	0,00	23,68	0,00	23,68	-	69,03	0,00	1,60			3,78
14.04.17	24,00	*	96,26	73,45	22,81	70,52	41,28	29,23	5,50	3,60	2,25	21,35	0,00	0,00	21,84	0,00	21,84	-	70,70	0,00	1,51			3,76
15.04.17	24,00	*	100,35	72,65	27,69	74,38	42,90	31,48	5,50	3,60	2,41	26,28	0,00	0,00	26,94	0,00	26,94	-	73,85	0,00	1,94			4,35
16.04.17	24,00	*	97,00	73,72	23,28	74,70	43,27	31,42	5,50	3,60	2,44	21,76	0,00	0,00	22,31	0,00	22,31	-	74,47	0,00	1,62			4,06
17.04.17	24,00	*	95,51	74,31	21,19	74,17	43,16	31,01	5,50	3,60	2,42	19,72	0,00	0,00	20,21	0,00	20,21	-	74,00	0,00	1,46			3,88
18.04.17	24,00	*	96,19	74,37	21,83	74,43	43,47	30,97	5,50	3,60	2,42	20,33	0,00	0,00	20,84	0,00	20,84	-	74,27	0,00	1,51			3,93
19.04.17	24,00	*	95,80	74,95	20,85	74,68	43,71	30,97	5,50	3,60	2,44	19,41	0,00	0,00	19,90	0,00	19,90	-	74,57	0,00	1,45			3,88
20.04.17	24,00	*	97,54	75,38	22,16	74,68	44,00	30,68	5,50	3,60	2,43	20,71	0,00	0,00	21,23	0,00	21,23	-	74,37	0,00	1,54			3,97
21.04.17	24,00	*	97,53	75,69	21,85	73,93	43,66	30,27	5,50	3,60	2,41	20,32	0,00	0,00	20,83	0,00	20,83	-	73,93	0,00	1,50			3,91
22.04.17	24,00	*	99,62	77,36	22,26	73,47	44,04	29,43	5,50	3,60	2,39	20,81	0,00	0,00	21,32	0,00	21,32	-	73,16	0,00	1,52			3,92
Среднее	24,00	-	95,36	73,11	22,25	71,94	42,77	29,18	5,50	3,60	2,24	21,03	-	-	21,52	-	21,52	-	71,34	-	1,50	-	-	3,74
Итого	744,00		2956,09	2266,43	689,66						69,31	651,87	0,00	0,00	667,20	0,00	667,20	0,00			46,62	0,00	0,00	115,92

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.03.17 07:00	56347,53	43550,77	12959,35	0,00	13267,67	0,00	1868,12	928,05	-
	23.04.17 01:00	59281,03	45797,56	13608,64	0,00	13932,24	0,00	1983,28	978,48	

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,28 °С = -0,19 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **115,73** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **667,20** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ
печать потребителя

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ
печать энергосбыта
«___» 25 АПР 2017 г.