Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Кибальчича 16-1 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Кибальчича 16-1
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-43959-ч(с)-0417.txt
Вычислитель: СПТ-943 № 43959 Режим (схема): 0;7 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 0,28

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: ТПТ-15-2	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,158 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,041
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,041
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=47,4 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.03.2017 по 22.04.2017

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.03.17	24,00	*	124,26	96,27	27,99	73,34	46,00	27,34	5,20	3,40	2,26	33,20	0,00	0,00	34,01	0,00	34,01	-	73,03	0,00	2,43			4,69
24.03.17	24,00	*	121,13	93,85	27,28	73,36	45,47	27,89	5,20	3,40	2,26	32,38	0,00	0,00	33,17	0,00	33,17	-	73,03	0,00	2,37			4,62
25.03.17	24,00	*	55,63	45,42	10,21	72,17	44,73	27,44	5,20	3,40	1,01	14,48	0,00	0,00	14,79	0,00	14,79	-	67,60	0,00	0,98			1,99
26.03.17	24,00	*	73,53	47,12	26,42	68,91	41,07	27,84	5,20	3,40	1,05	32,14	0,00	0,00	32,79	0,00	32,79	-	64,81	0,00	2,08			3,13
27.03.17	24,00	*	127,51	97,12	30,39	73,75	45,49	28,26	5,20	3,40	2,52	33,65	0,00	0,00	34,48	0,00	34,48	-	73,39	0,00	2,47			4,99
28.03.17	24,00	*	124,24	95,04	29,20	72,21	44,85	27,36	5,20	3,40	2,39	32,38	0,00	0,00	33,14	0,00	33,14	-	71,80	0,00	2,33			4,72
29.03.17	24,00	*	124,67	94,19	30,48	72,20	44,39	27,81	5,20	3,40	2,38	33,94	0,00	0,00	34,74	0,00	34,74	-	72,00	0,00	2,45			4,83
30.03.17	24,00	*	120,80	93,74	27,06	75,38	45,94	29,44	5,20	3,40	2,50	30,69	0,00	0,00	31,48	0,00	31,48	-	75,00	0,00	2,30			4,81
31.03.17	24,00	*	124,04	96,11	27,93	75,81	46,59	29,22	5,20	3,40	2,53	31,86	0,00	0,00	32,68	0,00	32,68	-	75,43	0,00	2,40			4,93
01.04.17	24,00	*	124,07	95,76	28,31	75,18	46,45	28,73	5,20	3,40	2,48	32,23	0,00	0,00	33,05	0,00	33,05	-	74,66	0,00	2,41			4,89
02.04.17	24,00	*	125,76	95,92	29,85	72,90	45,69	27,21	5,20	3,40	2,31	34,21	0,00	0,00	35,04	0,00	35,04	-	72,54	0,00	2,48			4,79
03.04.17	24,00	*	123,93	95,80	28,13	72,90	45,45	27,45	5,20	3,40	2,34	32,30	0,00	0,00	33,08	0,00	33,08	-	72,53	0,00	2,34			4,69
04.04.17	24,00	*	123,42	96,92	26,50	73,16	45,83	27,33	5,20	3,40	2,36	30,66	0,00	0,00	31,41	0,00	31,41	-	72,79	0,00	2,23			4,59
05.04.17	24,00	*	124,06	97,48	26,58	72,78	46,36	26,42	5,20	3,40	2,31	30,54	0,00	0,00	31,27	0,00	31,27	-	72,12	0,00	2,20			4,52
06.04.17	24,00	*	124,48	96,37	28,12	70,06	45,18	24,87	5,20	3,40	2,13	32,17	0,00	0,00	32,89	0,00	32,89	-	69,66	0,00	2,24			4,37
07.04.17	24,00	*	124,83	96,97	27,86	70,86	45,21	25,65	5,20	3,40	2,23	31,72	0,00	0,00	32,45	0,00	32,45	-	70,52	0,00	2,24			4,47
08.04.17	24,00	*	128,01	100,93	27,08	70,40	45,40	24,99	5,20	3,40	2,29	30,61	0,00	0,00	31,31	0,00	31,31	-	70,03	0,00	2,15			4,44
09.04.17	24,00	*	130,84	101,43	29,42	70,46	45,68	24,78	5,20	3,40	2,22	33,77	0,00	0,00	34,53	0,00	34,53	-	70,16	0,00	2,37			4,59
10.04.17	24,00	*	125,47	99,64	25,82	70,43	46,07	24,36	5,20	3,40	2,17	29,75	0,00	0,00	30,42	0,00	30,42	-	70,06	0,00	2,09			4,25
11.04.17	24,00	*	124,83	98,50	26,33	70,46	46,05	24,41	5,20	3,40	2,15	30,23	0,00	0,00	30,92	0,00	30,92	-	70,08	0,00	2,12			4,27
12.04.17	24,00	*	124,64	96,33	28,32	70,37	44,95	25,43	5,20	3,40	2,16	32,67	0,00	0,00	33,40	0,00	33,40	-	70,01	0,00	2,29			4,45
13.04.17	24,00	*	123,25	94,34	28,91	70,18	44,31	25,87	5,20	3,40	2,15	33,33	0,00	0,00	34,08	0,00	34,08	-	69,82	0,00	2,33			4,48
14.04.17	24,00	*	119,96	93,59	26,38	71,48	44,36	27,11	5,20	3,40	2,30	29,80	0,00	0,00	30,49	0,00	30,49	-	71,30	0,00	2,13			4,43
15.04.17	24,00	*	122,32	93,38	28,94	75,37	46,13	29,24	5,20	3,40	2,46	32,73	0,00	0,00	33,56	0,00	33,56	-	74,97	0,00	2,46			4,92
16.04.17	24,00	*	122,47	93,90	28,57	75,72	46,52	29,20	5,20	3,40	2,47	32,44	0,00	0,00	33,28	0,00	33,28	-	75,36	0,00	2,45			4,91
17.04.17	24,00	*	122,68	94,33	28,34	75,17	46,31	28,86	5,20	3,40	2,46	32,10	0,00	0,00	32,92	0,00	32,92	-	74,76	0,00	2,40			4,86
18.04.17	24,00	*	122,65	94,54	28,11	75,43	46,53	28,89	5,20	3,40	2,49	31,49	0,00	0,00	32,30	0,00	32,30	-	75,07	0,00	2,37			4,86
19.04.17	24,00	*	122,76	95,12	27,64	75,68	46,84	28,84	5,20	3,40	2,52	30,88	0,00	0,00	31,68	0,00	31,68	-	75,28	0,00	2,33			4,84
20.04.17	24,00	*	122,95	95,97	26,99	75,65	47,14	28,52	5,20	3,40	2,52	30,15	0,00	0,00	30,92	0,00	30,92	-	75,24	0,00	2,27			4,79
21.04.17	24,00	*	124,39	96,16	28,23	74,91	46,83	28,08	5,20	3,40	2,45	31,77	0,00	0,00	32,58	0,00	32,58	-	74,63	0,00	2,37			4,82
22.04.17	24,00	*	126,61	98,17	28,44	74,39	47,00	27,39	5,20	3,40	2,45	32,00	0,00	0,00	32,80	0,00	32,80	-	73,80	0,00	2,36			4,81
Среднее	24,00	-	120,33	92,92	27,41	72,94	45,64	27,30	5,20	3,40	2,27	31,36	-	-	32,12	-	32,12	-	72,31	-	2,27	-	-	4,54
Итого	744,00		3730,21	2880,39	849,82						70,31	972,26	0,00	0,00	995,67	0,00	995,67	0,00			70,43	0,00	0,00	140,73

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.03.17 07:00	89092,39	68621,91	23943,63	0,00	24495,34	0,00	2961,42	1683,83	-
	23.04.17 02:00	92798,63	71481,71	24911,68	0,00	25486,70	0,00	3101,37	1753,95	

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,28 °C = -0,24 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **140,50** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **995,67** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25 АПР 2017
«___» _____ г.
печать энергосбыта