Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Кибальчича 18-1 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Кибальчича 18-1
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-06066-ч(с)-0417.txt
Вычислитель: СПТ-943 № 06066 Режим (схема): 0;7 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 0,28

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: ТПТ-15-2	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,336 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,0896
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0896
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=100,8 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.03.2017 по 22.04.2017

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.03.17	24,00	*	108,33	86,37	21,95	73,63	40,95	32,67	5,30	3,40	2,84	21,83	0,00	0,00	22,37	0,00	22,37	-	73,44	0,00	1,60			4,44
24.03.17	24,00	*	107,23	84,94	22,29	73,68	40,31	33,37	5,30	3,40	2,85	22,17	0,00	0,00	22,72	0,00	22,72	-	73,53	0,00	1,63			4,48
25.03.17	24,00	*	50,07	40,93	9,15	72,18	39,80	32,38	5,30	3,40	1,26	10,74	0,00	0,00	10,97	0,00	10,97	-	67,81	0,00	0,73			1,99
26.03.17	24,00	*	58,05	39,36	18,69	68,61	36,19	32,41	5,30	3,40	1,31	19,09	0,00	0,00	19,48	0,00	19,48	-	65,56	0,00	1,25			2,56
27.03.17	24,00	*	108,78	86,35	22,43	74,00	40,18	33,82	5,30	3,40	2,94	22,35	0,00	0,00	22,90	0,00	22,90	-	73,65	0,00	1,65			4,59
28.03.17	24,00	*	105,68	84,75	20,93	72,58	39,87	32,72	5,30	3,40	2,80	20,77	0,00	0,00	21,27	0,00	21,27	-	72,22	0,00	1,50			4,30
29.03.17	24,00	*	106,15	83,80	22,35	72,35	39,42	32,93	5,30	3,40	2,78	22,22	0,00	0,00	22,76	0,00	22,76	-	72,17	0,00	1,61			4,38
30.03.17	24,00	*	105,07	84,80	20,27	75,67	40,76	34,90	5,30	3,40	2,98	20,14	0,00	0,00	20,66	0,00	20,66	-	75,33	0,00	1,52			4,50
31.03.17	24,00	*	106,35	85,63	20,72	76,09	41,38	34,71	5,30	3,40	2,99	20,62	0,00	0,00	21,16	0,00	21,16	-	75,73	0,00	1,56			4,55
01.04.17	24,00	*	106,84	85,34	21,50	75,61	41,09	34,52	5,30	3,40	2,97	21,35	0,00	0,00	21,90	0,00	21,90	-	75,20	0,00	1,61			4,58
02.04.17	24,00	*	109,24	85,67	23,56	73,17	40,84	32,32	5,30	3,40	2,80	23,36	0,00	0,00	23,93	0,00	23,93	-	72,88	0,00	1,70			4,50
03.04.17	24,00	*	109,30	85,37	23,93	73,16	40,69	32,47	5,30	3,40	2,81	23,62	0,00	0,00	24,19	0,00	24,19	-	72,85	0,00	1,72			4,53
04.04.17	24,00	*	107,33	86,62	20,71	73,42	41,56	31,86	5,30	3,40	2,78	20,55	0,00	0,00	21,05	0,00	21,05	-	73,11	0,00	1,50			4,29
05.04.17	24,00	*	110,16	87,09	23,06	73,18	41,78	31,40	5,30	3,40	2,76	22,99	0,00	0,00	23,55	0,00	23,55	-	72,64	0,00	1,67			4,43
06.04.17	24,00	*	107,93	86,20	21,72	70,37	40,61	29,76	5,30	3,40	2,58	21,69	0,00	0,00	22,18	0,00	22,18	-	70,11	0,00	1,52			4,10
07.04.17	24,00	*	108,45	86,47	21,98	71,12	40,62	30,50	5,30	3,40	2,65	22,00	0,00	0,00	22,51	0,00	22,51	-	70,74	0,00	1,56			4,21
08.04.17	24,00	*	110,54	90,00	20,54	70,64	40,91	29,73	5,30	3,40	2,69	20,52	0,00	0,00	20,98	0,00	20,98	-	70,31	0,00	1,44			4,13
09.04.17	24,00	*	113,28	90,66	22,62	70,73	41,69	29,04	5,30	3,40	2,65	22,57	0,00	0,00	23,09	0,00	23,09	-	70,50	0,00	1,59			4,24
10.04.17	24,00	*	109,92	88,88	21,05	70,70	42,12	28,58	5,30	3,40	2,58	20,68	0,00	0,00	21,15	0,00	21,15	-	70,37	0,00	1,46			4,03
11.04.17	24,00	*	108,71	87,95	20,76	70,71	41,40	29,30	5,30	3,40	2,59	20,72	0,00	0,00	21,19	0,00	21,19	-	70,37	0,00	1,46			4,05
12.04.17	24,00	*	109,92	86,15	23,77	70,63	40,34	30,29	5,30	3,40	2,62	23,76	0,00	0,00	24,30	0,00	24,30	-	70,33	0,00	1,67			4,29
13.04.17	24,00	*	108,80	84,78	24,02	70,46	39,55	30,91	5,30	3,40	2,63	23,99	0,00	0,00	24,53	0,00	24,53	-	70,15	0,00	1,68			4,32
14.04.17	24,00	*	106,16	84,01	22,15	71,53	39,33	32,20	5,30	3,40	2,72	22,12	0,00	0,00	22,64	0,00	22,64	-	71,33	0,00	1,58			4,29
15.04.17	24,00	*	107,50	84,19	23,31	75,67	40,79	34,88	5,30	3,40	2,96	23,24	0,00	0,00	23,84	0,00	23,84	-	75,30	0,00	1,75			4,71
16.04.17	24,00	*	106,46	84,64	21,82	75,96	40,99	34,98	5,30	3,40	2,98	21,74	0,00	0,00	22,30	0,00	22,30	-	75,60	0,00	1,64			4,62
17.04.17	24,00	*	107,50	84,97	22,53	75,43	41,02	34,41	5,30	3,40	2,94	22,42	0,00	0,00	23,00	0,00	23,00	-	75,03	0,00	1,68			4,63
18.04.17	24,00	*	106,66	85,16	21,50	75,71	41,31	34,40	5,30	3,40	2,95	21,35	0,00	0,00	21,90	0,00	21,90	-	75,37	0,00	1,61			4,56
19.04.17	24,00	*	106,87	85,13	21,74	75,95	41,52	34,43	5,30	3,40	2,99	21,14	0,00	0,00	21,69	0,00	21,69	-	75,59	0,00	1,60			4,59
20.04.17	24,00	*	107,57	85,28	22,28	75,93	41,86	34,08	5,30	3,40	3,01	21,07	0,00	0,00	21,61	0,00	21,61	-	75,55	0,00	1,59			4,60
21.04.17	24,00	*	107,73	85,49	22,24	75,14	41,57	33,57	5,30	3,40	2,97	21,07	0,00	0,00	21,61	0,00	21,61	-	74,90	0,00	1,58			4,55
22.04.17	24,00	*	110,70	87,51	23,20	74,75	41,92	32,83	5,30	3,40	2,98	22,05	0,00	0,00	22,60	0,00	22,60	-	74,19	0,00	1,64			4,61
Среднее	24,00	-	104,62	83,05	21,57	73,19	40,72	32,46	5,30	3,40	2,72	21,42	-	-	21,94	-	21,94	-	72,64	-	1,56	-	-	4,28
Итого	744,00		3243,26	2574,49	668,77						84,32	663,94	0,00	0,00	680,05	0,00	680,05	0,00			48,33	0,00	0,00	132,64

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.03.17 07:00	118924,38	93313,81	25900,48	0,00	26512,85	0,00	4250,29	1849,41	-
	23.04.17 02:00	122152,23	95873,55	26563,66	0,00	27192,13	0,00	4382,42	1897,68	

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,28 °C = -0,19 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **132,46** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **680,05** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/
печать потребителя

ООО «Инфрахит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел контроля и ведения КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
25 АПР 2017 г.
печать энергосбыта