

Объект: ЖЭС Невского района
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Кибальнича 6 / СДЮ-ПВС
 Обслуживающая организация: ООО "Инфражит Монтаж"
 Московский Облуживский Э-Д

Учет по теплопотреблению по приборам УТЭЗ за апрель 2017
 Договор: 50958.038.1
 Строит. адрес: Кибальнича 6
 Телефон: (812) 313-47-06
 Смена подключения: Девяткинская
 ВК7-208339-(С)-0417-04

Установленные приборы: Часовые и струны арматуры в фидалах: ВК7-208339-(С)-0417-04
 Вычислитель: ВК7-7 № 208339
 Подает тр.(М1): расходомер: ПРЭМ 40 Gплн = 0.1 Режим (Сеная): Приборы УТЭЗ поверены до
 Обрат. тр.(М2): расходомер: ПРЭМ 40 Gплн = 0.1 Gплн = 45 Термодобор.: КТСПН
 Тр.диск.ВС(М3): расходомер: ПРЭМ 32 Gплн = 0.067 Gплн = 45 Термодобор.: КТСПН
 Тр.диск.ВС(М4): расходомер: Gплн = Gплн = 30 Термодобор.: КТСПН
 Расчетный алгоритм (V5): Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(P1-nx)/M2*(P2-nx) лето: Q=M1*(P1-nx)/M2*(P2-nx) Термодобор.: Термодобор.:
 Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0.336 Qлет=0 Qотхот=0 Qлетхот=0 Qотхот=0 Qлетхот=0
 Договорные нагрузки (гр.чел.) Гкал/час: Qотхотхот=0 Qлетхотхот=0 Qотхотхот=0 Qлетхотхот=0
 Договорные расходы (гр.чел.) Т/сут: Сор=101.28 Сорхот=0 Сорхотхот=0 Сорхотхотхот=0 Сорхотхотхотхот=0
 Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.03.2017 по 22.04.2017 Сорхотхотхотхотхот=0 Сорхотхотхотхотхотхот=0
 Qотхотхотхотхотхотхот=0 Qлетхотхотхотхотхотхотхот=0 Qотхотхотхотхотхотхотхотхот=0 Qлетхотхотхотхотхотхотхотхотхот=0

Дата	Ти	НС	Учет отпеле (ТВ-1)												Учет ПВС (ТВ-2)						Контрольные данные				Общие теплопотр-е
			M1	M2	dm	T1	T2	DT	P1	P2	Qотоп	M3	M4	dm	V3	V4	dtвс	Утопл	T3	T4	Qотс общ.	Qотс мвл.	Qотс твл.	Q общ.	
23.03.17	24.00	-	101.19	85.52	15.67	72.00	42.59	29.41	7.00	5.00	2.53	15.67	-	-	17.29	-	-	17.29	-	-	71.38	-	1.12	3.65	
24.03.17	24.00	-	99.56	81.94	17.62	72.00	41.96	30.04	7.00	5.00	2.47	17.62	-	-	19.25	-	-	19.25	-	-	71.38	-	1.26	3.73	
25.03.17	24.00	-	41.95	39.08	2.87	70.25	41.72	28.53	7.00	5.00	1.13	2.87	-	-	3.50	-	-	3.50	-	-	65.56	-	0.19	1.32	
26.03.17	24.00	-	46.14	39.27	6.87	67.61	41.27	26.34	7.00	5.00	1.08	6.87	-	-	7.53	-	-	7.53	-	-	61.32	-	0.42	1.50	
27.03.17	24.00	-	98.71	80.57	18.14	72.39	41.62	29.57	7.00	5.00	2.50	18.14	-	-	19.86	-	-	20.90	-	-	71.47	-	1.30	3.79	
28.03.17	24.00	-	97.10	77.78	19.32	70.76	41.19	29.57	7.00	5.00	2.32	19.32	-	-	20.90	-	-	20.90	-	-	69.64	-	1.35	3.67	
29.03.17	24.00	-	95.51	80.47	15.04	70.89	40.73	30.16	7.00	5.00	2.43	15.04	-	-	16.64	-	-	20.05	-	-	70.53	-	1.06	3.49	
30.03.17	24.00	-	96.71	78.38	18.33	73.94	41.97	31.97	7.00	5.00	2.52	18.33	-	-	20.05	-	-	20.05	-	-	73.23	-	1.34	3.86	
31.03.17	24.00	-	97.91	80.37	17.54	74.39	42.55	31.63	7.00	5.00	2.46	17.54	-	-	21.87	-	-	21.87	-	-	73.95	-	1.30	3.85	
01.04.17	24.00	-	97.83	77.68	20.15	73.68	42.55	31.63	7.00	5.00	2.55	20.15	-	-	19.28	-	-	19.28	-	-	71.81	-	1.45	3.91	
02.04.17	24.00	-	97.60	78.12	19.48	71.57	42.07	29.50	7.00	5.00	2.33	19.48	-	-	21.09	-	-	21.09	-	-	70.14	-	1.30	3.67	
03.04.17	24.00	-	97.30	78.74	18.56	71.56	41.81	29.74	7.00	5.00	2.38	18.56	-	-	20.15	-	-	20.15	-	-	71.10	-	1.27	3.55	
04.04.17	24.00	-	98.14	82.99	15.15	71.80	42.14	29.66	7.00	5.00	2.47	15.15	-	-	16.76	-	-	16.76	-	-	70.41	-	1.16	3.41	
05.04.17	24.00	-	99.64	81.54	18.10	71.39	42.74	28.65	7.00	5.00	2.35	18.10	-	-	19.73	-	-	19.73	-	-	69.85	-	1.30	3.62	
06.04.17	24.00	-	99.03	81.85	17.18	71.89	41.56	27.23	7.00	5.00	2.25	17.18	-	-	18.63	-	-	18.63	-	-	67.58	-	1.07	3.42	
07.04.17	24.00	-	100.28	84.79	15.49	69.20	41.86	27.68	7.00	5.00	2.35	15.49	-	-	17.01	-	-	17.01	-	-	68.42	-	1.22	3.62	
08.04.17	24.00	-	105.95	88.19	17.76	69.50	42.16	27.04	7.00	5.00	2.40	17.76	-	-	18.90	-	-	18.90	-	-	68.50	-	1.18	3.61	
09.04.17	24.00	-	107.37	90.08	17.29	69.23	42.47	26.76	7.00	5.00	2.43	17.29	-	-	20.75	-	-	20.75	-	-	68.15	-	1.31	3.58	
10.04.17	24.00	-	104.67	85.50	19.17	69.21	42.85	26.36	7.00	5.00	2.28	19.17	-	-	19.35	-	-	19.35	-	-	68.21	-	1.21	3.49	
11.04.17	24.00	-	103.33	85.52	17.81	69.26	42.84	26.42	7.00	5.00	2.28	17.81	-	-	22.13	-	-	22.13	-	-	67.29	-	1.39	3.62	
12.04.17	24.00	-	101.36	80.71	20.65	69.09	41.55	27.54	7.00	5.00	2.26	20.65	-	-	18.62	-	-	18.62	-	-	69.47	-	1.18	3.57	
13.04.17	24.00	-	98.74	78.46	20.28	68.86	40.62	28.24	7.00	5.00	2.25	20.28	-	-	21.82	-	-	21.82	-	-	67.19	-	1.36	3.62	
14.04.17	24.00	-	96.99	79.95	17.04	70.26	40.59	29.67	7.00	5.00	2.38	17.04	-	-	19.30	-	-	19.30	-	-	72.25	-	1.45	3.95	
15.04.17	24.00	-	97.41	77.35	20.06	73.88	42.03	31.85	7.00	5.00	2.50	17.41	-	-	21.81	-	-	21.81	-	-	73.41	-	1.29	3.86	
16.04.17	24.00	-	97.83	80.24	17.59	74.23	42.50	31.73	7.00	5.00	2.52	17.59	-	-	19.71	-	-	19.71	-	-	72.86	-	1.31	3.84	
17.04.17	24.00	-	98.11	80.10	18.01	73.72	42.43	31.29	7.00	5.00	2.52	18.01	-	-	19.38	-	-	19.38	-	-	72.69	-	1.29	3.82	
18.04.17	24.00	-	97.73	80.05	17.68	73.96	42.62	31.34	7.00	5.00	2.53	17.68	-	-	16.97	-	-	16.97	-	-	73.59	-	1.13	3.73	
19.04.17	24.00	-	98.07	82.78	15.29	74.20	42.90	31.30	7.00	5.00	2.54	15.29	-	-	19.80	-	-	19.80	-	-	72.66	-	1.31	3.85	
20.04.17	24.00	-	99.03	80.98	18.05	74.23	43.20	31.03	7.00	5.00	2.54	18.05	-	-	18.72	-	-	18.72	-	-	72.98	-	1.24	3.80	
21.04.17	24.00	-	98.28	81.27	17.01	74.13	42.91	31.22	7.00	5.00	2.56	17.01	-	-	18.72	-	-	18.72	-	-	72.98	-	1.24	3.80	
22.04.17	24.00	-	98.28	81.27	17.01	74.13	42.91	31.22	7.00	5.00	2.56	17.01	-	-	18.54	-	-	18.54	-	-	70.29	-	1.20	3.55	
Среднее	24.00	-	95.73	78.76	16.97	71.62	42.10	29.52	7.00	5.00	2.35	16.97	-	-	18.54	-	-	18.54	-	-	70.29	-	1.20	3.55	
Итого	744.00	-	2967.74	2441.54	526.20	-	-	-	-	-	-	72.79	-	-	574.81	-	-	574.81	-	-	0.00	-	37.13	109.93	

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время		M1(T)	M2(T)	M3(T)	M4(T)	УЗ(М3)	УВ(М3)	Q СДЮ (Гкал)	Q СДЮ (Гкал)	Тв, ч
	01.03.17 03:00	01.03.17 03:00									
Период расчета по среднему:	01.03.17 03:00	31389.62	26440.75	4893.92	4925.11	789.38	-	-	-	-	-
Комплексы тепловой энергии, рассчитанное по среднему:	01.03.17 03:00	31389.62	26440.75	4893.92	4925.11	789.38	-	-	-	-	-
Объем теплотеносителя, рассчитанный по среднему:	01.03.17 03:00	31389.62	26440.75	4893.92	4925.11	789.38	-	-	-	-	-
Период расчета по договору:	01.03.17 03:00	31389.62	26440.75	4893.92	4925.11	789.38	-	-	-	-	-
Период превышения Ц:	01.03.17 03:00	31389.62	26440.75	4893.92	4925.11	789.38	-	-	-	-	-
Корректировка на температуру холодной воды:	01.03.17 03:00	31389.62	26440.75	4893.92	4925.11	789.38	-	-	-	-	-
Итого по приборам учета:	01.03.17 03:00	31389.62	26440.75	4893.92	4925.11	789.38	-	-	-	-	-

0,28 C = -0,15 Гкал;
 с учетом корректировок
 109,78 Гкал;
 574,81 куб.м.

ООО «Инфражит Монтаж»
 Печать потребителя
 ДЛЯ ОТЧЕТОВ

Филиал «Энергообъект»
 Упл. печать энергообъекта
 ООО «Инфражит Монтаж»
 25 АПР 2017

Тв, гр.С= 0,28