Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: | Телефон: | Узел учета: ТЦ-1 СЦО
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бульвар Красных Зорь 1 / ТЦ-1 СЦО | Строит.Адрес: Бульвар Красных Зорь 1 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная закрытая | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ941-36490-ч(с)-0417.txt
Вычислитель: СПТ-941 № 36490 | Режим (схема): 0 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 0,28

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,433 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.03.2017 по 22.04.2017

			Учет отопления (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.03.17	24,00	*	181,92	182,26	-0,34	72,10	52,80	19,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,50
24.03.17	24,00	*	175,49	175,85	-0,36	72,15	52,48	19,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,44
25.03.17	24,00	*	77,19	77,19	0,00	70,33	51,33	19,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,47
26.03.17	24,00	*	15,18	15,18	0,00	51,77	39,59	12,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,18
27.03.17	24,00	*	185,51	183,23	2,28	71,58	67,81	3,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,87
28.03.17	24,00	*	178,28	176,98	1,30	70,99	53,12	17,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,26
29.03.17	24,00	*	178,33	176,61	1,72	70,77	50,63	20,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,69
30.03.17	24,00	*	180,82	179,37	1,45	74,00	52,22	21,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,02
31.03.17	24,00	*	183,34	182,74	0,60	74,44	52,91	21,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,99
01.04.17	24,00	*	182,98	182,56	0,42	74,02	53,07	20,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,86
02.04.17	24,00	*	184,09	183,73	0,36	71,70	52,38	19,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,58
03.04.17	24,00	*	183,38	182,98	0,40	71,64	51,95	19,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,64
04.04.17	24,00	*	185,11	184,66	0,44	71,92	52,25	19,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,67
05.04.17	24,00	*	185,75	185,33	0,42	71,79	53,01	18,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,52
06.04.17	24,00	*	183,44	183,07	0,36	69,04	51,30	17,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,28
07.04.17	24,00	*	183,92	183,54	0,39	69,72	51,52	18,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,38
08.04.17	24,00	*	72,39	72,21	0,18	69,18	51,44	17,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,30
09.04.17	24,00	*	0,00	0,00	0,00	18,14	19,25	-1,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,00
10.04.17	24,00	*	97,67	95,92	1,75	68,12	51,81	16,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,69
11.04.17	24,00	*	185,79	185,94	-0,15	69,16	51,46	17,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,29
12.04.17	24,00	*	182,01	182,01	0,00	69,13	51,32	17,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,24
13.04.17	24,00	*	180,86	181,48	-0,62	68,96	50,71	18,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,28
14.04.17	24,00	*	179,80	179,98	-0,18	69,93	50,59	19,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,48
15.04.17	24,00	*	180,57	180,76	-0,19	74,01	52,84	21,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,82
16.04.17	24,00	*	181,32	181,36	-0,04	74,34	53,23	21,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,83
17.04.17	24,00	*	182,08	182,15	-0,06	73,86	52,90	20,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,82
18.04.17	24,00	*	182,52	182,56	-0,04	74,13	53,11	21,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,84
19.04.17	24,00	*	183,45	183,51	-0,06	74,38	53,52	20,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,83
20.04.17	24,00	*	185,17	185,20	-0,03	74,40	54,13	20,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,76
21.04.17	24,00	*	186,45	186,54	-0,08	73,58	53,88	19,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,68
22.04.17	24,00		185,03	185,09	-0,06	74,12	53,84	20,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,76
Среднее	24,00	-	161,61	161,29	0,32	69,46	51,37	18,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,10
Итого	744,00		5009,83	4999,98	9,84						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	95,98

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	14.04.15 01:00	85560,72	84245,41	-	-	-		1713,82	-	18485,27
	14.04.15 01:00	85560,72	84245,41	-	-	-		1713,82	-	18485,27

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,28 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **95,97** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Отрегулировать температуру

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж» печать потребителя ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ПУП ЖТЭК СПб Филиал "Энергосбыт" Управление коммерческого учета Отдел эксплуатации КУУТЭ печать энергосбыта АКТ ПРИНЯТ «_____» 25 АПР 2017 г.