Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: | Телефон: | Узел учета: ТЦ-3 СЦО
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бульвар Красных Зорь 1 / ТЦ-3 СЦО | Строит.Адрес: Бульвар Красных Зорь 1 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная закрытая | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ941-36498-ч(с)-0417.txt
Вычислитель: СПТ-941 № 36498 | Режим (схема): 0 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 0,28

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,933 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.03.2017 по 22.04.2017

			Учет отопления (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.03.17	24,00	*	121,84	117,39	4,45	72,64	42,54	30,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,86
24.03.17	24,00	*	119,87	115,50	4,37	72,67	42,24	30,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,84
25.03.17	24,00	*	49,78	49,78	0,00	71,92	40,42	31,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,57
26.03.17	24,00	*	7,35	7,35	0,00	56,40	37,91	18,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,14
27.03.17	24,00	*	34,31	34,31	0,00	72,77	39,59	33,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,14
28.03.17	24,00	*	120,33	114,96	5,38	71,51	40,51	31,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,95
29.03.17	24,00	*	119,67	114,84	4,83	71,39	40,47	30,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,90
30.03.17	24,00	*	120,74	116,27	4,47	74,61	41,86	32,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,15
31.03.17	24,00	*	122,06	117,79	4,26	75,04	42,45	32,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,16
01.04.17	24,00	*	121,40	117,18	4,21	74,57	42,51	32,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,08
02.04.17	24,00	*	122,48	118,32	4,16	72,25	41,93	30,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,89
03.04.17	24,00	*	121,85	117,88	3,97	72,20	41,91	30,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,86
04.04.17	24,00	*	123,00	118,96	4,03	72,48	42,30	30,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,89
05.04.17	24,00	*	123,56	119,41	4,15	72,28	42,89	29,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,81
06.04.17	24,00	*	122,00	118,01	3,99	69,51	42,03	27,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,53
07.04.17	24,00	*	122,29	118,31	3,98	70,23	42,20	28,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,60
08.04.17	24,00	*	47,54	46,02	1,52	69,69	42,10	27,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,38
09.04.17	24,00	*	0,00	0,00	0,00	20,42	15,69	4,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,00
10.04.17	24,00	*	69,78	67,56	2,22	69,13	39,91	29,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,13
11.04.17	24,00	*	124,92	120,77	4,15	69,65	41,89	27,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,65
12.04.17	24,00	*	122,76	118,30	4,46	69,62	41,47	28,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,64
13.04.17	24,00	*	121,64	117,11	4,52	69,46	41,06	28,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,64
14.04.17	24,00	*	120,75	116,21	4,55	70,53	40,86	29,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,77
15.04.17	24,00	*	121,21	116,65	4,56	74,57	42,35	32,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,10
16.04.17	24,00	*	121,40	117,04	4,36	74,91	42,46	32,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,13
17.04.17	24,00	*	121,80	117,57	4,23	74,41	42,25	32,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,10
18.04.17	24,00	*	122,05	117,84	4,21	74,67	42,38	32,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,13
19.04.17	24,00	*	122,63	118,48	4,15	74,94	42,69	32,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,14
20.04.17	24,00	*	123,75	119,57	4,19	74,94	43,11	31,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,13
21.04.17	24,00	*	124,66	120,46	4,21	74,13	43,10	31,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,06
22.04.17	24,00		123,68	119,50	4,18	74,67	42,96	31,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,11
Среднее	24,00	-	105,20	101,59	3,61	70,26	40,90	29,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,37
Итого	744,00		3261,11	3149,33	111,78						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	104,47

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	14.04.15 00:00	62758,48	61340,38	-	-	-	-	1864,90	-	18473,45
	14.04.15 00:00	62758,48	61340,38	-	-	-	-	1864,90	-	18473,45

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,28 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **104,47** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/
печать потребителя

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление коммерческого учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ
печать энергосбыта
«____» 25 АПР 2017 г.