Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: | Телефон: | Узел учета: СЦО
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бульвар Красных Зорь 11 / СЦО | Строит.Адрес: Бульвар Красных Зорь 11 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник 2я Невская котельная | Схема подключения: Двухтрубная закрытая | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ941-36954-ч(с)-0417.txt
Вычислитель: СПТ-941 № 36954 | Режим (схема): 0 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 0

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ-1 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ-1 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hZ)+(M1-MZ)*(hZ-hxв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,356 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=106,8 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.03.2017 по 22.04.2017

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.03.17	24,00	*	155,22	155,31	-0,10	71,43	47,08	24,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,78
24.03.17	24,00		161,05	161,11	-0,06	71,27	46,76	24,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,95
25.03.17	24,00		160,88	160,92	-0,04	71,07	46,57	24,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,95
26.03.17	24,00		154,16	154,21	-0,05	71,10	46,61	24,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,78
27.03.17	24,00		160,93	161,00	-0,07	71,04	46,58	24,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,94
28.03.17	24,00		160,43	160,49	-0,05	71,08	46,45	24,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,96
29.03.17	24,00		160,47	160,53	-0,07	73,29	47,35	25,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,17
30.03.17	24,00		160,50	160,58	-0,08	73,20	47,29	25,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,16
31.03.17	24,00		160,69	160,77	-0,08	73,43	47,59	25,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,16
01.04.17	24,00		160,61	160,74	-0,12	72,81	47,36	25,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,09
02.04.17	24,00		160,63	160,81	-0,18	70,90	46,70	24,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,89
03.04.17	24,00		160,47	160,65	-0,18	71,16	46,74	24,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,92
04.04.17	24,00		160,60	160,81	-0,21	71,30	46,84	24,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,93
05.04.17	24,00		160,47	160,71	-0,24	69,80	46,80	23,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,69
06.04.17	24,00		156,64	156,88	-0,25	68,26	45,76	22,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,52
07.04.17	24,00		155,96	156,18	-0,22	68,70	45,79	22,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,57
08.04.17	24,00		155,73	155,94	-0,20	68,45	45,54	22,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,57
09.04.17	24,00		155,67	155,88	-0,21	68,44	45,42	23,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,58
10.04.17	24,00		156,11	156,37	-0,27	68,71	46,18	22,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,51
11.04.17	24,00		156,44	156,74	-0,30	68,66	46,43	22,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,47
12.04.17	24,00		155,64	155,92	-0,28	67,97	45,44	22,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,50
13.04.17	24,00		155,14	155,46	-0,31	67,34	44,66	22,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,51
14.04.17	24,00		156,41	156,65	-0,24	69,67	45,15	24,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,83
15.04.17	24,00		158,84	159,16	-0,32	73,29	47,09	26,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,15
16.04.17	24,00		158,87	159,27	-0,40	72,66	46,97	25,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,07
17.04.17	24,00		158,83	159,24	-0,41	72,99	47,06	25,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,11
18.04.17	24,00		158,90	159,33	-0,44	73,14	47,19	25,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,11
19.04.17	24,00		159,06	159,50	-0,45	73,41	47,44	25,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,12
20.04.17	24,00		159,24	159,70	-0,46	73,31	47,63	25,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,08
21.04.17	24,00	*	158,18	158,64	-0,46	72,28	47,14	25,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,96
22.04.17	24,00		158,82	159,28	-0,46	73,00	47,40	25,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,05
Среднее	24,00	-	158,44	158,67	-0,23	71,07	46,61	24,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,87
Итого	744,00		4911,57	4918,77	-7,20						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	120,05

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	14.04.15 00:00	65911,90	66042,12	-	-	-	-	1576,00	-	13713,12
	14.04.15 00:00	65911,90	66042,12	-	-	-	-	1576,00	-	13713,12

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **120,05** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

печать потребителя

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
УЧЕТ ПРИНЯТ
25 АПР 2017
«____» _____ г.

печать энергосбыта